

#12245#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2021 по 20.09.2021

Потребитель Детский Сад № 133, МАДОУ ЦРР
 Адрес потребителя Куприна 17, Калининград
 Номер абонента 3341
 Порядковый номер 8178
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 8564
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.08.2021	0,205	0	63,518	0	0	62,066	0	0	24	0	0	2	71,5	68,3	0	0,46	0,29	0	-
22.08.2021	0,215	0	63,38	0	0	61,929	0	0	24	0	0	2	71,6	68,2	0	0,46	0,29	0	-
23.08.2021	0,404	0	63,413	0	0	61,961	0	0	24	0	0	2	71,6	65,1	0	0,46	0,29	0	-
24.08.2021	0,418	0	63,708	0	0	62,255	0	0	24	0	0	2	71,4	64,8	0	0,46	0,29	0	-
25.08.2021	0,387	0	63,64	0	0	62,19	0	0	24	0	0	2	71,4	65,2	0	0,46	0,29	0	-
26.08.2021	0,41	0	62,77	0	0	61,341	0	0	24	0	0	2	71,4	64,7	0	0,46	0,29	0	-
27.08.2021	0,379	0	63,655	0	0	62,199	0	0	24	0	0	2	71,6	65,5	0	0,47	0,29	0	-
28.08.2021	0,193	0	63,813	0	0	62,35	0	0	24	0	0	2	71,7	68,6	0	0,46	0,29	0	-
29.08.2021	0,189	0	63,578	0	0	62,134	0	0	24	0	0	2	71,3	68,3	0	0,46	0,29	0	-
30.08.2021	0,382	0	63,973	0	0	62,514	0	0	24	0	0	2	71,4	65,4	0	0,47	0,29	0	-
31.08.2021	0,378	0	63,883	0	0	62,416	0	0	24	0	0	2	71,7	65,7	0	0,47	0,29	0	-
01.09.2021	0,387	0	63,673	0	0	62,215	0	0	24	0	0	2	71,6	65,4	0	0,47	0,29	0	-
02.09.2021	0,415	0	63,998	0	0	62,547	0	0	24	0	0	2	71,2	64,6	0	0,47	0,29	0	-
03.09.2021	0,429	0	63,938	0	0	62,482	0	0	24	0	0	2	71,4	64,6	0	0,47	0,29	0	-
04.09.2021	0,199	0	63,9	0	0	62,433	0	0	24	0	0	2	71,7	68,6	0	0,46	0,29	0	-
05.09.2021	0,197	0	63,998	0	0	62,538	0	0	24	0	0	2	71,4	68,3	0	0,47	0,29	0	-
06.09.2021	0,455	0	64,058	0	0	62,601	0	0	24	0	0	2	71,3	64,1	0	0,47	0,29	0	-
07.09.2021	0,466	0	62,908	0	0	61,5	0	0	23,98	0,02	0	32774	70,7	63,1	0	0,46	0,29	0	-
08.09.2021	0,437	0	63,818	0	0	62,344	0	0	24	0	0	0	71,9	65	0	0,47	0,3	0	-
09.09.2021	0,414	0	64,098	0	0	62,644	0	0	24	0	0	2	71,2	64,6	0	0,47	0,29	0	-
10.09.2021	0,387	0	65,215	0	0	63,737	0	0	24	0	0	2	71,2	65,2	0	0,47	0,29	0	-
11.09.2021	0,194	0	65,733	0	0	64,24	0	0	24	0	0	2	71,3	68,3	0	0,47	0,29	0	-
12.09.2021	0,195	0	65,633	0	0	64,131	0	0	24	0	0	2	71,6	68,6	0	0,47	0,29	0	-
13.09.2021	0,416	0	66,42	0	0	64,901	0	0	24	0	0	2	71,6	65,2	0	0,48	0,29	0	-
14.09.2021	0,388	0	62,41	0	0	61,002	0	0	23,18	0,82	1	32774	71	64,7	0	0,47	0,29	0	-
15.09.2021	0,399	0	66,343	0	0	64,83	0	0	24	0	0	2	71,4	65,3	0	0,48	0,29	0	-
16.09.2021	0,406	0	66,06	0	0	64,551	0	0	24	0	0	2	71,5	65,2	0	0,47	0,29	0	-
17.09.2021	0,409	0	65,828	0	0	64,32	0	0	24	0	0	2	71,6	65,3	0	0,47	0,29	0	-
18.09.2021	0,201	0	65,36	0	0	63,866	0	0	24	0	0	2	71,6	68,4	0	0,47	0,29	0	-
19.09.2021	0,199	0	65,048	0	0	63,569	0	0	24	0	0	2	71,3	68,2	0	0,47	0,29	0	-
20.09.2021	0,439	0	64,893	0	0	63,411	0	0	24	0	0	2	71,5	64,6	0	0,47	0,29	0	-
Итого:	10,592	0	1992,663	0	0	1947,217	0	0	743,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,592																		

Общее время работы системы, ч 744
 Период нормальной работы системы, ч 743,16

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.08.2021	1893,363	128208,836	0	0	125169,555	0	0	25443,05	765,27	1044,23	2,75
20.09.2021	1903,954	130201,5	0	0	127116,766	0	0	26186,22	1508,43	1045,07	3,58

Подпись абонента _____
 Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МУ «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 22.09.2021 7:23:33