

# #12232#

## Отчёт по теплотреблению за период с 20.08.2022 по 20.09.2022

Потребитель Детский Сад № 133, МАДОУ ЦРР  
Адрес потребителя Куприна 17, Калининград  
Номер абонента 3341  
Порядковый номер 8178  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 8564  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.08.2022	0,303	0	20,007	0	0	19,591	0	0	24	0	0	0	67,9	52,5	0	0,44	0,28	0	-
22.08.2022	0,431	0	25,153	0	0	24,622	0	0	24	0	0	0	68,4	51,3	0	0,44	0,28	0	-
23.08.2022	0,424	0	25,833	0	0	25,289	0	0	24	0	0	0	68,3	51,4	0	0,43	0,27	0	-
24.08.2022	0,367	0	22,853	0	0	22,377	0	0	24	0	0	0	67,9	51,7	0	0,43	0,27	0	-
25.08.2022	0,361	0	21,858	0	0	21,401	0	0	24	0	0	0	68,1	51,7	0	0,43	0,27	0	-
26.08.2022	0,332	0	21,222	0	0	20,783	0	0	24	0	0	0	67,7	52	0	0,43	0,27	0	-
27.08.2022	0,267	0	18,537	0	0	18,157	0	0	24	0	0	0	67,4	52,7	0	0,43	0,27	0	-
28.08.2022	0,261	0	18,03	0	0	17,659	0	0	24	0	0	0	67,5	52,8	0	0,42	0,26	0	-
29.08.2022	0,401	0	24,29	0	0	23,788	0	0	24	0	0	0	67,6	51,3	0	0,43	0,26	0	-
30.08.2022	0,463	0	26,22	0	0	25,673	0	0	24	0	0	0	68	50,4	0	0,43	0,27	0	-
31.08.2022	0,456	0	26,365	0	0	25,816	0	0	24	0	0	0	67,9	50,6	0	0,43	0,27	0	-
01.09.2022	0,486	0	27,46	0	0	26,887	0	0	24	0	0	0	68	50,4	0	0,43	0,27	0	-
02.09.2022	0,485	0	28,638	0	0	28,049	0	0	24	0	0	0	67,4	50,6	0	0,43	0,27	0	-
03.09.2022	0,369	0	23,71	0	0	23,223	0	0	24	0	0	0	67,4	51,5	0	0,43	0,27	0	-
04.09.2022	0,369	0	23,312	0	0	22,831	0	0	23,95	0,05	1	32768	67,6	51,5	0	0,42	0,27	0	-
05.09.2022	0,504	0	28,048	0	0	27,46	0	0	24	0	0	0	68,1	50,2	0	0,43	0,27	0	-
06.09.2022	0,523	0	28,73	0	0	28,126	0	0	24	0	0	0	68,3	50,1	0	0,43	0,27	0	-
07.09.2022	0,533	0	28,895	0	0	28,287	0	0	24	0	0	0	68,3	50,1	0	0,43	0,27	0	-
08.09.2022	0,549	0	34,763	0	0	34,027	0	0	24	0	0	0	68,5	50,5	0	0,43	0,27	0	-
09.09.2022	0,51	0	28,133	0	0	27,544	0	0	24	0	0	0	68,1	50	0	0,43	0,27	0	-
10.09.2022	0,388	0	24,022	0	0	23,524	0	0	24	0	0	0	67,8	51,3	0	0,42	0,27	0	-
11.09.2022	0,421	0	25,465	0	0	24,933	0	0	24	0	0	0	68	51	0	0,42	0,27	0	-
12.09.2022	0,53	0	28,925	0	0	28,317	0	0	24	0	0	0	68,2	49,9	0	0,43	0,27	0	-
13.09.2022	0,518	0	28,36	0	0	27,766	0	0	24	0	0	0	68,2	50	0	0,42	0,27	0	-
14.09.2022	0,514	0	28,605	0	0	28,007	0	0	24	0	0	0	68	50,1	0	0,42	0,27	0	-
15.09.2022	0,525	0	28,565	0	0	27,965	0	0	24	0	0	0	68,3	50	0	0,42	0,27	0	-
16.09.2022	0,501	0	27,845	0	0	27,261	0	0	24	0	0	0	68,2	50,2	0	0,42	0,27	0	-
17.09.2022	0,397	0	24,435	0	0	23,929	0	0	24	0	0	0	67,7	51,1	0	0,42	0,28	0	-
18.09.2022	0,393	0	24,385	0	0	23,883	0	0	23,18	0,83	786433	32768	67,5	51,3	0	0,42	0,27	0	-
19.09.2022	1,185	0	48,295	0	0	47,27	0	0	24	0	1	32768	68,6	45,6	0	0,43	0,27	0	-
20.09.2022	1,598	0	66,11	0	0	64,734	0	0	24	0	0	0	67,9	43	0	0,42	0,28	0	-
Итого:	15,364	0	857,069	0	0	839,179	0	0	743,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,364																		

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 743,13

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.08.2022	2434,4	153725,672	0	0	150085,234	0	0	33513,27	768	1732,85	0
20.09.2022	2449,763	154582,734	0	0	150924,406	0	0	34256,4	1511,13	1733,73	0,88

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.09.2022 7:26:49