

#35015#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 133, МАДОУ ЦРР
Куприна 17, Калининград
3341
8178
ВКТ-9
8564
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.08.2023	0,347	0	18,922	0	0	18,524	0	0	24	0	0	0	68,4	50,1	0	0,45	0,29	0	-
22.08.2023	0,375	0	20,832	0	0	20,397	0	0	24	0	0	0	68,1	50	0	0,45	0,29	0	-
23.08.2023	0,345	0	18,922	0	0	18,524	0	0	24	0	0	0	68,4	50,1	0	0,45	0,29	0	-
24.08.2023	0,35	0	18,387	0	0	17,994	0	0	24	0	0	0	69	49,9	0	0,45	0,29	0	-
25.08.2023	0,368	0	18,857	0	0	18,452	0	0	24	0	0	0	69,2	49,6	0	0,45	0,29	0	-
26.08.2023	0,266	0	15,727	0	0	15,396	0	0	24	0	0	0	68,4	51,1	0	0,45	0,29	0	-
27.08.2023	0,266	0	15,13	0	0	14,806	0	0	24	0	0	0	69	51	0	0,45	0,29	0	-
28.08.2023	0,376	0	20,372	0	0	19,944	0	0	23,95	0,07	1	32768	68,3	49,8	0	0,44	0,29	0	-
29.08.2023	0,367	0	20,347	0	0	19,921	0	0	24	0	0	0	68,2	50,1	0	0,44	0,29	0	-
30.08.2023	0,377	0	26,855	0	0	26,336	0	0	23,92	0,08	1	32768	65,1	50,4	0	0,43	0,3	0	-
31.08.2023	0,362	0	21,695	0	0	21,252	0	0	24	0	0	0	67,2	50,4	0	0,45	0,3	0	-
01.09.2023	0,385	0	22,92	0	0	22,453	0	0	24	0	0	0	67,1	50,3	0	0,45	0,3	0	-
02.09.2023	0,288	0	18,12	0	0	17,748	0	0	24	0	0	0	67,4	51,2	0	0,45	0,3	0	-
03.09.2023	0,279	0	17,55	0	0	17,189	0	0	24	0	0	0	67,5	51,3	0	0,45	0,3	0	-
04.09.2023	0,405	0	23,218	0	0	22,741	0	0	24	0	0	0	67,4	50,1	0	0,45	0,3	0	-
05.09.2023	0,398	0	22,648	0	0	22,179	0	0	24	0	0	0	67,7	50,1	0	0,45	0,3	0	-
06.09.2023	0,431	0	23,34	0	0	22,852	0	0	24	0	0	0	68,1	49,7	0	0,45	0,3	0	-
07.09.2023	0,419	0	22,278	0	0	21,808	0	0	24	0	0	0	68,4	49,7	0	0,45	0,3	0	-
08.09.2023	0,421	0	22,938	0	0	22,458	0	0	24	0	0	0	68,1	49,8	0	0,45	0,3	0	-
09.09.2023	0,28	0	17,735	0	0	17,37	0	0	24	0	0	0	67,5	51,4	0	0,45	0,3	0	-
10.09.2023	0,278	0	17,497	0	0	17,136	0	0	24	0	0	0	67,6	51,4	0	0,45	0,3	0	-
11.09.2023	0,392	0	21,76	0	0	21,304	0	0	24	0	0	0	68,2	50,2	0	0,45	0,3	0	-
12.09.2023	0,397	0	21,443	0	0	20,989	0	0	24	0	0	0	68,5	50	0	0,45	0,3	0	-
13.09.2023	0,4	0	21,928	0	0	21,466	0	0	24	0	0	0	68,3	50,1	0	0,45	0,3	0	-
14.09.2023	0,386	0	22,895	0	0	22,425	0	0	24	0	0	0	67,4	50,5	0	0,45	0,3	0	-
15.09.2023	0,406	0	22,963	0	0	22,485	0	0	24	0	0	0	67,9	50,2	0	0,45	0,3	0	-
16.09.2023	0,275	0	16,917	0	0	16,565	0	0	24	0	0	0	68	51,4	0	0,45	0,3	0	-
17.09.2023	0,275	0	17,125	0	0	16,769	0	0	24	0	0	0	67,8	51,5	0	0,44	0,3	0	-
18.09.2023	0,394	0	21,505	0	0	21,052	0	0	24	0	0	0	68,4	50,1	0	0,45	0,3	0	-
19.09.2023	0,191	0	16,858	0	0	16,569	0	0	13,97	10,03	1	32774	60,6	50,5	0	0,33	0,25	0	-
20.09.2023	0,392	0	26,978	0	0	26,447	0	0	24	0	0	2	65,8	50,3	0	0,47	0,36	0	-
Итого:	10,891	0	634,662	0	0	621,551	0	0	733,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,891																		

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 733,84

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.08.2023	2926,262	173801,609	0	0	169698,797	0	0	41810,8	767,92	2195,35	0,08
20.09.2023	2937,153	174436,266	0	0	170320,344	0	0	42544,63	1501,75	2205,53	10,27

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.09.2023 7:30:18