

#95191#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель Детский Сад № 133, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Куприна 17, Калининград
Номер абонента 3341
Порядковый номер 8178
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 8564
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.08.2024	0,34	0	22,533	0	0	22,064	0	0	24	0	0	0	67,9	52,7	0	0,45	0,3	0	-
22.08.2024	0,354	0	23,383	0	0	22,896	0	0	24	0	0	0	67,9	52,6	0	0,45	0,3	0	-
23.08.2024	0,372	0	23,403	0	0	22,909	0	0	24	0	0	0	68,5	52,4	0	0,46	0,3	0	-
24.08.2024	0,304	0	20,772	0	0	20,342	0	0	24	0	0	0	67,8	52,9	0	0,46	0,3	0	-
25.08.2024	0,292	0	20,78	0	0	20,354	0	0	23	1	786433	32770	67,4	53,1	0	0,46	0,29	0	-
26.08.2024	0,385	0	24,535	0	0	24,021	0	0	24	0	0	0	68,2	52,3	0	0,45	0,29	0	-
27.08.2024	0,408	0	24,988	0	0	24,459	0	0	24	0	0	0	68,6	52,1	0	0,45	0,3	0	-
28.08.2024	0,372	0	23,563	0	0	23,068	0	0	24	0	0	0	68,3	52,3	0	0,45	0,3	0	-
29.08.2024	0,37	0	23,663	0	0	23,166	0	0	24	0	0	0	68,2	52,4	0	0,45	0,3	0	-
30.08.2024	0,387	0	23,42	0	0	22,921	0	0	24	0	0	0	68,8	52,1	0	0,45	0,3	0	-
31.08.2024	0,301	0	19,66	0	0	19,247	0	0	24	0	0	0	68,3	52,6	0	0,44	0,3	0	-
01.09.2024	0,302	0	20,377	0	0	19,954	0	0	24	0	0	0	67,9	52,8	0	0,44	0,3	0	-
02.09.2024	0,383	0	26,1	0	0	25,564	0	0	24	0	0	0	67,4	52,6	0	0,44	0,3	0	-
03.09.2024	0,377	0	24,113	0	0	23,607	0	0	23,93	0,07	1	32768	68,2	52,3	0	0,44	0,29	0	-
04.09.2024	0,377	0	23,223	0	0	22,73	0	0	24	0	0	0	68,6	52,2	0	0,46	0,3	0	-
05.09.2024	0,374	0	24,98	0	0	24,464	0	0	24	0	0	0	67,7	52,6	0	0,45	0,3	0	-
06.09.2024	0,38	0	24,945	0	0	24,425	0	0	24	0	0	0	68	52,4	0	0,45	0,3	0	-
07.09.2024	0,311	0	20,515	0	0	20,087	0	0	24	0	0	0	68	52,6	0	0,45	0,3	0	-
08.09.2024	0,311	0	21,42	0	0	20,979	0	0	24	0	0	0	67,5	52,7	0	0,45	0,3	0	-
09.09.2024	0,394	0	26,03	0	0	25,491	0	0	24	0	0	0	67,7	52,4	0	0,46	0,3	0	-
10.09.2024	0,388	0	24,738	0	0	24,219	0	0	24	0	0	0	68,2	52,3	0	0,46	0,3	0	-
11.09.2024	0,388	0	25,108	0	0	24,584	0	0	24	0	0	0	68	52,4	0	0,46	0,3	0	-
12.09.2024	0,397	0	26,45	0	0	25,903	0	0	24	0	0	0	67,6	52,5	0	0,45	0,31	0	-
13.09.2024	0,394	0	24,973	0	0	24,448	0	0	24	0	0	0	68,2	52,3	0	0,46	0,31	0	-
14.09.2024	0,315	0	21,34	0	0	20,898	0	0	24	0	0	0	67,8	52,7	0	0,45	0,3	0	-
15.09.2024	0,315	0	21,44	0	0	20,996	0	0	24	0	0	0	67,8	52,8	0	0,45	0,3	0	-
16.09.2024	0,41	0	26,198	0	0	25,649	0	0	24	0	0	0	68,2	52,3	0	0,45	0,3	0	-
17.09.2024	0,418	0	25,778	0	0	25,232	0	0	24	0	0	0	68,5	52,1	0	0,45	0,3	0	-
18.09.2024	0,396	0	24,945	0	0	24,417	0	0	24	0	0	0	68,5	52,4	0	0,45	0,3	0	-
19.09.2024	0,398	0	24,948	0	0	24,423	0	0	24	0	0	0	68,3	52,2	0	0,45	0,3	0	-
20.09.2024	0,411	0	25,623	0	0	25,082	0	0	24	0	0	0	68,4	52,2	0	0,45	0,3	0	-
Итого:	11,324	0	733,944	0	0	718,599	0	0	742,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,324																		

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 742,93

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.08.2024	3431,168	194750,922	0	0	190162,328	0	0	50078,75	767,95	2711,5	0,05
20.09.2024	3442,493	195484,859	0	0	190880,922	0	0	50821,68	1510,88	2712,57	1,12

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.09.2024 7:28:00