

#148637#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 133, МАДОУ ЦРР

Куприна 17, Калининград

3341

8178

ВКТ-9

8564

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0,357	0	21,547	0	0	21,084	0	0	24	0	0	0	69,2	52,3	0	0,45	0,3	0	-
22.08.2025	0,359	0	21,357	0	0	20,897	0	0	24	0	0	0	69,3	52,2	0	0,45	0,31	0	-
23.08.2025	0,329	0	20,67	0	0	20,23	0	0	24	0	0	0	68,8	52,6	0	0,45	0,31	0	-
24.08.2025	0,335	0	21,23	0	0	20,778	0	0	24	0	0	0	68,8	52,7	0	0,44	0,31	0	-
25.08.2025	0,453	0	23,265	0	0	22,725	0	0	24	0	0	0	72,1	52,2	0	0,44	0,31	0	-
26.08.2025	0,447	0	22,457	0	0	21,933	0	0	24	0	0	0	72,3	52	0	0,45	0,31	0	-
27.08.2025	0,449	0	23,492	0	0	22,951	0	0	24	0	0	0	71,8	52,3	0	0,44	0,31	0	-
28.08.2025	0,505	0	27,108	0	0	26,49	0	0	24	0	0	0	71,4	52	0	0,45	0,31	0	-
29.08.2025	0,492	0	25,115	0	0	24,534	0	0	24	0	0	0	72	52	0	0,45	0,31	0	-
30.08.2025	0,473	0	23,973	0	0	23,415	0	0	24	0	0	0	72,2	52,1	0	0,45	0,31	0	-
31.08.2025	0,412	0	21,562	0	0	21,065	0	0	24	0	0	0	71,9	52,4	0	0,45	0,31	0	-
01.09.2025	0,467	0	23,753	0	0	23,201	0	0	24	0	0	0	72,2	52,1	0	0,45	0,31	0	-
02.09.2025	0,453	0	24,118	0	0	23,563	0	0	22,75	1,25	786433	32768	71,8	52,4	0	0,45	0,31	0	-
03.09.2025	0,466	0	24,048	0	0	23,49	0	0	24	0	0	0	72,1	52,4	0	0,45	0,31	0	-
04.09.2025	0,454	0	23,14	0	0	22,6	0	0	24	0	0	0	72,3	52,3	0	0,45	0,31	0	-
05.09.2025	0,454	0	23,398	0	0	22,854	0	0	24	0	0	0	72,2	52,4	0	0,46	0,31	0	-
06.09.2025	0,412	0	22,122	0	0	21,616	0	0	24	0	0	0	71,6	52,6	0	0,46	0,31	0	-
07.09.2025	0,406	0	21,682	0	0	21,185	0	0	24	0	0	0	71,7	52,6	0	0,45	0,31	0	-
08.09.2025	0,482	0	24,245	0	0	23,677	0	0	24	0	0	0	72,5	52,2	0	0,46	0,31	0	-
09.09.2025	0,489	0	25,443	0	0	24,854	0	0	24	0	0	0	72	52,4	0	0,45	0,31	0	-
10.09.2025	0,485	0	25,803	0	0	25,21	0	0	24	0	0	0	71,7	52,5	0	0,45	0,31	0	-
11.09.2025	0,482	0	25,338	0	0	24,754	0	0	24	0	0	0	71,8	52,4	0	0,45	0,31	0	-
12.09.2025	0,463	0	24,005	0	0	23,449	0	0	24	0	0	0	72,1	52,4	0	0,45	0,31	0	-
13.09.2025	0,375	0	20,232	0	0	19,768	0	0	24	0	0	0	71,7	52,8	0	0,45	0,31	0	-
14.09.2025	0,394	0	22,012	0	0	21,514	0	0	24	0	0	0	71,2	52,9	0	0,45	0,3	0	-
15.09.2025	0,492	0	25,63	0	0	25,038	0	0	24	0	0	0	72	52,4	0	0,46	0,31	0	-
16.09.2025	0,499	0	25,955	0	0	25,356	0	0	24	0	0	0	71,9	52,3	0	0,46	0,31	0	-
17.09.2025	0,506	0	26,57	0	0	25,96	0	0	24	0	0	0	71,7	52,3	0	0,46	0,31	0	-
18.09.2025	0,502	0	26,285	0	0	25,682	0	0	24	0	0	0	71,7	52,2	0	0,46	0,31	0	-
19.09.2025	0,499	0	25,298	0	0	24,71	0	0	24	0	0	0	72,2	52,1	0	0,46	0,31	0	-
20.09.2025	0,419	0	22,412	0	0	21,901	0	0	23,95	0,05	1	32768	71,5	52,4	0	0,46	0,31	0	-
Итого:	13,81	0	733,265	0	0	716,484	0	0	742,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,81																		

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч742,7

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.08.2025	3946,848	217447,562	0	0	212343,5	0	0	58640,03	766,53	2910,25	1,47
20.09.2025	3960,658	218180,828	0	0	213059,984	0	0	59382,73	1509,23	2911,55	2,77

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.09.2025 7:28:54