

#12235#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.09.2021 по 20.10.2021

Потребитель Детский Сад № 133, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Куприна 17, Калининград
Номер абонента 3341
Порядковый номер 8178
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 8564
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.09.2021	0,432	0	64,448	0	0	62,982	0	0	24	0	0	0	71,4	64,5	0	0,46	0,29	0	-
22.09.2021	1,195	0	94,065	0	0	91,917	0	0	24	0	0	2	71,5	61,3	0	0,46	0,29	0	-
23.09.2021	3,045	0	196,749	0	0	192,255	0	0	24	0	0	0	71,5	55,7	0	0,45	0,29	0	-
24.09.2021	2,229	0	145,255	0	0	141,913	0	0	24	0	0	0	71,8	55,9	0	0,46	0,29	0	-
25.09.2021	1,393	0	96,753	0	0	94,539	0	0	24	0	0	0	71,6	56,9	0	0,46	0,29	0	-
26.09.2021	1,392	0	96,493	0	0	94,279	0	0	24	0	0	0	71,7	57	0	0,46	0,29	0	-
27.09.2021	2,358	0	146,901	0	0	143,514	0	0	24	0	0	0	71,9	54,9	0	0,46	0,29	0	-
28.09.2021	2,268	0	129,123	0	0	126,138	0	0	24	0	0	0	72	54	0	0,46	0,29	0	-
29.09.2021	2,292	0	129,631	0	0	126,624	0	0	24	0	0	0	72,1	54	0	0,46	0,29	0	-
30.09.2021	2,198	0	129,893	0	0	126,928	0	0	24	0	0	0	71,5	54,2	0	0,46	0,29	0	-
01.10.2021	1,473	0	101,853	0	0	99,515	0	0	24	0	0	0	71,7	58,9	0	0,51	0,34	0	-
02.10.2021	0,325	0	62,848	0	0	61,392	0	0	24	0	0	0	72,1	66,8	0	0,54	0,37	0	-
03.10.2021	0,329	0	64,115	0	0	62,631	0	0	24	0	0	0	72,1	66,9	0	0,54	0,36	0	-
04.10.2021	0,537	0	61,22	0	0	59,808	0	0	24	0	0	0	71,9	62,9	0	0,52	0,36	0	-
05.10.2021	1,288	0	93,91	0	0	91,738	0	0	24	0	0	0	72	60,2	0	0,51	0,37	0	-
06.10.2021	3,531	0	252,294	0	0	246,323	0	0	24	0	0	0	72,9	58,6	0	0,49	0,38	0	-
07.10.2021	2,854	0	192,03	0	0	187,478	0	0	24	0	0	0	73	56,8	0	0,49	0,38	0	-
08.10.2021	2,151	0	109,628	0	0	107,076	0	0	24	0	0	0	72,3	52,2	0	0,49	0,37	0	-
09.10.2021	1,952	0	111,013	0	0	108,446	0	0	24	0	0	0	71,9	53,9	0	0,5	0,37	0	-
10.10.2021	1,955	0	111,063	0	0	108,481	0	0	24	0	0	0	72,2	54,2	0	0,5	0,37	0	-
11.10.2021	2,243	0	110,915	0	0	108,329	0	0	24	0	0	0	72,3	51,7	0	0,5	0,37	0	-
12.10.2021	2,173	0	109,763	0	0	107,286	0	0	24	0	0	0	71	50,6	0	0,49	0,37	0	-
13.10.2021	2,246	0	110,463	0	0	107,889	0	0	24	0	0	0	72,3	51,5	0	0,49	0,37	0	-
14.10.2021	2,269	0	109,443	0	0	106,874	0	0	24	0	0	0	72,6	51,4	0	0,49	0,37	0	-
15.10.2021	2,257	0	111,53	0	0	108,923	0	0	24	0	0	0	72,4	51,8	0	0,5	0,37	0	-
16.10.2021	2,025	0	109,705	0	0	107,153	0	0	24	0	0	0	72,2	53,4	0	0,49	0,37	0	-
17.10.2021	2,136	0	109,555	0	0	107,004	0	0	24	0	0	0	72,3	52,4	0	0,49	0,37	0	-
18.10.2021	2,185	0	109,118	0	0	106,648	0	0	24	0	0	0	71,1	50,5	0	0,49	0,37	0	-
19.10.2021	2,34	0	110,673	0	0	108,088	0	0	24	0	0	0	72,4	50,8	0	0,5	0,37	0	-
20.10.2021	2,287	0	114,185	0	0	111,534	0	0	24	0	0	0	72,2	51,7	0	0,5	0,37	0	-
Итого:	57,358	0	3494,635	0	0	3413,705	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	57,358																		

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.09.2021	1903,954	130201,5	0	0	127116,766	0	0	26186,22	767,17	1045,07	0,83
20.10.2021	1961,313	133696,125	0	0	130530,469	0	0	26906,22	1487,17	1045,07	0,83

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.10.2021 7:47:03