

#12252#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2022 по 20.10.2022

Потребитель Детский Сад № 133, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Куприна 17, Калининград
Номер абонента 3341
Порядковый номер 8178
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 8564
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.09.2022	1,603	0	62,16	0	0	60,817	0	0	24	0	0	0	69,3	43	0	0,42	0,28	0	-
22.09.2022	1,441	0	56,948	0	0	55,733	0	0	24	0	0	0	68,8	43	0	0,42	0,28	0	-
23.09.2022	1,505	0	60,113	0	0	58,824	0	0	24	0	0	0	69	43,4	0	0,42	0,28	0	-
24.09.2022	1,297	0	51,105	0	0	50,013	0	0	24	0	0	0	68,9	43	0	0,42	0,28	0	-
25.09.2022	1,219	0	48,035	0	0	47,007	0	0	24	0	0	0	69	43,2	0	0,42	0,28	0	-
26.09.2022	1,392	0	55,898	0	0	54,706	0	0	24	0	0	0	68,8	43,4	0	0,42	0,27	0	-
27.09.2022	1,381	0	54,713	0	0	53,543	0	0	24	0	0	0	68,9	43,3	0	0,42	0,27	0	-
28.09.2022	1,477	0	63,705	0	0	62,394	0	0	24	0	0	0	67,4	43,5	0	0,42	0,27	0	-
29.09.2022	1,545	0	60,82	0	0	59,508	0	0	24	0	0	0	69,3	43,4	0	0,43	0,27	0	-
30.09.2022	1,52	0	61,61	0	0	60,298	0	0	24	0	0	0	68,8	43,6	0	0,44	0,27	0	-
01.10.2022	1,255	0	49,96	0	0	48,893	0	0	24	0	0	0	68,9	43,3	0	0,44	0,27	0	-
02.10.2022	1,26	0	49,16	0	0	48,102	0	0	24	0	0	0	69,2	43,1	0	0,44	0,27	0	-
03.10.2022	1,459	0	56,248	0	0	55,03	0	0	24	0	0	0	69,4	43	0	0,46	0,28	0	-
04.10.2022	1,396	0	56,72	0	0	55,521	0	0	24	0	0	0	68,5	43,2	0	0,45	0,29	0	-
05.10.2022	1,351	0	54,873	0	0	53,712	0	0	24	0	0	0	68,5	43,1	0	0,45	0,32	0	-
06.10.2022	1,314	0	50,11	0	0	49,016	0	0	24	0	0	0	69,8	43,1	0	0,46	0,34	0	-
07.10.2022	1,487	0	56,61	0	0	55,37	0	0	24	0	0	0	69,9	43,1	0	0,47	0,35	0	-
08.10.2022	1,29	0	50,825	0	0	49,725	0	0	24	0	0	0	69,4	43,5	0	0,47	0,34	0	-
09.10.2022	1,405	0	53,973	0	0	52,795	0	0	24	0	0	0	69,8	43,2	0	0,47	0,34	0	-
10.10.2022	1,654	0	64,89	0	0	63,467	0	0	24	0	0	0	70	43,8	0	0,46	0,35	0	-
11.10.2022	1,503	0	56,933	0	0	55,684	0	0	24	0	0	0	70	43,1	0	0,46	0,34	0	-
12.10.2022	1,557	0	59,498	0	0	58,2	0	0	24	0	0	0	69,7	43,1	0	0,46	0,34	0	-
13.10.2022	1,542	0	60,318	0	0	59,02	0	0	24	0	0	0	69,2	43	0	0,47	0,35	0	-
14.10.2022	1,569	0	59,685	0	0	58,372	0	0	24	0	0	0	70,1	43,2	0	0,47	0,35	0	-
15.10.2022	1,245	0	47,388	0	0	46,355	0	0	24	0	0	0	69,7	42,9	0	0,48	0,35	0	-
16.10.2022	1,115	0	42,45	0	0	41,534	0	0	24	0	0	0	69,3	42,6	0	0,48	0,35	0	-
17.10.2022	1,267	0	50,403	0	0	49,325	0	0	24	0	0	0	69	43,2	0	0,48	0,35	0	-
18.10.2022	1,26	0	47,355	0	0	46,323	0	0	24	0	0	0	69,7	42,6	0	0,48	0,34	0	-
19.10.2022	1,716	0	65,808	0	0	64,369	0	0	24	0	0	0	69,8	43,2	0	0,47	0,34	0	-
20.10.2022	1,775	0	73,088	0	0	71,538	0	0	24	0	0	0	68,6	43,8	0	0,46	0,35	0	-
Итого:	42,8	0	1681,402	0	0	1645,194	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	42,8																		

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.09.2022	2449,763	154582,734	0	0	150924,406	0	0	34256,4	767,13	1733,73	0,88
20.10.2022	2492,563	156264,141	0	0	152569,609	0	0	34976,4	1487,13	1733,73	0,88

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2022 7:22:37