

#35016#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2023 по 20.10.2023

Потребитель Детский Сад № 133, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Куприна 17, Калининград
Номер абонента 3341
Порядковый номер 8178
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 8564
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.09.2023	0,422	0	21,465	0	0	21,001	0	0	24	0	0	0	69,3	49,2	0	0,46	0,33	0	-
22.09.2023	0,396	0	20,05	0	0	19,617	0	0	24	0	0	0	69,3	49,6	0	0,45	0,29	0	-
23.09.2023	0,275	0	16,727	0	0	16,378	0	0	24	0	0	0	68,1	51,3	0	0,45	0,29	0	-
24.09.2023	0,278	0	17,262	0	0	16,904	0	0	24	0	0	0	67,8	51,4	0	0,44	0,29	0	-
25.09.2023	0,405	0	22,668	0	0	22,196	0	0	24	0	0	0	67,9	50	0	0,44	0,29	0	-
26.09.2023	0,407	0	24,06	0	0	23,571	0	0	24	0	0	0	67	50,1	0	0,45	0,3	0	-
27.09.2023	0,425	0	23,19	0	0	22,712	0	0	24	0	0	0	67,6	49,6	0	0,46	0,31	0	-
28.09.2023	0,43	0	23,043	0	0	22,562	0	0	24	0	0	0	68	49,6	0	0,46	0,31	0	-
29.09.2023	0,415	0	22,673	0	0	22,201	0	0	24	0	0	0	67,9	49,7	0	0,46	0,31	0	-
30.09.2023	0,286	0	18,167	0	0	17,796	0	0	24	0	0	0	67,3	51,3	0	0,46	0,31	0	-
01.10.2023	0,29	0	19,022	0	0	18,635	0	0	24	0	0	0	67,1	51,4	0	0,46	0,31	0	-
02.10.2023	0,391	0	22,735	0	0	22,269	0	0	24	0	0	0	67,4	50,2	0	0,46	0,31	0	-
03.10.2023	0,405	0	21,265	0	0	20,815	0	0	24	0	0	0	68,5	49,7	0	0,47	0,31	0	-
04.10.2023	0,382	0	21,415	0	0	20,968	0	0	24	0	0	0	68,1	50,2	0	0,46	0,31	0	-
05.10.2023	0,384	0	23,26	0	0	22,786	0	0	24	0	0	0	67,1	50,5	0	0,47	0,36	0	-
06.10.2023	0,378	0	22,56	0	0	22,099	0	0	24	0	0	0	67,2	50,5	0	0,47	0,36	0	-
07.10.2023	0,288	0	18,537	0	0	18,16	0	0	24	0	0	0	67,1	51,2	0	0,47	0,36	0	-
08.10.2023	0,292	0	18,482	0	0	18,104	0	0	24	0	0	0	67,3	51,2	0	0,46	0,36	0	-
09.10.2023	1,195	0	50,23	0	0	49,179	0	0	24	0	0	0	68,1	46,3	0	0,45	0,36	0	-
10.10.2023	1,819	0	73,01	0	0	71,466	0	0	24	0	0	0	68,5	43	0	0,44	0,36	0	-
11.10.2023	1,286	0	53,628	0	0	52,518	0	0	24	0	0	0	67,6	42,8	0	0,45	0,34	0	-
12.10.2023	1,332	0	48,965	0	0	47,904	0	0	24	0	0	0	69,5	41,7	0	0,46	0,34	0	-
13.10.2023	1,346	0	60,94	0	0	59,733	0	0	24	0	0	0	66	43	0	0,49	0,36	0	-
14.10.2023	1,074	0	39,94	0	0	39,083	0	0	24	0	0	0	69,2	41,9	0	0,49	0,36	0	-
15.10.2023	1,558	0	60,208	0	0	58,909	0	0	24	0	0	0	69,3	42,9	0	0,48	0,36	0	-
16.10.2023	1,925	0	84,11	0	0	82,369	0	0	24	0	0	0	67,7	44,3	0	0,48	0,37	0	-
17.10.2023	1,829	0	72,69	0	0	71,103	0	0	24	0	0	0	69,8	43,9	0	0,49	0,37	0	-
18.10.2023	1,677	0	65,438	0	0	64,033	0	0	24	0	0	0	69,2	43	0	0,5	0,38	0	-
19.10.2023	2,096	0	86,053	0	0	84,182	0	0	24	0	0	0	69,6	44,7	0	0,49	0,38	0	-
20.10.2023	2,221	0	91,64	0	0	89,602	0	0	24	0	0	0	70,5	45,8	0	0,48	0,37	0	-
Итого:	25,907	0	1163,433	0	0	1138,855	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,907																		

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.09.2023	2937,153	174436,266	0	0	170320,344	0	0	42544,63	757,83	2205,53	10,18
20.10.2023	2963,062	175599,703	0	0	171459,203	0	0	43264,63	1477,83	2205,53	10,18

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.10.2023 7:25:53