

# #12237#

## Отчёт по теплотреблению за период с 20.12.2021 по 20.01.2022

Потребитель Детский Сад № 133, МАДОУ ЦРР  
Адрес потребителя Куприна 17, Калининград  
Номер абонента 3341  
Порядковый номер 8178  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 8564  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.12.2021	3,328	0	99,068	0	0	95,93	0	0	24	0	0	0	85,9	51,2	0	0,49	0,38	0	-
22.12.2021	3,515	0	105,568	0	0	102,137	0	0	24	0	0	0	87,2	52,7	0	0,49	0,38	0	-
23.12.2021	3,09	0	90,23	0	0	87,435	0	0	24	0	0	0	84,8	49,6	0	0,49	0,38	0	-
24.12.2021	3,06	0	88,39	0	0	85,656	0	0	24	0	0	0	84,8	49	0	0,49	0,38	0	-
25.12.2021	2,93	0	89,813	0	0	87,026	0	0	24	0	0	0	84,9	51,3	0	0,49	0,38	0	-
26.12.2021	2,733	0	80,968	0	0	78,485	0	0	24	0	0	0	84,4	49,4	0	0,49	0,38	0	-
27.12.2021	3,481	0	112,393	0	0	108,871	0	0	24	0	0	0	85,4	53,3	0	0,48	0,38	0	-
28.12.2021	3,605	0	126,86	0	0	122,935	0	0	24	0	0	0	84,8	55,2	0	0,47	0,38	0	-
29.12.2021	3,207	0	113,115	0	0	109,908	0	0	24	0	0	0	80,7	51,6	0	0,48	0,38	0	-
30.12.2021	2,706	0	103,178	0	0	100,556	0	0	24	0	0	0	75,8	48,9	0	0,48	0,38	0	-
31.12.2021	2,104	0	83,133	0	0	81,234	0	0	24	0	0	0	71,5	45,6	0	0,5	0,38	0	-
01.01.2022	2,182	0	86,993	0	0	85,005	0	0	24	0	0	0	71,6	45,8	0	0,5	0,38	0	-
02.01.2022	2,073	0	83,013	0	0	81,108	0	0	24	0	0	0	71,7	45,8	0	0,49	0,38	0	-
03.01.2022	2,008	0	76,263	0	0	74,514	0	0	24	0	0	0	71,7	44,8	0	0,5	0,38	0	-
04.01.2022	2,033	0	78,558	0	0	76,762	0	0	24	0	0	0	71,6	45,1	0	0,5	0,38	0	-
05.01.2022	2,322	0	96,673	0	0	94,454	0	0	24	0	0	0	71,7	47,1	0	0,49	0,38	0	-
06.01.2022	2,635	0	110,458	0	0	107,805	0	0	24	0	0	0	73,5	49	0	0,48	0,38	0	-
07.01.2022	2,853	0	119,338	0	0	116,31	0	0	24	0	0	0	75,8	51,1	0	0,48	0,38	0	-
08.01.2022	2,673	0	104,288	0	0	101,624	0	0	24	0	0	0	76,1	49,8	0	0,49	0,38	0	-
09.01.2022	2,867	0	109,168	0	0	106,286	0	0	24	0	0	0	77,5	50,5	0	0,49	0,38	0	-
10.01.2022	3,133	0	111,733	0	0	108,624	0	0	24	0	0	0	79,9	50,9	0	0,49	0,38	0	-
11.01.2022	3,027	0	105,115	0	0	102,263	0	0	24	0	0	0	78,8	49,2	0	0,49	0,38	0	-
12.01.2022	2,946	0	106,238	0	0	103,396	0	0	24	0	0	0	78,1	49,6	0	0,49	0,38	0	-
13.01.2022	2,349	0	84,598	0	0	82,554	0	0	24	0	0	0	73,8	45,3	0	0,5	0,38	0	-
14.01.2022	2,226	0	92,063	0	0	90,071	0	0	24	0	0	0	69,4	44,8	0	0,5	0,38	0	-
15.01.2022	2,396	0	108,203	0	0	105,825	0	0	24	0	0	0	70,1	47,4	0	0,49	0,38	0	-
16.01.2022	2,54	0	105,373	0	0	102,847	0	0	24	0	0	0	73,4	48,7	0	0,49	0,38	0	-
17.01.2022	2,534	0	99,265	0	0	96,953	0	0	24	0	0	0	72,3	46,2	0	0,49	0,38	0	-
18.01.2022	2,629	0	106,438	0	0	103,97	0	0	24	0	0	0	72,1	46,8	0	0,49	0,38	0	-
19.01.2022	2,538	0	102,138	0	0	99,784	0	0	24	0	0	0	71,9	46,5	0	0,49	0,38	0	-
20.01.2022	2,795	0	115,963	0	0	113,215	0	0	24	0	0	0	73	48,3	0	0,48	0,38	0	-
Итого:	84,518	0	3094,595	0	0	3013,543	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	84,518																		

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.12.2021	2106,635	139885,359	0	0	136564,594	0	0	28334,78	744	1080,52	0
20.01.2022	2191,155	142979,938	0	0	139578,141	0	0	29078,78	1488	1080,52	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.01.2022 18:55:12