

ОАО Мытищинская теплосеть
Районная теплосеть № 39
Теплопункт ул.Колпакова,2 Назаровой,59

ВТЭ типа ВТЭ-1 П14М
Серийный № 6073
Московский ДЮЦ

от 21.01.2024 до 21.02.2024 1 им Изюмченко Л.А.

ДАТА		Энергия		Объем,м3			Температура,С				Давление,МПа		Время,час		Код
д.м.г	Час	Гкал	под.V1	обр.V2	V1-V2	V3	под.T1	обр.T2	T1-T2	доп.T3	P1	P2	раб.	ош-ки	ошибки
21.01.24	00:00	467,9	52165,0	52620,4	-455,4	0,0	56,3	46,3	10,0	0,0	0,2	0,2	37091	00:00	0 0
22.01.24	00:00	468,5	52223,9	52679,5	-455,6	0,0	56,3	46,4	9,9	0,0	0,2	0,2	37115	00:00	0 0
23.01.24	00:00	469,0	52282,9	52738,6	-455,7	0,0	56,3	46,3	10,0	0,0	0,2	0,2	37139	00:00	0 0
24.01.24	00:00	469,6	52341,6	52797,6	-456,0	0,0	56,3	46,4	9,9	0,0	0,2	0,2	37163	00:00	0 0
25.01.24	00:00	470,2	52400,5	52856,7	-456,2	0,0	56,3	46,5	9,8	0,0	0,2	0,2	37187	00:00	0 0
26.01.24	00:00	470,7	52460,5	52916,9	-456,4	0,0	56,2	46,6	9,6	0,0	0,2	0,2	37211	00:00	0 0
27.01.24	00:00	471,3	52521,2	52977,8	-456,6	0,0	56,1	46,6	9,6	0,0	0,2	0,2	37235	00:00	0 0
28.01.24	00:00	471,9	52581,8	53038,5	-456,8	0,0	56,1	46,6	9,5	0,0	0,2	0,2	37259	00:00	0 0
29.01.24	00:00	472,4	52642,5	53099,5	-457,0	0,0	56,1	46,8	9,3	0,0	0,2	0,2	37283	00:00	0 0
30.01.24	00:00	473,0	52702,8	53160,0	-457,2	0,0	56,2	46,8	9,4	0,0	0,2	0,2	37307	00:00	0 0
31.01.24	00:00	473,5	52763,1	53220,6	-457,5	0,0	56,3	46,9	9,4	0,0	0,2	0,2	37331	00:00	0 0
01.02.24	00:00	474,1	52823,3	53281,0	-457,8	0,0	56,3	47,1	9,2	0,0	0,2	0,2	37355	00:00	0 0
02.02.24	00:00	474,6	52880,5	53338,4	-457,9	0,0	55,5	46,3	9,2	0,0	0,2	0,2	37379	00:00	0 0
03.02.24	00:00	475,1	52939,8	53398,0	-458,2	0,0	55,5	46,4	9,1	0,0	0,3	0,2	37403	00:00	0 0
04.02.24	00:00	475,7	52999,6	53457,9	-458,3	0,0	55,5	46,3	9,2	0,0	0,3	0,2	37427	00:00	0 0
05.02.24	00:00	476,2	53059,6	53517,9	-458,4	0,0	55,6	46,5	9,1	0,0	0,3	0,2	37451	00:00	0 0
06.02.24	00:00	476,8	53119,0	53577,4	-458,4	0,0	55,6	46,4	9,1	0,0	0,3	0,2	37475	00:00	0 0
07.02.24	00:00	477,3	53178,4	53636,7	-458,3	0,0	55,6	46,3	9,3	0,0	0,2	0,2	37499	00:00	0 0
08.02.24	00:00	477,8	53238,3	53696,6	-458,3	0,0	55,7	46,5	9,1	0,0	0,2	0,2	37523	00:00	0 0
09.02.24	00:00	478,4	53298,2	53756,4	-458,3	0,0	55,8	46,4	9,3	0,0	0,2	0,2	37547	00:00	0 0
10.02.24	00:00	478,9	53357,9	53816,1	-458,3	0,0	55,9	46,3	9,6	0,0	0,2	0,2	37571	00:00	0 0
11.02.24	00:00	479,5	53417,2	53875,4	-458,2	0,0	55,9	46,4	9,5	0,0	0,2	0,2	37595	00:00	0 0
12.02.24	00:00	480,1	53476,6	53934,8	-458,2	0,0	56,0	46,6	9,5	0,0	0,2	0,2	37619	00:00	0 0
13.02.24	00:00	480,6	53535,5	53993,6	-458,1	0,0	56,1	46,6	9,5	0,0	0,2	0,2	37643	00:00	0 0
14.02.24	00:00	481,1	53593,5	54051,5	-458,0	0,0	56,0	46,5	9,5	0,0	0,2	0,2	37667	00:00	0 0
15.02.24	00:00	481,7	53652,5	54110,5	-458,0	0,0	56,0	46,8	9,2	0,0	0,2	0,2	37691	00:00	0 0
16.02.24	00:00	482,2	53713,1	54171,0	-457,9	0,0	56,1	46,9	9,1	0,0	0,2	0,2	37715	00:00	0 0
17.02.24	00:00	482,8	53774,6	54232,5	-457,9	0,0	56,1	47,4	8,7	0,0	0,2	0,2	37739	00:00	0 0
18.02.24	00:00	483,3	53836,0	54293,8	-457,9	0,0	56,1	47,5	8,6	0,0	0,2	0,2	37763	00:00	0 0
19.02.24	00:00	483,8	53898,0	54355,8	-457,8	0,0	56,1	47,5	8,7	0,0	0,2	0,2	37787	00:00	0 0
20.02.24	00:00	484,4	53960,6	54418,4	-457,9	0,0	56,1	47,2	8,9	0,0	0,2	0,2	37811	00:00	0 0
21.02.24	00:00	484,9	54021,9	54479,6	-457,7	0,0	53,6	45,1	8,5	0,0	0,2	0,2	37835	00:00	0 0

Главный инженер теплопункта
Козодоев Ж.Ж.
21.02.2024

