

#77928#

ОАО Мытищинская теплосеть
 Районная теплосеть № 39
 Теплопункт ул.Колпакова,2

К. Назаровой,59

ВТЭ типа ВТЭ-1 П14М
 Серийный № 6073
 Московский ДЮЦ

от 20.03.2024 до 21.04.2024 1 им Изюмченко Л.А.

ДАТА		Энергия		Объем,м3			Температура,С				Давление,МПа		Время,час		Код	
д.м.г	Час	Гкал	под.V1	обр.V2	V1-V2	V3	под.T1	обр.T2	T1-T2	доп.T3	P1	P2	раб.	ош-ки	ошибки	
20.03.24	00:00	498,5	55772,8	56228,4	-455,6	0,0	51,8	43,3	8,5	0,0	0,2	0,2	38507	00:00	0	0
21.03.24	00:00	499,0	55833,5	56289,1	-455,6	0,0	51,8	43,4	8,4	0,0	0,2	0,2	38531	00:00	0	0
22.03.24	00:00	499,5	55894,0	56349,5	-455,5	0,0	51,8	43,4	8,4	0,0	0,2	0,2	38555	00:00	0	0
23.03.24	00:00	500,0	55955,0	56410,7	-455,6	0,0	51,8	43,5	8,3	0,0	0,2	0,2	38579	00:00	0	0
24.03.24	00:00	500,5	56016,1	56471,8	-455,7	0,0	51,9	43,6	8,2	0,0	0,2	0,2	38603	00:00	0	0
25.03.24	00:00	501,0	56078,0	56533,8	-455,8	0,0	52,0	44,0	8,0	0,0	0,2	0,2	38627	00:00	0	0
26.03.24	00:00	501,5	56140,8	56596,7	-455,9	0,0	51,9	43,9	8,0	0,0	0,2	0,2	38651	00:00	0	0
27.03.24	00:00	501,9	56202,7	56658,6	-455,9	0,0	51,0	43,1	8,0	0,0	0,2	0,2	38675	00:00	0	0
28.03.24	00:00	502,4	56264,2	56720,2	-456,0	0,0	50,3	42,5	7,8	0,0	0,2	0,2	38699	00:00	0	0
29.03.24	00:00	502,9	56325,6	56781,7	-456,0	0,0	50,0	42,5	7,5	0,0	0,2	0,2	38723	00:00	0	0
30.03.24	00:00	503,3	56387,8	56843,8	-456,0	0,0	49,7	42,6	7,1	0,0	0,2	0,2	38747	00:00	0	0
31.03.24	00:00	503,7	56454,3	56910,2	-455,9	0,0	49,9	43,3	6,6	0,0	0,2	0,2	38771	00:00	0	0
01.04.24	00:00	504,2	56522,5	56978,3	-455,8	0,0	50,1	43,7	6,4	0,0	0,2	0,2	38795	00:00	64	0
02.04.24	00:00	504,6	56592,4	57048,1	-455,7	0,0	50,2	44,0	6,2	0,0	0,2	0,2	38819	00:00	64	0
03.04.24	00:00	505,0	56660,0	57115,6	-455,6	0,0	50,0	43,5	6,6	0,0	0,2	0,2	38843	00:00	64	0
04.04.24	00:00	505,5	56726,3	57181,8	-455,5	0,0	49,8	42,9	6,8	0,0	0,2	0,2	38867	00:00	0	0
05.04.24	00:00	505,9	56792,0	57247,4	-455,4	0,0	49,6	42,4	7,2	0,0	0,2	0,2	38891	00:00	0	0
06.04.24	00:00	506,4	56857,4	57312,7	-455,3	0,0	49,7	42,7	6,9	0,0	0,2	0,2	38915	00:00	0	0
07.04.24	00:00	506,8	56920,2	57375,5	-455,2	0,0	49,7	42,7	7,0	0,0	0,2	0,2	38939	00:00	0	0
08.04.24	00:00	507,2	56983,1	57438,2	-455,2	0,0	49,7	42,8	6,9	0,0	0,2	0,2	38963	00:00	0	0
09.04.24	00:00	507,7	57046,6	57501,7	-455,1	0,0	49,7	43,0	6,8	0,0	0,2	0,2	38987	00:00	0	0
10.04.24	00:00	508,0	57107,9	57562,9	-455,0	0,0	49,4	43,4	6,0	0,0	0,2	0,2	39011	00:05	68	0
11.04.24	00:00	508,2	57133,3	57588,3	-454,9	0,0	32,5	29,2	3,3	0,0	0,1	0,1	39035	03:35	68	0
12.04.24	00:00	508,6	57198,5	57653,4	-454,9	0,0	50,0	43,4	6,6	0,0	0,2	0,2	39059	00:00	0	0
13.04.24	00:00	509,0	57264,9	57719,7	-454,8	0,0	50,0	43,7	6,4	0,0	0,2	0,2	39083	00:00	0	0
14.04.24	00:00	509,5	57331,7	57786,4	-454,6	0,0	50,1	43,7	6,4	0,0	0,2	0,2	39107	00:00	64	0
15.04.24	00:00	509,9	57401,0	57855,6	-454,5	0,0	50,0	43,8	6,2	0,0	0,2	0,2	39131	00:00	64	0
16.04.24	00:00	510,3	57470,4	57924,8	-454,5	0,0	49,9	43,6	6,3	0,0	0,2	0,2	39155	00:00	64	0
17.04.24	00:00	510,7	57534,0	57988,4	-454,5	0,0	49,6	42,8	6,9	0,0	0,2	0,2	39179	00:00	0	0
18.04.24	00:00	511,2	57595,5	58050,0	-454,5	0,0	49,4	42,4	7,0	0,0	0,2	0,2	39203	00:00	0	0
19.04.24	00:00	511,6	57657,7	58112,3	-454,6	0,0	49,3	42,2	7,2	0,0	0,2	0,2	39227	00:00	0	0
20.04.24	00:00	512,0	57721,5	58176,2	-454,6	0,0	49,4	42,3	7,1	0,0	0,2	0,2	39251	00:00	0	0
21.04.24	00:00	512,5	57784,4	58239,0	-454,7	0,0	49,3	42,1	7,2	0,0	0,2	0,2	39275	00:00	0	0

Главный инженер теплопункта

Козодоев Ж.Ж.
22.04.2024