

#81257#

ОАО Мытищинская теплосеть
Районная теплосеть № 39
Теплопункт ул.Колпакова,2

К.Назаровой,59

ВТЭ типа ВТЭ-1 П14М
Серийный № 6073
ДЮЦ Московский

от 21.04.2024 до 21.05.2024 1 им Изюмченко Л.А.

ДАТА		Энергия		Объем,м3			Температура,С				Давление,МПа		Время,час		Код
д.м.г	Час	Гкал	под.В1	обр.В2	В1-В2	В3	под.Т1	обр.Т2	Т1-Т2	доп.Т3	Р1	Р2	раб.	ош-ки	ошибки
21.04.24	00:00	512,5	57784,4	58239,0	-454,7	0,0	49,3	42,1	7,2	0,0	0,2	0,2	39275	00:00	0 0
22.04.24	00:00	512,9	57846,2	58301,0	-454,8	0,0	49,2	41,9	7,3	0,0	0,2	0,2	39299	00:00	0 0
23.04.24	00:00	513,4	57908,1	58362,9	-454,9	0,0	49,1	41,6	7,5	0,0	0,2	0,2	39323	00:00	0 0
24.04.24	00:00	513,9	57971,0	58425,9	-454,9	0,0	49,0	41,3	7,7	0,0	0,2	0,2	39347	00:00	0 0
25.04.24	00:00	514,3	58032,9	58487,9	-455,0	0,0	49,1	41,4	7,6	0,0	0,2	0,2	39371	00:00	0 0
26.04.24	00:00	514,8	58092,9	58547,9	-455,0	0,0	49,2	41,7	7,4	0,0	0,2	0,2	39395	00:00	0 0
27.04.24	00:00	515,2	58153,5	58608,5	-455,0	0,0	49,3	42,0	7,3	0,0	0,2	0,2	39419	00:00	0 0
28.04.24	00:00	515,6	58215,2	58670,1	-454,9	0,0	49,5	42,4	7,0	0,0	0,2	0,2	39443	00:00	0 0
29.04.24	00:00	516,1	58277,3	58732,2	-454,9	0,0	49,6	42,7	6,8	0,0	0,2	0,2	39467	00:00	0 0
30.04.24	00:00	516,5	58342,1	58796,8	-454,7	0,0	49,9	43,3	6,5	0,0	0,2	0,2	39491	00:00	64 0
01.05.24	00:00	516,9	58413,1	58867,5	-454,5	0,0	50,2	44,2	6,0	0,0	0,2	0,2	39515	00:00	64 0
02.05.24	00:00	517,2	58474,7	58929,1	-454,4	0,0	48,7	43,4	5,3	0,0	0,2	0,2	39539	00:00	64 0
03.05.24	00:00	517,2	58474,7	58929,1	-454,4	0,0	23,7	17,8	6,0	0,0	0,1	0,1	39563	00:00	64 0
04.05.24	00:00	517,2	58474,7	58929,1	-454,4	0,0	18,0	15,1	2,9	0,0	0,1	0,1	39587	00:00	64 0
05.05.24	00:00	517,2	58474,7	58929,1	-454,4	0,0	17,5	14,7	2,8	0,0	0,1	0,1	39611	00:00	64 0
06.05.24	00:00	517,2	58474,7	58929,1	-454,4	0,0	17,2	14,5	2,7	0,0	0,1	0,1	39635	00:00	64 0
07.05.24	00:00	517,2	58474,7	58929,1	-454,4	0,0	17,1	14,4	2,7	0,0	0,1	0,1	39659	00:00	64 0
08.05.24	00:00	517,2	58474,7	58929,1	-454,4	0,0	16,4	13,7	2,7	0,0	0,1	0,1	39683	00:00	64 0
09.05.24	00:00	517,2	58474,7	58929,1	-454,4	0,0	16,0	13,0	3,0	0,0	0,1	0,1	39707	00:00	64 0
10.05.24	00:00	517,2	58474,7	58929,1	-454,4	0,0	15,8	12,9	2,9	0,0	0,1	0,1	39731	00:00	64 0
11.05.24	00:00	517,2	58474,7	58929,1	-454,4	0,0	15,7	12,9	2,8	0,0	0,1	0,1	39755	00:00	64 0
12.05.24	00:00	517,2	58474,7	58929,1	-454,4	0,0	15,3	12,4	2,9	0,0	0,1	0,1	39779	00:00	64 0
13.05.24	00:00	517,2	58474,7	58929,1	-454,4	0,0	15,0	12,2	2,8	0,0	0,1	0,1	39803	00:00	64 0
14.05.24	00:00	517,2	58474,7	58929,1	-454,4	0,0	14,9	12,1	2,8	0,0	0,1	0,1	39827	00:00	64 0
15.05.24	00:00	517,2	58474,7	58929,1	-454,4	0,0	14,9	12,2	2,7	0,0	0,1	0,1	39851	00:00	64 0
16.05.24	00:00	517,2	58474,7	58929,1	-454,4	0,0	15,0	12,4	2,6	0,0	0,1	0,1	39875	00:00	64 0
17.05.24	00:00	517,2	58474,7	58929,1	-454,4	0,0	15,0	12,4	2,6	0,0	0,1	0,1	39899	00:00	64 0
18.05.24	00:00	517,2	58474,7	58929,1	-454,4	0,0	15,1	12,4	2,6	0,0	0,1	0,1	39923	00:00	64 0
19.05.24	00:00	517,2	58474,7	58929,1	-454,4	0,0	15,2	12,6	2,6	0,0	0,1	0,1	39947	00:00	64 0
20.05.24	00:00	517,2	58474,7	58929,1	-454,4	0,0	15,5	12,8	2,7	0,0	0,1	0,1	39971	00:00	64 0
21.05.24	00:00	517,2	58474,7	58929,1	-454,4	0,0	15,7	13,0	2,6	0,0	0,1	0,1	39995	00:00	64 0

Главный инженер теплопункта
Козодоев Ж.Ж.
21.05.2024

