

#32786#

ОАО Мытищинская теплосеть
 Районная теплосеть № 39
 Теплопункт ул. Колпакова, 2 Назаровой, 59

ВТЭ типа ВТЭ-1 П14М
 Серийный № 6073

ДЮЦ Московский

от 20.09.2023 до 21.10.2023 1 им Изюмченко Л.А.

ДАТА		Энергия		Объем, м3			Температура, С				Давление, МПа		Время, час		Код	
д.м.г	Час	Гкал	под. V1	обр. V2	V1-V2	V3	под. T1	обр. T2	T1-T2	доп. T3	P1	P2	раб.	ош-ки	ошибки	
20.09.23	00:00	415,7	46120,4	46649,9	-529,5	0,0	17,9	15,3	2,6	0,0	0,1	0,1	34139	00:00	64	0
21.09.23	00:00	415,7	46120,4	46649,9	-529,5	0,0	17,8	15,2	2,6	0,0	0,1	0,1	34163	00:00	64	0
22.09.23	00:00	415,7	46120,4	46649,9	-529,5	0,0	17,8	15,1	2,6	0,0	0,1	0,1	34187	00:00	64	0
23.09.23	00:00	415,7	46120,4	46649,9	-529,5	0,0	17,9	15,3	2,6	0,0	0,1	0,1	34211	00:00	64	0
24.09.23	00:00	415,7	46120,4	46649,9	-529,5	0,0	18,0	15,4	2,6	0,0	0,1	0,1	34235	00:00	64	0
25.09.23	00:00	415,7	46120,4	46649,9	-529,5	0,0	17,9	15,2	2,6	0,0	0,1	0,1	34259	00:00	64	0
26.09.23	00:00	415,7	46120,4	46649,9	-529,5	0,0	17,4	14,8	2,6	0,0	0,1	0,1	34283	00:00	64	0
27.09.23	00:00	415,7	46120,4	46649,9	-529,5	0,0	17,4	14,8	2,6	0,0	0,1	0,1	34307	00:00	64	0
28.09.23	00:00	415,7	46120,4	46649,9	-529,5	0,0	17,6	14,9	2,6	0,0	0,1	0,1	34331	00:00	64	0
29.09.23	00:00	415,7	46120,4	46649,9	-529,5	0,0	17,6	15,0	2,6	0,0	0,1	0,1	34355	00:00	64	0
30.09.23	00:00	415,7	46120,4	46649,9	-529,5	0,0	17,5	14,9	2,6	0,0	0,1	0,1	34379	00:00	64	0
01.10.23	00:00	415,7	46120,4	46649,9	-529,5	0,0	17,6	14,9	2,6	0,0	0,1	0,1	34403	00:00	64	0
02.10.23	00:00	415,7	46120,4	46649,9	-529,5	0,0	17,4	14,7	2,6	0,0	0,1	0,1	34427	00:00	64	0
03.10.23	00:00	415,7	46120,4	46649,9	-529,5	0,0	17,2	14,6	2,6	0,0	0,1	0,1	34451	00:00	64	0
04.10.23	00:00	415,7	46120,4	46649,9	-529,5	0,0	17,4	14,7	2,6	0,0	0,1	0,1	34475	00:00	64	0
05.10.23	00:00	415,7	46120,4	46649,9	-529,5	0,0	17,2	14,6	2,6	0,0	0,1	0,1	34499	00:00	64	0
06.10.23	00:00	415,7	46120,4	46649,9	-529,5	0,0	16,9	14,3	2,7	0,0	0,1	0,1	34523	00:00	64	0
07.10.23	00:00	415,7	46120,4	46649,9	-529,5	0,0	16,6	13,9	2,6	0,0	0,1	0,1	34547	00:00	64	0
08.10.23	00:00	415,7	46120,4	46649,9	-529,5	0,0	16,5	13,8	2,6	0,0	0,1	0,1	34571	00:00	64	0
09.10.23	00:00	415,7	46120,4	46649,9	-529,5	0,0	15,6	12,9	2,7	0,0	0,1	0,1	34595	00:00	64	0
10.10.23	00:00	415,7	46120,4	46649,9	-529,5	0,0	15,3	12,6	2,6	0,0	0,1	0,1	34619	00:00	64	0
11.10.23	00:00	415,7	46120,4	46649,9	-529,5	0,0	15,2	12,6	2,6	0,0	0,1	0,1	34643	00:00	64	0
12.10.23	00:00	415,7	46120,4	46649,9	-529,5	0,0	15,4	12,7	2,6	0,0	0,1	0,1	34667	00:00	64	0
13.10.23	00:00	415,7	46120,4	46650,0	-529,6	0,0	16,1	20,0	-3,8	0,0	0,1	0,1	34691	10:46	68	0
14.10.23	00:00	415,9	46142,4	46671,6	-529,3	0,0	27,5	28,1	-0,6	0,0	0,2	0,2	34715	12:44	68	0
15.10.23	00:00	416,2	46198,5	46726,8	-528,3	0,0	43,6	38,2	5,4	0,0	0,2	0,2	34739	00:00	0	0
16.10.23	00:00	416,5	46255,0	46782,6	-527,6	0,0	43,7	38,5	5,2	0,0	0,2	0,2	34763	00:00	0	0
17.10.23	00:00	416,8	46312,1	46838,8	-526,7	0,0	43,2	37,6	5,6	0,0	0,2	0,2	34787	00:00	0	0
18.10.23	00:00	417,1	46370,9	46896,9	-526,1	0,0	42,6	36,3	6,3	0,0	0,2	0,2	34811	00:00	0	0
19.10.23	00:00	417,5	46435,0	46960,3	-525,3	0,0	42,8	36,7	6,1	0,0	0,2	0,2	34835	00:00	64	0
20.10.23	00:00	418,0	46516,5	47040,9	-524,3	0,0	45,5	39,4	6,1	0,0	0,3	0,3	34859	00:00	0	0
21.10.23	00:00	418,6	46596,9	47120,3	-523,4	0,0	50,8	43,9	6,9	0,0	0,3	0,3	34883	00:00	0	0

Главный инженер теплопункта
 Козодоев Ж.Ж.
 23.10.2023

