

#97084#

ОАО Мытищинская теплосеть
Районная теплосеть № 39
Теплопункт ул.Колпакова,2

Назаровой,59

ВТЭ типа ВТЭ-1 П14М
Серийный № 6073

Московский ДЮЦ

от 21.09.2024 до 22.10.2024 1 им Изюмченко Л.А.

ДАТА		Энергия		Объем,м3			Температура,С				Давление,МПа		Время,час		Код
д.м.г	Час	Гкал	под.V1	обр.V2	V1-V2	V3	под.T1	обр.T2	T1-T2	доп.T3	P1	P2	раб.	ош-ки	ошибки
21.09.24	00:00	517,2	58475,3	379125,1	-320649,8	0,0	18,5	15,9	2,6	0,0	0,0	0,0	42947	00:00	64 8
22.09.24	00:00	517,2	58475,3	379125,1	-320649,8	0,0	18,5	15,9	2,6	0,0	0,0	0,0	42971	00:00	64 8
23.09.24	00:00	517,2	58475,3	379125,1	-320649,8	0,0	18,4	15,8	2,6	0,0	0,0	0,0	42995	00:00	64 8
24.09.24	00:00	517,2	58475,3	379125,1	-320649,8	0,0	18,2	15,7	2,6	0,0	0,0	0,0	43019	00:00	64 8
25.09.24	00:00	517,2	58475,3	379125,1	-320649,8	0,0	18,2	15,6	2,6	0,0	0,0	0,0	43043	00:00	64 8
26.09.24	00:00	517,2	58475,3	379125,1	-320649,8	0,0	18,1	15,5	2,6	0,0	0,0	0,0	43067	00:00	64 8
27.09.24	00:00	517,2	58475,3	379125,1	-320649,8	0,0	18,0	15,4	2,6	0,0	0,0	0,0	43091	00:00	64 8
28.09.24	00:00	517,2	58475,3	379125,1	-320649,8	0,0	18,0	15,4	2,6	0,0	0,0	0,0	43115	00:00	64 8
29.09.24	00:00	517,2	58475,3	379125,1	-320649,8	0,0	18,0	15,4	2,6	0,0	0,0	0,0	43139	00:00	64 8
30.09.24	00:00	517,2	58475,3	379125,1	-320649,8	0,0	17,8	15,2	2,6	0,0	0,0	0,0	43163	00:00	64 8
01.10.24	00:00	517,2	58475,3	379125,1	-320649,8	0,0	17,5	14,9	2,6	0,0	0,0	0,0	43187	00:00	64 8
02.10.24	00:00	517,2	58475,3	379125,1	-320649,8	0,0	17,2	14,6	2,6	0,0	0,0	0,0	43211	00:00	64 8
03.10.24	00:00	517,2	58475,3	379125,1	-320649,8	0,0	16,9	14,4	2,6	0,0	0,0	0,0	43235	00:00	64 8
04.10.24	00:00	517,2	58475,3	379125,1	-320649,8	0,0	16,8	14,2	2,6	0,0	0,0	0,0	43259	00:00	64 8
05.10.24	00:00	517,2	58475,3	379125,1	-320649,8	0,0	16,7	14,1	2,6	0,0	0,0	0,0	43283	00:00	64 8
06.10.24	00:00	517,2	58475,3	379125,1	-320649,8	0,0	16,6	14,0	2,6	0,0	0,0	0,0	43307	00:00	64 8
07.10.24	00:00	517,2	58475,3	379125,1	-320649,8	0,0	16,4	13,8	2,6	0,0	0,0	0,0	43331	00:00	64 8
08.10.24	00:00	517,3	58492,8	379142,0	-320649,2	0,0	25,0	21,0	3,9	0,0	0,0	0,0	43355	00:03	68 8
09.10.24	00:00	517,7	58554,6	379202,3	-320647,7	0,0	47,8	41,1	6,7	0,0	0,0	0,0	43379	00:00	0 8
10.10.24	00:00	518,1	58614,8	379261,5	-320646,7	0,0	49,2	43,1	6,1	0,0	0,0	0,0	43403	00:00	0 8
11.10.24	00:00	518,4	58677,8	379323,4	-320645,6	0,0	48,8	43,1	5,7	0,0	0,0	0,0	43427	00:00	0 8
12.10.24	00:00	518,8	58741,6	379386,2	-320644,6	0,0	48,5	42,6	5,9	0,0	0,0	0,0	43451	00:00	0 8
13.10.24	00:00	519,2	58807,8	379451,2	-320643,4	0,0	47,9	42,1	5,7	0,0	0,0	0,0	43475	00:00	0 8
14.10.24	00:00	519,5	58874,1	379516,3	-320642,3	0,0	47,7	42,0	5,7	0,0	0,0	0,0	43499	00:00	0 8
15.10.24	00:00	519,9	58939,2	379580,3	-320641,1	0,0	47,7	42,0	5,7	0,0	0,0	0,0	43523	00:00	0 8
16.10.24	00:00	520,3	59004,0	379644,0	-320640,0	0,0	47,7	42,1	5,6	0,0	0,0	0,0	43547	00:00	0 8
17.10.24	00:00	520,6	59069,8	379708,7	-320638,9	0,0	47,3	41,6	5,7	0,0	0,0	0,0	43571	00:00	0 8
18.10.24	00:00	521,0	59136,5	379774,2	-320637,7	0,0	47,3	41,5	5,8	0,0	0,0	0,0	43595	00:00	0 8
19.10.24	00:00	521,4	59204,3	379841,0	-320636,7	0,0	47,3	41,5	5,8	0,0	0,0	0,0	43619	00:00	0 8
20.10.24	00:00	521,8	59271,4	379907,0	-320635,6	0,0	47,3	41,6	5,7	0,0	0,0	0,0	43643	00:00	0 8
21.10.24	00:00	522,2	59338,8	379973,2	-320634,4	0,0	47,2	41,6	5,6	0,0	0,0	0,0	43667	00:00	0 8
22.10.24	00:00	522,5	59405,3	380038,7	-320633,4	0,0	47,2	41,7	5,5	0,0	0,2	0,2	43691	00:00	0 8

Главный инженер теплопункта
Козодоев Ж.Ж.
22.10.2024

