

#37135#

ОАО Мытищинская теплосеть
Районная теплосеть № 39
Теплопункт ул.Колпакова,2

Назаровой,59

ВТЭ типа ВТЭ-1 П14М
Серийный № 6073

Московский ДЮЦ

от 20.10.2023 до 21.11.2023 1 им Изюмченко Л.А.

ДАТА		Энергия		Объем,м3			Температура,С				Давление,МПа		Время,час		Код
д.м.г	Час	Гкал	под.В1	обр.В2	В1-В2	В3	под.Т1	обр.Т2	Т1-Т2	доп.Т3	Р1	Р2	раб.	ош-ки	ошибки
20.10.23	00:00	418,0	46516,5	47040,9	-524,3	0,0	45,5	39,4	6,1	0,0	0,3	0,3	34859	00:00	0 0
21.10.23	00:00	418,6	46596,9	47120,3	-523,4	0,0	50,8	43,9	6,9	0,0	0,3	0,3	34883	00:00	0 0
22.10.23	00:00	419,1	46671,1	47193,6	-522,5	0,0	48,7	41,9	6,7	0,0	0,3	0,3	34907	00:00	0 0
23.10.23	00:00	419,6	46751,4	47273,3	-521,9	0,0	50,4	43,7	6,7	0,0	0,3	0,3	34931	00:00	0 0
24.10.23	00:00	420,1	46832,3	47353,4	-521,1	0,0	51,0	44,5	6,5	0,0	0,3	0,3	34955	00:00	0 0
25.10.23	00:00	420,6	46912,9	47432,8	-519,9	0,0	50,6	44,4	6,2	0,0	0,3	0,3	34979	00:00	0 0
26.10.23	00:00	421,1	46994,5	47513,2	-518,7	0,0	50,5	44,3	6,3	0,0	0,3	0,3	35003	00:00	0 0
27.10.23	00:00	421,6	47075,1	47592,7	-517,6	0,0	50,7	44,1	6,6	0,0	0,3	0,3	35027	00:00	0 0
28.10.23	00:00	422,1	47155,5	47671,8	-516,3	0,0	50,9	44,3	6,5	0,0	0,3	0,3	35051	00:00	0 0
29.10.23	00:00	422,6	47236,1	47750,8	-514,7	0,0	50,6	44,1	6,4	0,0	0,3	0,3	35075	00:00	0 0
30.10.23	00:00	423,2	47318,0	47830,9	-512,9	0,0	50,2	43,8	6,3	0,0	0,3	0,3	35099	00:00	0 0
31.10.23	00:00	423,7	47400,3	47911,1	-510,9	0,0	50,1	43,9	6,2	0,0	0,3	0,3	35123	00:00	0 0
01.11.23	00:00	424,1	47475,7	47984,9	-509,2	0,0	49,2	42,9	6,2	0,0	0,3	0,3	35147	00:00	0 0
02.11.23	00:00	424,5	47537,5	48045,6	-508,1	0,0	47,4	40,8	6,6	0,0	0,2	0,2	35171	00:00	0 0
03.11.23	00:00	424,9	47597,7	48104,4	-506,7	0,0	47,3	40,5	6,8	0,0	0,2	0,2	35195	00:00	0 0
04.11.23	00:00	425,3	47656,6	48162,0	-505,4	0,0	47,4	40,4	7,0	0,0	0,2	0,2	35219	00:00	0 0
05.11.23	00:00	425,7	47715,9	48219,9	-504,0	0,0	47,4	40,5	6,9	0,0	0,2	0,2	35243	00:00	0 0
06.11.23	00:00	426,2	47775,0	48277,4	-502,5	0,0	47,2	40,2	7,0	0,0	0,2	0,2	35267	00:00	0 0
07.11.23	00:00	426,6	47834,1	48334,9	-500,8	0,0	47,3	40,4	6,9	0,0	0,2	0,2	35291	00:00	0 0
08.11.23	00:00	427,0	47892,5	48391,6	-499,1	0,0	47,1	40,2	6,9	0,0	0,2	0,2	35315	00:00	0 0
09.11.23	00:00	427,4	47951,2	48448,5	-497,3	0,0	47,2	40,2	6,9	0,0	0,2	0,2	35339	00:00	0 0
10.11.23	00:00	427,8	48012,7	48507,9	-495,2	0,0	47,0	40,2	6,8	0,0	0,2	0,2	35363	00:00	0 0
11.11.23	00:00	428,2	48074,8	48567,9	-493,1	0,0	47,0	40,3	6,7	0,0	0,2	0,2	35387	00:00	0 0
12.11.23	00:00	428,6	48135,1	48626,0	-490,9	0,0	47,0	40,1	6,9	0,0	0,2	0,2	35411	00:00	0 0
13.11.23	00:00	429,0	48195,6	48684,4	-488,8	0,0	47,0	40,3	6,7	0,0	0,2	0,2	35435	00:00	0 0
14.11.23	00:00	429,4	48256,0	48742,8	-486,8	0,0	46,8	40,0	6,8	0,0	0,2	0,2	35459	00:00	0 0
15.11.23	00:00	429,8	48316,5	48801,3	-484,8	0,0	46,8	39,7	7,1	0,0	0,2	0,2	35483	00:00	0 0
16.11.23	00:00	430,2	48377,2	48860,1	-482,9	0,0	46,7	39,6	7,1	0,0	0,2	0,2	35507	00:00	0 0
17.11.23	00:00	430,7	48434,6	48916,2	-481,6	0,0	48,7	40,9	7,8	0,0	0,2	0,2	35531	00:00	0 0
18.11.23	00:00	431,2	48491,8	48972,0	-480,2	0,0	52,8	44,2	8,6	0,0	0,2	0,2	35555	00:00	0 0
19.11.23	00:00	431,7	48549,2	49028,3	-479,1	0,0	52,6	43,9	8,7	0,0	0,2	0,2	35579	00:00	0 0
20.11.23	00:00	432,2	48606,6	49084,5	-477,9	0,0	52,6	43,8	8,8	0,0	0,2	0,2	35603	00:00	0 0
21.11.23	00:00	432,7	48663,5	49140,2	-476,7	0,0	52,6	43,7	8,9	0,0	0,2	0,2	35627	00:00	0 0

Главный инженер теплопункта
Козодоев Ж.Ж.
22.11.2023

