

**ОАО Мытищинская теплосеть**

Районная теплосеть № 39

Теплопункт ул.Колпакова,2

Назаровой,59 Московский ДЮЦ

**ВТЭ типа ВТЭ-1 П14М**

Серийный № 6073

от 21.10.2024 до 22.11.2024 1 им Изюмченко Л.А.

ДАТА		Энергия		Объем,м3			Температура,С				Давление,МПа		Время,час		Код
д.м.г	Час	Гкал	под.В1	обр.В2	В1-В2	В3	под.Т1	обр.Т2	Т1-Т2	доп.Т3	Р1	Р2	раб.	ош-ки	ошибки
21.10.24	00:00	522,2	59338,8	379973,2	-320634,4	0,0	47,2	41,6	5,6	0,0	0,0	0,0	43667	00:00	0 8
22.10.24	00:00	522,5	59405,3	380038,7	-320633,4	0,0	47,2	41,7	5,5	0,0	0,2	0,2	43691	00:00	0 8
23.10.24	00:00	522,9	59465,2	380098,0	-320632,8	0,0	47,1	41,6	5,5	0,0	0,2	0,2	43715	00:00	0 8
24.10.24	00:00	523,1	59513,4	380145,8	-320632,4	0,0	46,3	40,1	6,2	0,0	0,2	0,2	43739	00:00	0 8
25.10.24	00:00	523,5	59562,0	380193,9	-320632,0	0,0	46,4	39,8	6,5	0,0	0,2	0,2	43763	00:00	64 8
26.10.24	00:00	523,8	59610,4	380242,0	-320631,6	0,0	45,9	38,7	7,2	0,0	0,2	0,2	43787	00:00	0 8
27.10.24	00:00	524,1	59657,6	380288,8	-320631,2	0,0	46,0	38,8	7,2	0,0	0,2	0,2	43811	00:00	0 8
28.10.24	00:00	524,5	59705,4	380336,2	-320630,7	0,0	46,2	39,2	7,0	0,0	0,2	0,2	43835	00:00	0 8
29.10.24	00:00	524,8	59753,2	380383,4	-320630,2	0,0	46,1	39,2	7,0	0,0	0,2	0,2	43859	00:00	0 8
30.10.24	00:00	525,1	59800,8	380430,4	-320629,6	0,0	46,0	39,1	6,9	0,0	0,2	0,2	43883	00:00	0 8
31.10.24	00:00	525,4	59848,5	380477,6	-320629,1	0,0	45,8	39,0	6,8	0,0	0,2	0,2	43907	00:00	0 8
01.11.24	00:00	525,8	59895,8	380524,3	-320628,5	0,0	45,7	38,7	7,0	0,0	0,2	0,2	43931	00:00	0 8
02.11.24	00:00	526,1	59944,0	380572,0	-320628,0	0,0	46,2	39,1	7,1	0,0	0,2	0,2	43955	00:00	0 8
03.11.24	00:00	526,4	59993,2	380620,9	-320627,7	0,0	47,2	40,2	7,1	0,0	0,2	0,2	43979	00:00	0 8
04.11.24	00:00	526,8	60042,6	380670,1	-320627,5	0,0	47,0	39,7	7,3	0,0	0,2	0,2	44003	00:00	0 8
05.11.24	00:00	527,2	60092,3	380719,5	-320627,2	0,0	47,1	40,0	7,2	0,0	0,2	0,2	44027	00:00	0 8
06.11.24	00:00	527,5	60141,0	380768,1	-320627,1	0,0	47,0	39,6	7,4	0,0	0,2	0,2	44051	00:00	0 8
07.11.24	00:00	527,9	60188,5	380815,3	-320626,9	0,0	47,0	39,4	7,5	0,0	0,2	0,2	44075	00:00	0 8
08.11.24	00:00	528,2	60235,8	380862,5	-320626,7	0,0	47,1	39,1	8,0	0,0	0,2	0,2	44099	00:00	0 8
09.11.24	00:00	528,6	60283,5	380909,9	-320626,5	0,0	47,2	39,0	8,1	0,0	0,2	0,2	44123	00:00	0 8
10.11.24	00:00	529,0	60330,2	380956,5	-320626,3	0,0	47,5	39,2	8,2	0,0	0,2	0,2	44147	00:00	0 8
11.11.24	00:00	529,4	60377,2	381003,4	-320626,2	0,0	47,6	39,3	8,4	0,0	0,2	0,2	44171	00:00	0 8
12.11.24	00:00	529,8	60423,3	381049,4	-320626,1	0,0	48,2	39,5	8,7	0,0	0,2	0,2	44195	00:00	0 8
13.11.24	00:00	530,2	60469,2	381095,3	-320626,1	0,0	49,4	40,2	9,2	0,0	0,2	0,2	44219	00:00	0 8
14.11.24	00:00	530,6	60515,3	381141,5	-320626,1	0,0	50,3	40,7	9,6	0,0	0,2	0,2	44243	00:00	0 8
15.11.24	00:00	531,1	60561,8	381188,0	-320626,2	0,0	50,2	40,7	9,5	0,0	0,2	0,2	44267	00:00	0 8
16.11.24	00:00	531,5	60608,5	381234,6	-320626,1	0,0	50,5	41,5	9,0	0,0	0,2	0,2	44291	00:00	0 8
17.11.24	00:00	531,9	60656,0	381282,1	-320626,1	0,0	50,6	41,8	8,8	0,0	0,2	0,2	44315	00:00	0 8
18.11.24	00:00	532,3	60705,4	381331,3	-320625,9	0,0	50,6	42,0	8,6	0,0	0,2	0,2	44339	00:00	0 8
19.11.24	00:00	532,7	60754,3	381380,3	-320626,0	0,0	50,5	41,8	8,7	0,0	0,2	0,2	44363	00:00	0 8
20.11.24	00:00	533,2	60802,8	381428,9	-320626,1	0,0	50,4	41,5	8,9	0,0	0,2	0,2	44387	00:00	0 8
21.11.24	00:00	533,6	60851,7	381477,9	-320626,2	0,0	50,3	41,4	8,9	0,0	0,2	0,2	44411	00:00	0 8
22.11.24	00:00	534,0	60899,3	381525,7	-320626,3	0,0	51,3	41,7	9,6	0,0	0,2	0,2	44435	00:00	0 8

Главный инженер теплопункта  
Козодоев Ж.Ж.  
22.11.2024

