

#51813#

ОАО Мытищинская теплосеть  
Районная теплосеть № 39  
Теплопункт ул.Колпакова,2

Клавы Назаровой,59

ВТЭ типа ВТЭ-1 П14М  
Серийный № 6073

ДЮЦ Московский

от 21.11.2023 до 21.12.2023 1 им Изюмченко Л.А.

ДАТА		Энергия		Объем,м3			Температура,С				Давление,МПа		Время,час		Код
д.м.г	Час	Гкал	под. V1	обр. V2	V1-V2	V3	под. T1	обр. T2	T1-T2	доп. T3	P1	P2	раб.	ош-ки	ошибки
21.11.23	00:00	432,7	48663,5	49140,2	-476,7	0,0	52,6	43,7	8,9	0,0	0,2	0,2	35627	00:00	0 0
22.11.23	00:00	433,2	48719,3	49194,9	-475,6	0,0	55,2	45,5	9,6	0,0	0,2	0,2	35651	00:00	0 0
23.11.23	00:00	433,7	48774,7	49249,6	-474,9	0,0	56,5	46,8	9,7	0,0	0,2	0,2	35675	00:00	0 0
24.11.23	00:00	434,2	48830,9	49305,0	-474,1	0,0	55,3	46,0	9,4	0,0	0,2	0,2	35699	00:00	0 0
25.11.23	00:00	434,8	48889,5	49362,7	-473,2	0,0	55,4	46,2	9,2	0,0	0,2	0,2	35723	00:00	0 0
26.11.23	00:00	435,3	48948,2	49420,7	-472,4	0,0	55,3	46,0	9,3	0,0	0,2	0,2	35747	00:00	0 0
27.11.23	00:00	435,8	49007,1	49478,9	-471,8	0,0	55,2	46,0	9,2	0,0	0,2	0,2	35771	00:00	0 0
28.11.23	00:00	436,4	49064,4	49535,6	-471,1	0,0	58,1	47,8	10,3	0,0	0,2	0,2	35795	00:00	0 0
29.11.23	00:00	437,1	49120,3	49590,8	-470,4	0,0	68,7	55,5	13,2	0,0	0,2	0,2	35819	00:00	0 0
30.11.23	00:00	437,9	49177,2	49646,9	-469,8	0,0	70,2	57,1	13,1	0,0	0,2	0,2	35843	00:00	0 0
01.12.23	00:00	438,5	49234,8	49703,8	-469,0	0,0	64,8	52,9	11,8	0,0	0,2	0,2	35867	00:00	0 0
02.12.23	00:00	439,1	49292,1	49760,5	-468,4	0,0	58,1	47,7	10,4	0,0	0,2	0,2	35891	00:00	0 0
03.12.23	00:00	439,7	49350,0	49818,0	-468,0	0,0	58,0	47,6	10,4	0,0	0,2	0,2	35915	00:00	0 0
04.12.23	00:00	440,3	49408,1	49875,7	-467,7	0,0	58,0	47,8	10,2	0,0	0,2	0,2	35939	00:00	0 0
05.12.23	00:00	440,9	49466,0	49933,6	-467,5	0,0	58,0	47,8	10,2	0,0	0,2	0,2	35963	00:00	0 0
06.12.23	00:00	441,5	49522,6	49989,9	-467,3	0,0	60,5	49,6	11,0	0,0	0,2	0,2	35987	00:00	0 0
07.12.23	00:00	442,2	49579,5	50046,3	-466,8	0,0	66,4	54,2	12,2	0,0	0,2	0,2	36011	00:00	0 0
08.12.23	00:00	442,8	49636,9	50103,2	-466,4	0,0	65,9	54,1	11,8	0,0	0,2	0,2	36035	00:00	0 0
09.12.23	00:00	443,5	49695,6	50161,5	-465,9	0,0	65,6	54,1	11,5	0,0	0,2	0,2	36059	00:00	0 0
10.12.23	00:00	444,2	49753,3	50218,8	-465,5	0,0	65,8	54,0	11,8	0,0	0,2	0,2	36083	00:00	0 0
11.12.23	00:00	444,8	49811,1	50276,3	-465,2	0,0	65,7	54,1	11,5	0,0	0,2	0,2	36107	00:00	0 0
12.12.23	00:00	445,4	49869,1	50333,9	-464,8	0,0	61,4	50,9	10,5	0,0	0,2	0,2	36131	00:00	0 0
13.12.23	00:00	445,9	49925,6	50389,9	-464,3	0,0	55,6	46,0	9,6	0,0	0,2	0,2	36155	00:00	0 0
14.12.23	00:00	446,5	49981,6	50445,6	-464,0	0,0	55,1	45,3	9,8	0,0	0,2	0,2	36179	00:00	0 0
15.12.23	00:00	447,0	50038,2	50501,9	-463,7	0,0	55,4	45,4	10,0	0,0	0,2	0,2	36203	00:00	0 0
16.12.23	00:00	447,6	50094,0	50557,4	-463,4	0,0	55,8	45,9	9,9	0,0	0,2	0,2	36227	00:00	0 0
17.12.23	00:00	448,1	50149,0	50612,1	-463,0	0,0	53,9	44,6	9,2	0,0	0,2	0,2	36251	00:00	0 0
18.12.23	00:00	448,5	50204,2	50666,6	-462,4	0,0	48,3	40,3	8,0	0,0	0,2	0,2	36275	00:00	0 0
19.12.23	00:00	449,0	50259,5	50721,4	-461,9	0,0	48,3	40,2	8,1	0,0	0,2	0,2	36299	00:00	0 0
20.12.23	00:00	449,4	50315,5	50777,0	-461,5	0,0	48,3	40,1	8,1	0,0	0,2	0,2	36323	00:00	0 0
21.12.23	00:00	449,9	50372,7	50833,8	-461,1	0,0	48,2	40,3	7,9	0,0	0,2	0,2	36347	00:00	0 0

Главный инженер теплопункта  
Козодоев Ж.Ж.  
21.12.2023

