

ОАО Мытищинская теплосеть  
Районная теплосеть № 39  
Теплопункт ул.Колпакова,2 К. Назаровой,59

ВТЭ типа ВТЭ-1 П14М  
Серийный № 6073

Московский ДЮЦ

от 21.11.2024 до 21.12.2024 1 им Изюмченко Л.А.

ДАТА		Энергия		Объем,м3			Температура,С				Давление,МПа		Время,час		Код
д.м.г	Час	Гкал	под.V1	обр.V2	V1-V2	V3	под.T1	обр.T2	T1-T2	доп.T3	P1	P2	раб.	ош-ки	ошибки
21.11.24	00:00	533,6	60851,7	381477,9	-320626,2	0,0	50,3	41,4	8,9	0,0	0,2	0,2	44411	00:00	0 8
22.11.24	00:00	534,0	60899,3	381525,7	-320626,3	0,0	51,3	41,7	9,6	0,0	0,2	0,2	44435	00:00	0 8
23.11.24	00:00	534,5	60945,6	381572,1	-320626,5	0,0	53,1	42,6	10,5	0,0	0,2	0,2	44459	00:00	0 8
24.11.24	00:00	535,0	60991,9	381618,5	-320626,6	0,0	53,1	42,7	10,4	0,0	0,2	0,2	44483	00:00	0 8
25.11.24	00:00	535,5	61037,9	381664,7	-320626,8	0,0	53,1	42,7	10,4	0,0	0,2	0,2	44507	00:00	0 8
26.11.24	00:00	535,9	61083,8	381710,8	-320627,0	0,0	52,8	42,6	10,2	0,0	0,2	0,2	44531	00:00	0 8
27.11.24	00:00	536,4	61129,7	381756,8	-320627,1	0,0	52,1	42,3	9,8	0,0	0,2	0,2	44555	00:00	0 8
28.11.24	00:00	536,8	61175,3	381802,3	-320627,0	0,0	52,2	42,5	9,6	0,0	0,2	0,2	44579	00:00	0 8
29.11.24	00:00	537,2	61220,8	381847,7	-320626,9	0,0	52,1	42,4	9,7	0,0	0,2	0,2	44603	00:00	0 8
30.11.24	00:00	537,7	61266,6	381893,4	-320626,8	0,0	52,0	42,4	9,6	0,0	0,2	0,2	44627	00:00	0 8
01.12.24	00:00	538,1	61312,8	381939,6	-320626,7	0,0	51,9	42,5	9,4	0,0	0,2	0,2	44651	00:00	0 8
02.12.24	00:00	538,5	61359,3	381985,9	-320626,6	0,0	51,9	42,3	9,6	0,0	0,2	0,2	44675	00:00	0 8
03.12.24	00:00	539,0	61405,5	382032,0	-320626,5	0,0	51,8	41,9	9,9	0,0	0,2	0,2	44699	00:00	0 8
04.12.24	00:00	539,5	61452,0	382078,3	-320626,4	0,0	51,7	41,6	10,1	0,0	0,2	0,2	44723	00:00	0 8
05.12.24	00:00	539,9	61499,4	382125,6	-320626,2	0,0	51,7	41,7	10,0	0,0	0,2	0,2	44747	00:00	0 8
06.12.24	00:00	540,4	61546,9	382172,7	-320625,9	0,0	51,7	41,9	9,8	0,0	0,2	0,2	44771	00:00	0 8
07.12.24	00:00	540,8	61594,3	382219,3	-320625,1	0,0	51,7	41,8	9,9	0,0	0,2	0,2	44795	00:00	0 8
08.12.24	00:00	541,3	61641,7	382266,1	-320624,3	0,0	51,7	41,7	9,9	0,0	0,2	0,2	44819	00:00	0 8
09.12.24	00:00	541,8	61689,5	382313,2	-320623,7	0,0	51,6	41,8	9,8	0,0	0,2	0,2	44843	00:00	0 8
10.12.24	00:00	542,2	61736,9	382360,0	-320623,1	0,0	51,3	41,5	9,9	0,0	0,2	0,2	44867	00:00	0 8
11.12.24	00:00	542,7	61784,2	382406,8	-320622,6	0,0	51,4	41,3	10,1	0,0	0,2	0,2	44891	00:00	0 8
12.12.24	00:00	543,2	61832,1	382454,3	-320622,2	0,0	51,4	41,6	9,7	0,0	0,2	0,2	44915	00:00	0 8
13.12.24	00:00	543,6	61884,8	382506,4	-320621,6	0,0	51,0	41,9	9,1	0,0	0,2	0,2	44939	00:00	0 8
14.12.24	00:00	544,1	61937,3	382558,2	-320620,9	0,0	53,3	43,7	9,6	0,0	0,2	0,2	44963	00:00	0 8
15.12.24	00:00	544,7	61990,0	382610,1	-320620,2	0,0	56,3	46,1	10,2	0,0	0,2	0,2	44987	00:00	0 8
16.12.24	00:00	545,1	62042,7	382662,1	-320619,4	0,0	53,6	44,2	9,4	0,0	0,2	0,2	45011	00:00	64 8
17.12.24	00:00	545,6	62095,4	382714,1	-320618,7	0,0	49,3	40,9	8,4	0,0	0,2	0,2	45035	00:00	64 8
18.12.24	00:00	546,0	62148,1	382766,3	-320618,3	0,0	49,6	41,4	8,1	0,0	0,2	0,2	45059	00:00	0 8
19.12.24	00:00	546,4	62200,8	382818,7	-320617,9	0,0	49,5	41,1	8,4	0,0	0,2	0,2	45083	00:00	0 8
20.12.24	00:00	546,9	62253,5	382871,1	-320617,6	0,0	49,5	41,3	8,2	0,0	0,2	0,2	45107	00:00	0 8
21.12.24	00:00	547,3	62306,3	382923,7	-320617,4	0,0	49,6	41,5	8,1	0,0	0,2	0,2	45131	00:00	0 8

Главный инженер теплопункта  
Козодоев Ж.Ж.  
23.12.2024

