

#66247#

ОАО Мытищинская теплосеть  
 Районная теплосеть № 39  
 Теплопункт ул.Колпакова,2

Назаровой,59

ВТЭ типа ВТЭ-1 П14М  
 Серийный № 6073

Московский ДЮЦ

от 20.12.2023 до 21.01.2024 1 им Изюмченко Л.А.

ДАТА		Энергия		Объем,м3			Температура,С				Давление,МПа		Время,час		Код
д.м.г	Час	Гкал	под. V1	обр. V2	V1-V2	V3	под. T1	обр. T2	T1-T2	доп. T3	P1	P2	раб.	ош-ки	ошибки
20.12.23	00:00	449,4	50315,5	50777,0	-461,5	0,0	48,3	40,1	8,1	0,0	0,2	0,2	36323	00:00	0 0
21.12.23	00:00	449,9	50372,7	50833,8	-461,1	0,0	48,2	40,3	7,9	0,0	0,2	0,2	36347	00:00	0 0
22.12.23	00:00	450,3	50431,4	50892,1	-460,8	0,0	48,0	40,0	8,1	0,0	0,2	0,2	36371	00:00	0 0
23.12.23	00:00	450,8	50489,6	50950,0	-460,4	0,0	48,1	39,8	8,3	0,0	0,2	0,2	36395	00:00	0 0
24.12.23	00:00	451,3	50548,2	51008,3	-460,1	0,0	54,2	44,6	9,5	0,0	0,2	0,2	36419	00:00	0 0
25.12.23	00:00	451,9	50606,9	51066,8	-459,9	0,0	54,2	44,8	9,4	0,0	0,2	0,2	36443	00:00	0 0
26.12.23	00:00	452,4	50665,3	51125,0	-459,7	0,0	52,2	43,3	8,9	0,0	0,2	0,2	36467	00:00	0 0
27.12.23	00:00	452,9	50723,2	51182,8	-459,6	0,0	50,0	41,7	8,3	0,0	0,2	0,2	36491	00:00	0 0
28.12.23	00:00	453,4	50781,3	51240,8	-459,6	0,0	50,0	41,7	8,3	0,0	0,2	0,2	36515	00:00	0 0
29.12.23	00:00	453,8	50839,3	51298,8	-459,5	0,0	49,9	41,5	8,5	0,0	0,2	0,2	36539	00:00	0 0
30.12.23	00:00	454,3	50897,2	51356,8	-459,6	0,0	50,1	41,6	8,4	0,0	0,2	0,2	36563	00:00	0 0
31.12.23	00:00	454,8	50953,9	51413,5	-459,6	0,0	50,1	41,5	8,6	0,0	0,2	0,2	36587	00:00	0 0
01.01.24	00:00	455,3	51014,8	51474,1	-459,3	0,0	50,1	41,9	8,2	0,0	0,2	0,2	36611	00:00	0 0
02.01.24	00:00	455,8	51075,3	51534,2	-458,9	0,0	51,9	43,2	8,7	0,0	0,2	0,2	36635	00:00	0 0
03.01.24	00:00	456,4	51135,0	51593,6	-458,6	0,0	57,6	47,5	10,1	0,0	0,2	0,2	36659	00:00	0 0
04.01.24	00:00	457,1	51192,6	51651,0	-458,4	0,0	61,3	49,8	11,5	0,0	0,2	0,2	36683	00:00	0 0
05.01.24	00:00	457,8	51250,8	51709,0	-458,2	0,0	67,6	54,8	12,8	0,0	0,3	0,2	36707	00:00	0 0
06.01.24	00:00	458,4	51309,9	51767,9	-458,0	0,0	64,0	52,5	11,5	0,0	0,2	0,2	36731	00:00	0 0
07.01.24	00:00	459,1	51369,5	51827,3	-457,9	0,0	61,3	50,3	11,0	0,0	0,2	0,2	36755	00:00	0 0
08.01.24	00:00	459,8	51429,1	51886,7	-457,6	0,0	68,7	55,7	13,0	0,0	0,2	0,2	36779	00:00	0 0
09.01.24	00:00	460,6	51487,6	51945,1	-457,5	0,0	65,7	52,8	13,0	0,0	0,2	0,2	36803	00:00	0 0
10.01.24	00:00	461,3	51544,9	52002,2	-457,3	0,0	61,3	49,4	12,0	0,0	0,2	0,2	36827	00:00	0 0
11.01.24	00:00	461,8	51600,5	52057,4	-456,9	0,0	55,7	45,1	10,6	0,0	0,2	0,2	36851	00:00	0 0
12.01.24	00:00	462,4	51655,5	52112,2	-456,7	0,0	55,9	45,3	10,6	0,0	0,2	0,2	36875	00:00	0 0
13.01.24	00:00	463,0	51710,5	52167,1	-456,6	0,0	56,8	45,9	10,9	0,0	0,3	0,2	36899	00:00	0 0
14.01.24	00:00	463,6	51766,4	52222,9	-456,5	0,0	57,3	46,7	10,6	0,0	0,2	0,2	36923	00:00	0 0
15.01.24	00:00	464,2	51822,6	52279,2	-456,6	0,0	57,2	46,8	10,5	0,0	0,2	0,2	36947	00:00	0 0
16.01.24	00:00	464,7	51876,1	52332,6	-456,5	0,0	56,5	46,1	10,4	0,0	0,2	0,2	36971	00:00	0 0
17.01.24	00:00	465,4	51934,1	52390,2	-456,1	0,0	62,6	50,8	11,8	0,0	0,3	0,2	36995	00:00	0 0
18.01.24	00:00	466,1	51992,2	52448,0	-455,8	0,0	67,6	54,9	12,7	0,0	0,3	0,2	37019	00:00	0 0
19.01.24	00:00	466,8	52050,5	52506,0	-455,5	0,0	62,0	50,8	11,2	0,0	0,2	0,2	37043	00:00	64 0
20.01.24	00:00	467,3	52107,9	52563,2	-455,2	0,0	56,3	46,4	10,0	0,0	0,2	0,2	37067	00:00	0 0
21.01.24	00:00	467,9	52165,0	52620,4	-455,4	0,0	56,3	46,3	10,0	0,0	0,2	0,2	37091	00:00	0 0

Главный инженер теплопункта  
 Козодоев Ж.Ж.  
 24.01.2024

