

#113195#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 29.01.2025 по 05.02.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 124, МАДОУ
Печатная 43, Калининград

Заводской номер счётчика 18064015	Показания прибора, ГДж 05.02.2025	Предыдущие показания, ГДж 29.01.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3605,4	3542,737	62.663	14.967

Подпись исполнителя



#113194#

Отчёт за период с 29.01.2025 по 05.02.2025.

Номер абонента
Порядковый номер 9895
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 18064015
Номер системы 1
Отчёт сформирован 06.02.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
30.01.2025	-	8,973	0	88,025	0	0	85,694	0	0	23	1	77,6	52,6	0,41	0,32
31.01.2025	-	8,915	0	88,05	0	0	85,708	0	0	24	0	77,7	52,9	0,42	0,32
01.02.2025	-	8,219	0	83,626	0	0	81,419	0	0	24	0	77,5	53,4	0,42	0,32
02.02.2025	-	8,131	0	81,269	0	0	79,125	0	0	24	0	77,4	52,9	0,41	0,32
03.02.2025	-	8,776	0	83,033	0	0	80,833	0	0	24	0	77,5	51,6	0,41	0,32
04.02.2025	-	9,191	0	89,43	0	0	87,056	0	0	24	0	77,6	52,5	0,42	0,32
05.02.2025	-	10,459	0	130,205	0	0	126,729	0	0	24	0	77,9	58,3	0,41	0,32
Итого:	-	62,664	0	643,638	0	0	626,564	0	0	167	1	77,6	53,46	0,41	0,32

Общее время работы системы 168 час.

Период нормальной работы системы 167 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
29.01.2025	3542,737	69995,114	0	0,001	68767,861	0	0,001	17819	119
05.02.2025	3605,4	70638,751	0	0,001	69394,426	0	0,001	17987	119

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

