

#118944#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 124, МАДОУ
Печатная 43, Калининград

Заводской номер счётчика 18064015	Показания прибора, ГДж 20.03.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.02.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3999,702	3764,527	235.175	56.171

Подпись исполнителя



#118838#

Отчёт за период с 20.02.2025 по 20.03.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

9895

ТВ7 (АСЦП)

18064015

1

24.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.02.2025	-	10,798	0	125,283	0	0	121,81	0	0	24	0	79,6	58,5	0,41	0,33
22.02.2025	-	9,898	0	127,833	0	0	124,41	0	0	24	0	78	59	0,42	0,33
23.02.2025	-	9,535	0	125,497	0	0	122,21	0	0	24	0	77	58,4	0,42	0,33
24.02.2025	-	9,912	0	127,887	0	0	124,664	0	0	24	0	75,4	56,5	0,42	0,33
25.02.2025	-	10,518	0	132,27	0	0	128,731	0	0	24	0	78	58,5	0,42	0,32
26.02.2025	-	10,428	0	132,883	0	0	129,325	0	0	24	0	78,1	58,8	0,42	0,32
27.02.2025	-	9,087	0	103,582	0	0	100,832	0	0	24	0	77,6	56,2	0,43	0,32
28.02.2025	-	8,453	0	85,629	0	0	83,5	0	0	24	0	74,9	50,8	0,43	0,32
01.03.2025	-	8,078	0	89,533	0	0	87,308	0	0	24	0	74,8	52,8	0,42	0,33
02.03.2025	-	7,801	0	81,584	0	0	79,555	0	0	24	0	74,9	51,5	0,43	0,33
03.03.2025	-	8,38	0	83,088	0	0	81,026	0	0	24	0	74,9	50,2	0,43	0,33
04.03.2025	-	8,245	0	78,762	0	0	76,813	0	0	24	0	74,7	49,1	0,43	0,32
05.03.2025	-	7,481	0	66,09	0	0	64,451	0	0	24	0	74,8	47,1	0,43	0,32
06.03.2025	-	7,136	0	63,252	0	0	61,688	0	0	24	0	74,6	47	0,43	0,32
07.03.2025	-	7,691	0	78,48	0	0	76,534	0	0	24	0	74,8	50,8	0,43	0,32
08.03.2025	-	6,614	0	69,245	0	0	67,534	0	0	24	0	74,7	51,4	0,45	0,32
09.03.2025	-	6,199	0	62,836	0	0	61,282	0	0	24	0	74,6	50,5	0,41	0,32
10.03.2025	-	6,269	0	55,075	0	0	53,715	0	0	24	0	74,6	46,8	0,45	0,32
11.03.2025	-	8,219	0	81,544	0	0	79,517	0	0	24	0	74,8	50,2	0,45	0,32
12.03.2025	-	7,985	0	77,152	0	0	75,231	0	0	24	0	74,9	49,6	0,4	0,32
13.03.2025	-	8,504	0	86,926	0	0	84,76	0	0	24	0	75	51,1	0,45	0,32
14.03.2025	-	8,953	0	98,086	0	0	95,644	0	0	24	0	75	52,7	0,44	0,32
15.03.2025	-	6,703	0	82,408	0	2,737	80,361	0	2,694	24	0	74,8	56,6	0,32	0,32
16.03.2025	-	8,129	0,602	98,914	0	0	96,449	0	0	24	0	74,9	54,8	0,31	0,33
17.03.2025	-	9,157	0	110,8	0	0	108,034	0	0	24	0	75,1	54,9	0,46	0,33
18.03.2025	-	8,574	0	93,21	0	0	90,883	0	0	24	0	75	52,4	0,26	0,33
19.03.2025	-	8,583	0	89,911	0	0	87,672	0	0	24	0	74,9	51,5	0,37	0,32
20.03.2025	-	7,844	0	84,874	0	0	82,765	0	0	24	0	74,9	52,3	0,41	0,32
Итого:	-	235,174	0,602	2592,634	0	2,737	2526,704	0	2,694	672	0	75,55	52,86	0,41	0,32

Общее время работы системы

672 час.

Период нормальной работы системы

672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	3764,527	72472,588	0	0,001	71177,202	0	0,001	18347	119
20.03.2025	3999,702	75065,221	0	2,738	73703,904	0	2,695	19019	119

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения