

#124623#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 124, МАДОУ
Печатная 43, Калининград

Заводской номер счётчика 18064015	Показания прибора, ГДж 20.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.03.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	4180,63	3999,702	180.928	43.214

Подпись исполнителя _____



#124019#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 20.04.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

9895

TB7 (ASCII)

18064015

1

23.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2025	4,4	7,343	0	70,493	0	0	68,745	0	0	24	0	74,7	49,3	0,41	0,32
22.03.2025	5,6	6,553	0	66,964	0	0	65,306	0	0	24	0	74,8	50,8	0,39	0,32
23.03.2025	5,7	6,482	0	67,956	0	0	66,329	0	0	24	0	73,2	49,9	0,31	0,32
24.03.2025	6,8	7,587	0	72,961	0	0	71,145	0	0	24	0	74,8	49,3	0,27	0,32
25.03.2025	5,5	7,143	0	72,944	0	0	71,137	0	0	24	0	74,7	50,8	0,32	0,32
26.03.2025	4,4	7,29	0	65,84	0	0	64,207	0	0	24	0	74,7	47,6	0,42	0,32
27.03.2025	6,9	7,461	0	69,514	0	0	67,786	0	0	24	0	74,9	48,6	0,46	0,32
28.03.2025	5,7	6,332	0	56,195	0	0	54,794	0	0	24	0	74,9	47,4	0,34	0,32
29.03.2025	8,9	5,121	0	45,947	0	0	44,815	0	0	24	0	74,5	47,3	0,37	0,32
30.03.2025	9,9	6,105	0	55,395	0	0	54,031	0	0	24	0	74,6	47,7	0,59	0,32
31.03.2025	6,8	6,73	0	60,173	0	0	58,682	0	0	24	0	74,7	47,4	0,45	0,32
01.04.2025	5,9	7,34	0	68,104	0	0	66,416	0	0	24	0	74,7	48,3	0,42	0,32
02.04.2025	-	6,5	0	57,3	0	0,011	55,88	0	0,011	24	0	74,7	47	0,33	0,32
03.04.2025	-	5,796	0,002	49,701	0	0,005	48,469	0	0,005	24	0	74,7	46,1	0,35	0,31
04.04.2025	-	6,654	0,001	61,498	0	0,004	59,976	0	0,004	24	0	74,8	48,3	0,42	0,32
05.04.2025	-	7,412	0,001	83,139	0	0,001	81,066	0	0,001	24	0	75	53,2	0,48	0,32
06.04.2025	-	7,053	0	87,221	0	0,122	85,045	0	0,12	24	0	75,1	55,4	0,45	0,32
07.04.2025	-	8,482	0,025	90,71	0	0,373	88,448	0	0,368	21	3	75,1	52,4	0,33	0,32
08.04.2025	-	8,325	0,071	82,884	0	0,542	80,808	0	0,536	24	0	75	50,7	0,21	0,32
09.04.2025	-	7,762	0,101	75,8	0	0,718	73,9	0	0,71	24	0	75	50,3	0,12	0,32
10.04.2025	-	8,2	0,133	85,356	0	0,824	83,238	0	0,814	24	0	74,4	51,3	0,07	0,32
11.04.2025	-	7,507	0,156	76,996	0	0,851	75,153	0	0,842	24	0	73	49,6	0,02	0,32
12.04.2025	-	5,949	0,155	65,361	0	0,986	63,8	0	0,975	24	0	72,9	51,3	0,02	0,32
13.04.2025	-	3,566	0,178	33,154	0	0,957	32,371	0	0,947	24	0	72,4	47,3	0,02	0,32
14.04.2025	-	3,175	0,164	26,961	0	0,924	26,329	0	0,915	24	0	72,1	44,6	0,02	0,31
15.04.2025	-	3,041	0,153	27,069	0	0,644	26,439	0	0,638	24	0	71,8	45,3	0,02	0,3
16.04.2025	-	3,584	0,107	33,228	0	0,253	32,464	0	0,251	24	0	71,4	45,3	0,02	0,29
17.04.2025	-	3,108	0,043	32,501	0	0,141	31,768	0	0,14	24	0	70,6	47,4	0,01	0,28
18.04.2025	-	1,547	0,024	21,26	0	0	20,795	0	0	24	0	69,3	51,5	0,01	0,28
19.04.2025	-	0,873	0	14,108	0	0	13,807	0	0	24	0	68,3	53,2	0,01	0,28
20.04.2025	-	0,909	0	15,417	0	0	15,085	0	0	24	0	68,8	54,3	0,01	0,28
Итого:	6,4	180,93	1,314	1792,15	0	7,356	1748,234	0	7,277	741	3	73,54	49,32	0,25	0,31

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

741 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	3999,702	75065,221	0	2,738	73703,904	0	2,695	19019	119
20.04.2025	4180,63	76857,37	0	10,094	75452,14	0	9,971	19760	122

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения