

#121261#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Дмитрия Донского 23, Калининград (хоз корпус Лит.О)
4538
8435
ТВ7 (АСЦП)
17053808
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	5,631	0	40,785	0	0	39,664	0	0	24	0	79,3	45,4	0,42	0,41	-
22.02.2025	2,915	0	23,085	0	0	22,494	0	0	24	0	76,1	45,2	0,42	0,41	-
23.02.2025	2,124	0	17,445	0	0	17,041	0	0	24	0	72	42,2	0,42	0,41	-
24.02.2025	5,271	0	43,015	0	0	41,996	0	0	24	0	72,8	42,8	0,42	0,41	-
25.02.2025	3,777	0	32,4	0	0,001	31,676	0	0,001	24	0	70,5	42	0,42	0,41	-
26.02.2025	2,68	0	23,105	0	0	22,601	0	0	24	0	69,7	41,3	0,42	0,41	-
27.02.2025	2,947	0	26,255	0	0	25,703	0	0	24	0	68,3	40,9	0,42	0,41	-
28.02.2025	4,007	0	34,695	0	0	33,94	0	0	24	0	69,5	41,3	0,42	0,41	-
01.03.2025	2,695	0	23,63	0	0	23,1	0	0	24	0	70,7	42,8	0,42	0,41	-
02.03.2025	0,793	0	8	0	0	7,834	0	0	24	0	67,6	43,4	0,42	0,41	-
03.03.2025	4,088	0	35,165	0	0,001	34,4	0	0,001	24	0	69,4	41	0,42	0,41	-
04.03.2025	4,964	0	43,96	0	0	43,006	0	0	24	0	69,4	41,8	0,42	0,41	-
05.03.2025	4,849	0	44,385	0	0	43,435	0	0	24	0	68,8	42,1	0,42	0,41	-
06.03.2025	3,71	0	33,75	0	0,002	33,029	0	0,002	24	0	68,8	42	0,42	0,41	-
07.03.2025	2,646	0	24,83	0	0	24,314	0	0	24	0	67,7	41,7	0,42	0,41	-
08.03.2025	0,885	0	9,405	0	0	9,22	0	0	24	0	65,7	42,8	0,42	0,41	-
09.03.2025	0,699	0	8,405	0	0	8,243	0	0	24	0	65	44,8	0,42	0,41	-
10.03.2025	4,051	0	37,58	0	0,001	36,773	0	0,001	24	0	69	42,7	0,42	0,41	-
11.03.2025	3,789	0	35,67	0	0,001	34,913	0	0,001	24	0	68,7	42,8	0,42	0,41	-
12.03.2025	3,969	0	36,905	0	0,002	36,106	0	0,002	24	0	69,3	43	0,42	0,41	-
13.03.2025	5,208	0	46,715	0	0	45,65	0	0	24	0	71,4	44,1	0,42	0,41	-
14.03.2025	3,342	0	28,525	0	0,002	27,855	0	0,002	24	0	72,6	43,9	0,42	0,41	-
15.03.2025	1,044	0	9,52	0	0	9,308	0	0	24	0	70,3	43,6	0,42	0,41	-
16.03.2025	0,778	0	7,38	0	0	7,22	0	0	24	0	69,4	43,7	0,42	0,41	-
17.03.2025	4,441	0	33,83	0	0,001	32,998	0	0,001	24	0	74,4	42,2	0,42	0,41	-
18.03.2025	5,054	0	42,985	0	0	41,978	0	0	24	0	72,4	43,7	0,42	0,41	-
19.03.2025	4,067	0	35,935	0	0,002	35,134	0	0,002	24	0	70,5	42,9	0,42	0,41	-
20.03.2025	4,245	0	38,24	0	0,001	37,406	0	0,001	24	0	69,5	42,4	0,42	0,41	-
Итого:	94,669	0	825,6	0	0,014	807,037	0	0,014	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,611														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	2281,404	33308,44	0	0,323	32535,346	0	0,319	22925	943
20.03.2025	2376,075	34134,04	0	0,337	33342,384	0	0,333	23597	943

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 8:48:19