

#126374#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Дмитрия Донского 23, Калининград (хоз корпус Лит.О)
4538
8435
ТВ7 (АСЦП)
17053808
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	3,748	0	35,65	0	0	34,908	0	0	24	0	67,9	42,2	0,42	0,41	4,4
22.03.2025	3,18	0	30,505	0	0,001	29,853	0	0,001	24	0	68,8	43,4	0,42	0,4	5,6
23.03.2025	2,779	0	27,94	0	0	27,359	0	0	24	0	67,7	43,5	0,42	0,41	5,7
24.03.2025	3,749	0	35,125	0	0,002	34,381	0	0,002	24	0	68,5	42,5	0,42	0,41	6,8
25.03.2025	3,678	0	34,355	0	0,001	33,631	0	0,001	24	0	68,3	42,1	0,42	0,41	5,5
26.03.2025	3,524	0	34,62	0	0,001	33,895	0	0,001	24	0	68,1	43,2	0,42	0,41	4,4
27.03.2025	3,654	0	35,61	0	0,002	34,866	0	0,002	24	0	68,1	43	0,42	0,41	6,9
28.03.2025	2,805	0	26,92	0	0,001	26,354	0	0,001	24	0	68,2	42,8	0,42	0,41	5,7
29.03.2025	0,983	0	11,04	0	0	10,823	0	0	24	0	65,8	44,1	0,42	0,41	8,9
30.03.2025	0,727	0	8,545	0	0	8,379	0	0	24	0	65,2	44,5	0,42	0,41	9,9
31.03.2025	3,963	0	37,28	0	0	36,496	0	0	24	0	68,3	42,4	0,42	0,41	6,8
01.04.2025	3,834	0	36,055	0	0,002	35,293	0	0,002	24	0	68,4	42,5	0,42	0,41	5,9
02.04.2025	3,711	0	36,045	0	0,001	35,286	0	0,001	24	0	68,3	43,2	0,42	0,41	-
03.04.2025	3,604	0	35,475	0	0,001	34,721	0	0,001	24	0	68,7	43,9	0,42	0,41	-
04.04.2025	2,409	0	24,665	0	0,001	24,156	0	0,001	24	0	67,5	43,7	0,42	0,41	-
05.04.2025	1,096	0	10,67	0	0	10,443	0	0	24	0	68,6	43,6	0,42	0,41	-
06.04.2025	0,731	0	7,25	0	0	7,096	0	0	24	0	68,6	44	0,42	0,41	-
07.04.2025	2,951	0	24,175	0	0	23,626	0	0	24	0	71,3	41,4	0,42	0,41	-
08.04.2025	3,95	0	35,025	0	0	34,257	0	0	24	0	69,8	42,3	0,42	0,41	-
09.04.2025	4,957	0	44,975	0	0	43,964	0	0	24	0	70,8	43,9	0,42	0,41	-
10.04.2025	5,034	0	45,26	0	0	44,241	0	0	24	0	70,9	43,7	0,42	0,41	-
11.04.2025	3,728	0	35,43	0	0,001	34,659	0	0,001	24	0	69,5	43,8	0,42	0,41	-
12.04.2025	0,936	0	10,61	0	0,001	10,399	0	0,001	24	0	66,2	44,7	0,42	0,41	-
13.04.2025	0,79	0	8,94	0	0	8,766	0	0	24	0	65,4	43,9	0,42	0,41	-
14.04.2025	2,821	0	26,08	0	0	25,533	0	0	24	0	68,1	41,7	0,42	0,41	-
15.04.2025	1,347	0	14,1	0	0	13,813	0	0	24	0	67,1	43,8	0,42	0,41	-
16.04.2025	1,36	0	14,035	0	0	13,755	0	0	24	0	66,3	42,6	0,42	0,41	-
17.04.2025	1,503	0	14,615	0	0	14,323	0	0	24	0	66,3	41,3	0,42	0,41	-
18.04.2025	1,723	0	17,185	0	0	16,845	0	0	24	0	66	41,5	0,42	0,41	-
19.04.2025	0,919	0	10,28	0	0	10,077	0	0	24	0	66	44,2	0,42	0,41	-
20.04.2025	0,728	0	7,975	0	0	7,815	0	0	24	0	66,6	44,3	0,42	0,41	-
Итого:	80,922	0	776,435	0	0,015	760,013	0	0,015	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,328														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	2376,075	34134,04	0	0,337	33342,384	0	0,333	23597	943
20.04.2025	2456,999	34910,475	0	0,352	34102,397	0	0,348	24341	943

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2025 8:02:28