

#296901#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ  
Адрес потребителя Дмитрия Донского 23, Калининград (хоз корпус Лит.О)  
Номер абонента 4538  
Порядковый номер 8435  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 17053808  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	0,912	0	8,72	0	0	8,535	0	0	24	0	68,5	43	0,42	0,41	-
22.03.2026	0,762	0	7,595	0	0	7,436	0	0	24	0	68,1	43,6	0,42	0,41	-
23.03.2026	2,872	0	23,41	0	0	22,871	0	0	24	0	71,7	41,7	0,42	0,41	-
24.03.2026	2,675	0	21,175	0	0	20,685	0	0	24	0	71,8	40,9	0,42	0,41	-
25.03.2026	2,265	0	18,9	0	0	18,474	0	0	24	0	70,8	41,6	0,42	0,41	-
26.03.2026	2,112	0	17,41	0	0,001	17,02	0	0,001	24	0	70,6	40,9	0,42	0,41	-
27.03.2026	2,271	0	18,515	0	0	18,096	0	0	24	0	71,2	41,2	0,42	0,41	-
28.03.2026	0,953	0	8,93	0	0,006	8,738	0	0,006	24	0	69	43	0,42	0,41	-
29.03.2026	0,832	0,001	7,695	0	0	7,532	0	0	24	0	68,4	42	0,42	0,41	-
30.03.2026	2,757	0	22,405	0	0	21,89	0	0	24	0	71,5	41,4	0,42	0,41	-
31.03.2026	2,567	0	20,535	0	0	20,062	0	0	24	0	71,6	41,1	0,42	0,41	-
01.04.2026	2,388	0	19,475	0	0	19,033	0	0	24	0	71,1	41,2	0,42	0,41	-
02.04.2026	2,807	0	22,11	0	0	21,595	0	0	24	0	72,1	41	0,42	0,41	-
03.04.2026	2,676	0	22,14	0	0,005	21,638	0	0,005	24	0	71,1	41,6	0,42	0,41	-
04.04.2026	0,929	0,001	8,84	0	0	8,65	0	0	24	0	69	43,4	0,42	0,41	-
05.04.2026	0,695	0	6,975	0	0	6,83	0	0	24	0	67,9	43,5	0,42	0,41	-
06.04.2026	2,871	0	22,745	0	0,001	22,223	0	0,001	24	0	71,5	40,7	0,42	0,41	-
07.04.2026	2,758	0	21,04	0	0	20,563	0	0	24	0	70,9	38,9	0,42	0,4	-
08.04.2026	2,45	0	20,825	0	0	20,36	0	0	24	0	70,3	41,6	0,42	0,41	-
09.04.2026	2,552	0	20,795	0	0	20,316	0	0	24	0	71,7	41,7	0,42	0,41	-
10.04.2026	2,712	0	21,37	0	0,001	20,871	0	0,001	24	0	72,2	41,2	0,42	0,41	-
11.04.2026	0,993	0	9,25	0	0	9,051	0	0	24	0	69	42,8	0,42	0,41	-
12.04.2026	0,75	0	7,375	0	0	7,221	0	0	24	0	68,1	43,3	0,42	0,41	-
13.04.2026	2,457	0	19,89	0	0	19,436	0	0	24	0	71,3	41,1	0,42	0,41	-
14.04.2026	2,603	0	21,31	0	0	20,828	0	0	24	0	71,1	41,2	0,42	0,41	-
15.04.2026	2,444	0	20,315	0	0,004	19,851	0	0,004	24	0	71,4	42	0,42	0,41	-
16.04.2026	2,616	0,001	21,27	0	0	20,783	0	0	24	0	71,6	41,6	0,42	0,41	-
17.04.2026	2,179	0	17,925	0	0	17,517	0	0	24	0	71,2	41,5	0,42	0,41	-
18.04.2026	0,876	0	8,49	0	0,001	8,308	0	0,001	24	0	69	43,8	0,42	0,41	-
19.04.2026	0,754	0	7,37	0	0	7,215	0	0	24	0	68,2	43,2	0,42	0,41	-
20.04.2026	2,116	0	17,12	0	0	16,732	0	0	24	0	71,1	40,9	0,42	0,41	-
Итого:	61,604	0	511,92	0	0,019	500,36	0	0,019	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,714														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	3265,02	41728,24	0	0,771	40757,015	0	0,764	32356	944
20.04.2026	3326,625	42240,16	0	0,79	41257,378	0	0,783	33100	944

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.04.2026 9:33:02