

#12222#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.03.2021 по 20.04.2021

Потребитель Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
 Адрес потребителя Дмитрия Донского 23, Калининград (хоз корпус Лит.О)
 Номер абонента 4538
 Порядковый номер 8435
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
 Заводской номер 17053808
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.03.2021	4,547	0	32,645	0	0,001	31,868	0	0,001	24	0	73,1	39,1	0,46	0,22	2,6
24.03.2021	5,009	0	32,48	0	0,001	31,744	0	0,001	24	0	71,2	33,5	0,46	0,22	3,9
25.03.2021	4,377	0	32,23	0	0	31,53	0	0	24	0	69,6	36,5	0,46	0,22	4,8
26.03.2021	4,458	0	33,94	0	0	33,217	0	0	24	0	68,7	36,7	0,45	0,22	6,9
27.03.2021	4,042	0	30,69	0	0	30,025	0	0	24	0	69,4	37,3	0,45	0,21	5,1
28.03.2021	3,189	0	26,22	0	0	25,666	0	0	24	0	68,3	38,7	0,43	0,21	8,7
29.03.2021	3,687	0	31,215	0	0,001	30,547	0	0,001	24	0	68,9	40,1	0,44	0,21	5,8
30.03.2021	3,784	0	32,055	0	0	31,366	0	0	24	0	69,1	40,3	0,45	0,21	7,8
31.03.2021	3,82	0	32,405	0	0,001	31,705	0	0,001	24	0	69,3	40,5	0,45	0,21	9,8
01.04.2021	3,67	0	30,75	0	0	30,091	0	0	24	0	68,9	39,8	0,43	0,21	8,7
02.04.2021	3,577	0	29,395	0	0	28,76	0	0	24	0	69,3	39,6	0,43	0,21	4,7
03.04.2021	3,364	0	28,37	0	0,001	27,761	0	0,001	24	0	69	40,1	0,43	0,21	3,8
04.04.2021	3,464	0	28,02	0	0	27,422	0	0	24	0	68,8	38,7	0,44	0,22	3,8
05.04.2021	3,671	0	29,84	0	0	29,193	0	0	24	0	69,4	39,4	0,43	0,22	4,2
06.04.2021	3,898	0	29,725	0	0,001	29,048	0	0,001	24	0	71,3	39,3	0,43	0,22	2,7
07.04.2021	3,717	0	29,255	0	0	28,607	0	0	24	0	70,3	39,3	0,42	0,22	2,6
08.04.2021	3,822	0	29,775	0	0	29,1	0	0	24	0	71,1	39,8	0,44	0,22	2,8
09.04.2021	3,986	0	31,55	0	0,001	30,856	0	0,001	24	0	69,9	39,1	0,43	0,21	4,3
10.04.2021	3,483	0	29,395	0	0,001	28,781	0	0,001	24	0	68	39,2	0,43	0,21	7,2
11.04.2021	3,528	0	29,86	0	0,005	29,234	0	0,005	24	0	68,1	39,4	0,45	0,21	4,9
12.04.2021	3,707	0,001	32,07	0	0,005	31,395	0	0,005	24	0	68,4	40,2	0,44	0,21	10,3
13.04.2021	3,626	0,001	31,095	0	0,001	30,445	0	0,001	24	0	67,9	39,5	0,43	0,21	7,7
14.04.2021	3,548	0	30,405	0	0	29,778	0	0	24	0	67,6	39,1	0,41	0,21	4,7
15.04.2021	3,892	0	32,705	0	0,001	32,017	0	0,001	24	0	68,2	39,2	0,42	0,21	4,1
16.04.2021	3,632	0	31,83	0	0	31,159	0	0	24	0	68,4	40,6	0,44	0,21	5,8
17.04.2021	3,43	0	31,715	0	0,001	31,053	0	0,001	24	0	68	41,7	0,46	0,21	5,6
18.04.2021	3,228	0	28,365	0	0	27,773	0	0	22	2	68,1	40,4	0,45	0,21	8,3
19.04.2021	3,492	0	31,685	0	0,001	31,021	0	0,001	24	0	68,1	41,3	0,45	0,21	10,4
20.04.2021	3,91	0	34,705	0	0,001	33,968	0	0,001	24	0	68,7	41,2	0,45	0,21	11
Итого:	109,558	0	894,39	0	0,023	875,13	0	0,023	694	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,167														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 694

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
22.03.2021	2143,531	24605,75	0	0,369	24050,385	0	0,365	18424	20
20.04.2021	2253,087	25500,14	0	0,392	24925,512	0	0,388	19118	22

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 21.04.2021 7:45:47