

# #12221#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2021 по 20.06.2021

Потребитель Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ  
Адрес потребителя Дмитрия Донского 23, Калининград (хоз корпус Лит.О)  
Номер абонента 4538  
Порядковый номер 8435  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 17053808  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2021	0,959	0	10,8	0	0	10,606	0	0	24	0	62,6	41	0,45	0,41	-
22.05.2021	0,959	0	10,15	0	0	9,975	0	0	24	0	61,4	38,4	0,45	0,41	14
23.05.2021	0,664	0	7,855	0	0	7,72	0	0	24	0	61,2	40,7	0,45	0,41	-
24.05.2021	0,968	0	11,315	0	0	11,115	0	0	24	0	62	41,2	0,45	0,41	-
25.05.2021	1,126	0	12,55	0	0	12,327	0	0	24	0	62,2	40,4	0,45	0,41	16
26.05.2021	0,946	0	11,055	0	0	10,864	0	0	24	0	61,4	40,6	0,45	0,42	-
27.05.2021	0,971	0	11,325	0	0	11,134	0	0	24	0	60,6	39,8	0,44	0,41	-
28.05.2021	1,11	0	12,005	0	0	11,798	0	0	24	0	61,2	38,7	0,44	0,41	-
29.05.2021	0,766	0	9,295	0	0	9,137	0	0	24	0	61	41	0,46	0,43	11
30.05.2021	0,571	0	6,54	0	0	6,424	0	0	24	0	62,3	41	0,46	0,43	12,3
31.05.2021	1,049	0	10,045	0	0	9,858	0	0	24	0	63,8	38,4	0,46	0,43	-
01.06.2021	1,041	0	10,3	0	0	10,11	0	0	24	0	63,6	39	0,46	0,43	16
02.06.2021	1,079	0	10,185	0	0	9,994	0	0	24	0	64,3	38,5	0,46	0,43	-
03.06.2021	1,008	0	9,74	0	0	9,558	0	0	24	0	64	38,8	0,46	0,42	-
04.06.2021	0,988	0	9,74	0	0	9,557	0	0	24	0	64,2	39,5	0,46	0,43	15
05.06.2021	0,762	0	8,14	0	0	7,991	0	0	24	0	63,4	40,6	0,46	0,43	-
06.06.2021	0,638	0	6,895	0	0	6,77	0	0	24	0	62,9	40,4	0,46	0,43	13,4
07.06.2021	0,896	0	9,56	0	0	9,381	0	0	24	0	64	41,2	0,46	0,43	22
08.06.2021	0,946	0	9,87	0	0	9,684	0	0	24	0	64,3	41	0,46	0,41	-
09.06.2021	1,025	0	11,23	0	0	11,027	0	0	24	0	63	40,8	0,46	0,41	18,8
10.06.2021	1,016	0	11,295	0	0	11,092	0	0	24	0	62,6	40,7	0,45	0,41	21
11.06.2021	0,87	0	11,165	0	0	10,969	0	0	24	0	61,8	42,8	0,45	0,41	-
12.06.2021	0,548	0	7,825	0	0	7,695	0	0	24	0	60,2	43,2	0,45	0,41	-
13.06.2021	0,632	0	8,005	0	0	7,868	0	0	24	0	61,2	42	0,46	0,41	-
14.06.2021	0,813	0	10,01	0	0	9,833	0	0	24	0	62,1	42,3	0,46	0,41	-
15.06.2021	0,801	0	10	0	0	9,824	0	0	24	0	62	42,6	0,46	0,41	-
16.06.2021	0,849	0	10,31	0	0	10,128	0	0	24	0	62,1	42,1	0,46	0,41	-
17.06.2021	0,804	0	9,835	0	0	9,661	0	0	24	0	62,2	42,3	0,46	0,41	-
18.06.2021	0,744	0	9,415	0	0	9,247	0	0	24	0	62,4	43,2	0,46	0,41	-
19.06.2021	0,663	0	8,32	0	0	8,172	0	0	24	0	62,4	43	0,46	0,41	-
20.06.2021	0,484	0	6,415	0	0	6,303	0	0	24	0	61,9	43,5	0,46	0,41	-
Итого:	26,696	0	301,19	0	0	295,822	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,376														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2021	2292,814	25910,2	0	0,399	25328,05	0	0,395	19838	22
20.06.2021	2319,511	26211,39	0	0,399	25623,872	0	0,395	20582	22

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.06.2021 7:57:31