

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/05/24г.-21/06/24г.

Абонент:Дмитрия Донского 23, Калининград (хДоговор N:16 037974

Адрес: Детская обл. больница

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч

М сет.воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут

G обр max = 15.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч

txв: догов., txд = 5.00°C

G гвс max = 1.20 м3/ч G гвс min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 17053808, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0x467C

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	P3 МПа	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	Qг ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.24 23	66.24	42.93	23.31	0.42	0.41	0.60	14.065	0.000	0.000	13.784	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.345	0.000	24	0	
22.05.24 23	66.38	43.37	23.01	0.42	0.41	0.60	13.720	0.000	0.000	13.445	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.295	0.000	24	0	
23.05.24 23	65.80	43.99	21.81	0.42	0.41	0.60	12.985	0.000	0.000	12.730	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.163	0.000	24	0	
24.05.24 23	66.18	44.37	21.81	0.42	0.41	0.60	13.170	0.000	0.000	12.909	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.179	0.000	24	0	
25.05.24 23	65.61	46.24	19.37	0.42	0.41	0.60	11.150	0.000	0.000	10.932	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.887	0.000	24	0	
26.05.24 23	65.23	47.59	17.65	0.42	0.41	0.60	9.250	0.000	0.000	9.071	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.670	0.000	24	0	
27.05.24 23	65.99	44.00	21.99	0.42	0.41	0.60	13.275	0.000	0.000	13.012	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.198	0.000	24	0	
28.05.24 23	66.10	45.19	20.90	0.42	0.41	0.60	12.380	0.000	0.000	12.134	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.062	0.000	24	0	
29.05.24 23	65.80	44.89	20.91	0.42	0.41	0.60	12.340	0.000	0.000	12.098	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.059	0.000	24	0	
30.05.24 23	65.37	44.69	20.68	0.42	0.41	0.60	12.595	0.000	0.000	12.350	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.069	0.000	24	0	
31.05.24 23	65.53	44.61	20.92	0.42	0.41	0.60	12.850	0.000	0.000	12.598	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.104	0.000	24	0	
01.06.24 23	65.01	46.85	18.16	0.42	0.41	0.60	10.580	0.000	0.000	10.376	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.789	0.000	24	0	
02.06.24 23	64.47	47.76	16.71	0.42	0.41	0.60	9.750	0.000	0.000	9.566	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.669	0.000	24	0	
03.06.24 23	65.41	44.94	20.46	0.42	0.41	0.60	12.445	0.000	0.000	12.203	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.046	0.000	24	0	
04.06.24 23	65.45	44.66	20.79	0.42	0.41	0.60	12.795	0.000	0.000	12.546	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.092	0.000	24	0	
05.06.24 23	65.37	45.09	20.28	0.42	0.41	0.60	12.125	0.000	0.000	11.889	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.010	0.000	24	0	
06.06.24 23	65.40	44.73	20.67	0.42	0.41	0.60	12.400	0.000	0.000	12.159	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.052	0.000	24	0	
07.06.24 23	65.25	45.15	20.10	0.42	0.41	0.60	12.590	0.000	0.000	12.346	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.039	0.000	24	0	
08.06.24 23	65.11	45.65	19.47	0.42	0.41	0.60	11.710	0.000	0.000	11.484	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.936	0.000	24	0	
09.06.24 23	64.41	47.74	16.67	0.42	0.41	0.60	9.770	0.000	0.000	9.585	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.669	0.000	24	0	
10.06.24 23	65.51	44.38	21.13	0.42	0.41	0.60	12.900	0.000	0.000	12.649	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.119	0.000	24	0	
11.06.24 23	65.30	45.02	20.28	0.42	0.41	0.60	12.860	0.000	0.000	12.610	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.071	0.000	24	0	
12.06.24 23	65.09	46.00	19.09	0.42	0.41	0.60	10.740	0.000	0.000	10.533	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.842	0.000	24	0	
13.06.24 23	65.69	44.61	21.08	0.42	0.41	0.60	13.025	0.000	0.000	12.769	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.127	0.000	24	0	
14.06.24 23	65.78	45.15	20.63	0.42	0.41	0.60	13.070	0.000	0.000	12.813	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.107	0.000	24	0	

15.06.24 23	65.59	45.41	20.18	0.42	0.41	0.60	12.240	0.000	0.000	12.000	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.014	0.000	24	0
16.06.24 23	64.93	47.38	17.55	0.42	0.41	0.60	9.570	0.000	0.000	9.386	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.690	0.000	24	0
17.06.24 23	65.74	45.40	20.34	0.42	0.41	0.60	12.405	0.000	0.000	12.161	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.035	0.000	24	0
18.06.24 23	65.70	45.60	20.10	0.42	0.41	0.60	12.280	0.000	0.000	12.039	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.013	0.000	24	0
19.06.24 23	65.61	45.56	20.05	0.42	0.41	0.60	12.540	0.000	0.000	12.294	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.032	0.000	24	0
20.06.24 23	65.52	44.85	20.67	0.42	0.41	0.60	13.310	0.000	0.000	13.050	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.130	0.000	24	0
21.06.24 23	65.38	44.72	20.66	0.42	0.41	0.60	13.655	0.000	0.000	13.389	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	1.158	0.000	24	0
Итого/Средн	65.53	45.15	20.38	0.42	0.41	0.60	390.540	0.000	0.000	382.911	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	32.672	0.000	768	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв ГДж	Qг ГДж	ВНР ч	ВОС ч
20.05.24 23	27825.880	0.000	0.294	27175.373	0.000	0.290	0.290	1768.325	0.056	16301	943
21.06.24 23	28216.420	0.000	0.294	27558.284	0.000	0.290	0.290	1800.998	0.056	17069	943
Итого	390.540	0.000	0.000	382.911	0.000	0.000	0.000	32.672	0.000	768	0

Условные обозначения:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (!) отсут.питания
 (#) дисбаланс масс
 (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента



Представитель снабжающей организации

