

#12220#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2021 по 13.07.2021

Потребитель	Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Адрес потребителя	Дмитрия Донского 23, Калининград (хоз корпус Лит.О)
Номер абонента	4538
Порядковый номер	8435
Тип теплосчётчика	ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер	17053808
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2021	0,674	0	8,985	0	0	8,823	0	0	24	0	62,8	44,5	0,46	0,41	-
22.06.2021	0,713	0	9,03	0	0	8,869	0	0	24	0	62,5	43,3	0,46	0,41	-
23.06.2021	0,798	0	10,145	0	0	9,972	0	0	24	0	61	41,9	0,46	0,41	-
24.06.2021	0,631	0	13,12	0	0	12,876	0	0	24	0	63,9	52,2	0,46	0,41	-
25.06.2021	0,632	0	12,71	0	0	12,477	0	0	24	0	63,4	51,3	0,46	0,41	-
26.06.2021	0,519	0	9,935	0	0	9,755	0	0	24	0	62,8	50,1	0,47	0,41	-
27.06.2021	0,449	0	8,34	0	0	8,191	0	0	24	0	62,6	49,5	0,46	0,41	-
28.06.2021	0,674	0	12,115	0	0	11,893	0	0	24	0	63,3	49,8	0,47	0,41	-
29.06.2021	0,75	0	11,53	0	0	11,321	0	0	24	0	63,1	47,2	0,47	0,42	-
30.06.2021	0,81	0	28,005	0	0	27,582	0	0	24	0	57,1	50,1	0,46	0,42	-
01.07.2021	0,607	0	14,565	0	0	14,32	0	0	24	0	60,5	50,4	0,48	0,42	-
02.07.2021	0,712	0	12,23	0	0	12,018	0	0	24	0	61,6	47,5	0,47	0,42	-
03.07.2021	0,533	0	10,87	0	0	10,681	0	0	24	0	61,6	49,7	0,47	0,42	-
04.07.2021	0,519	0	8,785	0	0	8,633	0	0	24	0	61,5	47,1	0,48	0,42	-
05.07.2021	0,748	0	11,75	0	0	11,541	0	0	24	0	62,5	47	0,48	0,42	-
06.07.2021	0,658	0	12,02	0	0	11,804	0	0	24	0	62,6	49,3	0,48	0,42	-
07.07.2021	0,666	0	11,815	0	0	11,597	0	0	24	0	63,7	50	0,48	0,42	-
08.07.2021	0,6	0	11,4	0	0	11,196	0	0	24	0	62,6	49,9	0,48	0,42	-
09.07.2021	0,668	0	11,615	0	0	11,403	0	0	24	0	63,3	49,3	0,48	0,42	-
10.07.2021	0,502	0	9,175	0	0	9,014	0	0	24	0	62	48,7	0,47	0,41	-
11.07.2021	0,381	0	7,435	0	0	7,309	0	0	24	0	60,9	48,4	0,46	0,41	-
12.07.2021	0,664	0	10,18	0	0	9,996	0	0	24	0	62,8	47	0,46	0,41	-
13.07.2021	0,732	0	11,055	0	0	10,852	0	0	24	0	63,3	47,2	0,47	0,41	-
Итого:	14,64	0	266,81	0	0	262,123	0	0	552	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,497														

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2021	2319,511	26211,39	0	0,399	25623,872	0	0,395	20582	22
13.07.2021	2334,152	26478,2	0	0,399	25885,992	0	0,395	21134	22

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.07.2021 7:53:08