

#90636#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2024 по 20.07.2024

Потребитель Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Адрес потребителя Дмитрия Донского 23, Калининград (хоз корпус Лит.О)
Номер абонента 4538
Порядковый номер 8435
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 17053808
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2024	1,158	0	13,655	0	0	13,389	0	0	24	0	65,4	44,7	0,42	0,41	-
22.06.2024	0,949	0	12,27	0	0	12,035	0	0	24	0	64,8	45,9	0,42	0,41	-
23.06.2024	0,743	0	10,56	0	0	10,359	0	0	24	0	64,5	47,4	0,42	0,41	-
24.06.2024	1,128	0	13,485	0	0	13,223	0	0	24	0	65,5	45,1	0,42	0,41	-
25.06.2024	1,075	0	13	0	0	12,743	0	0	24	0	65,9	45,8	0,42	0,41	-
26.06.2024	1,039	0	12,23	0	0	11,987	0	0	24	0	66	45,3	0,42	0,41	-
27.06.2024	1,052	0	12,51	0	0	12,262	0	0	24	0	66,1	45,6	0,42	0,41	-
28.06.2024	1,017	0	12,42	0	0	12,175	0	0	24	0	65,9	45,9	0,42	0,41	-
29.06.2024	0,788	0	10,84	0	0	10,63	0	0	24	0	65,3	47,6	0,42	0,41	-
30.06.2024	0,651	0	9,42	0	0	9,238	0	0	24	0	65	48,2	0,42	0,41	-
01.07.2024	1,003	0	12,505	0	0	12,26	0	0	24	0	65,7	46,2	0,42	0,41	-
02.07.2024	0,996	0	12,485	0	0	12,24	0	0	24	0	65,8	46,4	0,42	0,41	-
03.07.2024	1,081	0	13,23	0	0	12,972	0	0	24	0	65,5	45,6	0,42	0,41	-
04.07.2024	1,103	0	13,225	0	0	12,965	0	0	24	0	65,6	45,3	0,42	0,41	-
05.07.2024	1,037	0	12,915	0	0	12,664	0	0	24	0	65,3	45,8	0,42	0,41	-
06.07.2024	0,951	0	11,975	0	0	11,741	0	0	24	0	65,5	46,2	0,42	0,41	-
07.07.2024	0,642	0	9,465	0	0	9,283	0	0	24	0	65	48,4	0,42	0,41	-
08.07.2024	1,098	0	14,145	0	0	13,878	0	0	24	0	64,4	45,5	0,42	0,41	-
09.07.2024	1,142	0	13,39	0	0	13,124	0	0	24	0	66,2	45,4	0,42	0,41	-
10.07.2024	1,017	0	12,58	0	0	12,334	0	0	24	0	65,6	46	0,42	0,41	-
11.07.2024	1,04	0	12,94	0	0	12,689	0	0	24	0	65,3	45,7	0,42	0,41	-
12.07.2024	1,079	0	13,2	0	0	12,94	0	0	24	0	65,7	45,8	0,42	0,41	-
13.07.2024	1,021	0	12,88	0	0	12,629	0	0	24	0	65,4	46,1	0,42	0,41	-
14.07.2024	0,684	0	9,89	0	0	9,701	0	0	24	0	64,8	47,9	0,42	0,41	-
15.07.2024	0,991	0	12,45	0	0	12,206	0	0	24	0	65,7	46,3	0,42	0,41	-
16.07.2024	0,958	0	12,205	0	0	11,966	0	0	24	0	65,7	46,5	0,42	0,41	-
17.07.2024	0,975	0	12,3	0	0	12,057	0	0	24	0	65,9	46,6	0,42	0,41	-
18.07.2024	0,987	0	12,525	0	0	12,279	0	0	24	0	65,7	46,5	0,42	0,41	-
19.07.2024	1,013	0	12,89	0	0	12,641	0	0	24	0	65	45,9	0,42	0,41	-
20.07.2024	0,842	0	11,225	0	0	11,006	0	0	24	0	65,5	47,2	0,42	0,41	-
Итого:	29,26	0	368,81	0	0	361,616	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,989														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2024	1799,84	28202,765	0	0,294	27544,895	0	0,29	17045	943
20.07.2024	1829,1	28571,575	0	0,294	27906,511	0	0,29	17765	943

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.07.2024 14:55:43