

#142343#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ

Дмитрия Донского 23, Калининград (хоз корпус Лит.О)

4538

8435

ТВ7 (ASCII)

17053808

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,845	0	9,845	0	0	9,652	0	0	24	0	65,8	44,9	0,42	0,41	-
22.06.2025	0,635	0	8,15	0	0	7,993	0	0	24	0	65,1	46,1	0,42	0,41	-
23.06.2025	1,169	0	12,245	0	0	12	0	0	24	0	66,3	43,1	0,42	0,41	-
24.06.2025	1,272	0	13,085	0	0	12,826	0	0	24	0	65,9	42,2	0,42	0,41	-
25.06.2025	1,086	0	11,915	0	0	11,68	0	0	24	0	65,9	43,7	0,42	0,41	-
26.06.2025	1,226	0	12,585	0	0	12,334	0	0	24	0	66,2	42,5	0,42	0,41	-
27.06.2025	1,155	0	12,03	0	0	11,79	0	0	24	0	66,4	43	0,42	0,41	-
28.06.2025	0,945	0	10,585	0	0	10,378	0	0	24	0	65,5	43,8	0,42	0,41	-
29.06.2025	0,793	0	9,34	0	0	9,157	0	0	24	0	65,5	44,8	0,42	0,41	-
30.06.2025	1,236	0	12,86	0	0	12,604	0	0	24	0	66,2	42,8	0,42	0,41	-
01.07.2025	1,204	0	12,465	0	0	12,216	0	0	24	0	66,3	42,8	0,42	0,41	-
02.07.2025	1,139	0	12,745	0	0	12,497	0	0	24	0	65,4	43,6	0,42	0,41	-
03.07.2025	1,101	0	12,02	0	0	11,784	0	0	24	0	65,6	43,3	0,42	0,41	-
04.07.2025	1,299	0	13,745	0	0	13,478	0	0	24	0	65,3	42,3	0,42	0,41	-
05.07.2025	0,896	0	10,72	0	0	10,514	0	0	24	0	64,9	44,5	0,42	0,41	-
06.07.2025	0,641	0	8,58	0	0	8,418	0	0	24	0	64,4	46,2	0,42	0,41	-
07.07.2025	1,14	0	12,475	0	0	12,23	0	0	24	0	65,8	43,5	0,42	0,41	-
08.07.2025	1,137	0	12,525	0	0	12,279	0	0	24	0	65,7	43,5	0,42	0,41	-
09.07.2025	1,15	0	12,665	0	0	12,419	0	0	24	0	65,4	43,3	0,42	0,41	-
10.07.2025	1,056	0	12,01	0	0	11,777	0	0	24	0	65,2	43,8	0,42	0,41	-
11.07.2025	1,111	0	12,35	0	0	12,111	0	0	24	0	65,3	43,4	0,42	0,41	-
12.07.2025	0,777	0	9,8	0	0	9,613	0	0	24	0	64,7	45,4	0,42	0,41	-
13.07.2025	0,668	0	8,84	0	0	8,672	0	0	24	0	64,5	46,1	0,42	0,41	-
14.07.2025	1,186	0	12,805	0	0	12,555	0	0	24	0	65,5	43	0,42	0,41	-
15.07.2025	0,958	0	11,1	0	0	10,882	0	0	24	0	65,6	44,6	0,42	0,41	-
16.07.2025	1,106	0	12,19	0	0	11,95	0	0	24	0	65,9	43,8	0,42	0,41	-
17.07.2025	1,015	0	11,875	0	0	11,645	0	0	24	0	65,2	44,4	0,42	0,41	-
18.07.2025	1,097	0	12,445	0	0	12,203	0	0	24	0	65,3	43,9	0,42	0,41	-
19.07.2025	0,696	0	9,1	0	0	8,926	0	0	24	0	64,8	46,2	0,42	0,41	-
20.07.2025	0,593	0	8,145	0	0	7,991	0	0	24	0	64,4	46,6	0,42	0,41	-
Итого:	30,332	0	341,24	0	0	334,574	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,245														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	2524,255	35654,84	0	0,352	34832,558	0	0,348	25805	943
20.07.2025	2554,586	35996,08	0	0,352	35167,134	0	0,348	26525	943

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.07.2025 7:37:19