

#12207#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Адрес потребителя Дмитрия Донского 23, Калининград (хоз корпус Лит.О)
Номер абонента 4538
Порядковый номер 8435
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 17053808
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.07.2022 | 1,169 | 0 | 13,98 | 0 | 0 | 13,716 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,4 | 44 | 0,42 | 0,41 | - |
| 22.07.2022 | 1,014 | 0 | 12,685 | 0 | 0 | 12,445 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,3 | 44,8 | 0,42 | 0,41 | - |
| 23.07.2022 | 0,904 | 0 | 11,84 | 0 | 0 | 11,623 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,3 | 44,8 | 0,42 | 0,41 | - |
| 24.07.2022 | 0,761 | 0 | 9,91 | 0 | 0 | 9,729 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,3 | 44,7 | 0,42 | 0,41 | - |
| 25.07.2022 | 1,213 | 0 | 14,085 | 0 | 0 | 13,819 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,3 | 43,3 | 0,42 | 0,41 | - |
| 26.07.2022 | 1,083 | 0 | 13,985 | 0 | 0 | 13,728 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,4 | 44,6 | 0,42 | 0,41 | - |
| 27.07.2022 | 1,211 | 0 | 14,21 | 0 | 0 | 13,944 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64 | 43,3 | 0,42 | 0,41 | - |
| 28.07.2022 | 1,044 | 0 | 12,905 | 0 | 0 | 12,668 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,5 | 43,8 | 0,42 | 0,41 | - |
| 29.07.2022 | 1,042 | 0 | 13,3 | 0 | 0 | 13,054 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,5 | 44,4 | 0,42 | 0,41 | - |
| 30.07.2022 | 1,135 | 0 | 13,12 | 0 | 0 | 12,876 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,9 | 42,9 | 0,42 | 0,41 | - |
| 31.07.2022 | 0,735 | 0 | 9,675 | 0 | 0 | 9,498 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,2 | 44,7 | 0,42 | 0,41 | - |
| 01.08.2022 | 1,101 | 0 | 13,265 | 0 | 0 | 13,017 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64 | 43,8 | 0,42 | 0,41 | - |
| 02.08.2022 | 1,412 | 0 | 15,415 | 0 | 0 | 15,124 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,4 | 42,1 | 0,42 | 0,41 | - |
| 03.08.2022 | 1,128 | 0 | 13,705 | 0 | 0 | 13,448 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,1 | 44,1 | 0,42 | 0,41 | - |
| 04.08.2022 | 1,071 | 0 | 12,875 | 0 | 0 | 12,635 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64 | 43,7 | 0,42 | 0,41 | - |
| 05.08.2022 | 1,161 | 0 | 13,52 | 0 | 0 | 13,259 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,1 | 44,2 | 0,42 | 0,41 | - |
| 06.08.2022 | 1,36 | 0 | 14,445 | 0 | 0 | 14,176 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64 | 41,1 | 0,42 | 0,41 | - |
| 07.08.2022 | 0,734 | 0 | 9,55 | 0 | 0 | 9,375 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,2 | 44,5 | 0,42 | 0,41 | - |
| 08.08.2022 | 1,14 | 0 | 13,96 | 0 | 0 | 13,699 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64 | 44,2 | 0,42 | 0,41 | - |
| 09.08.2022 | 1,131 | 0 | 13,37 | 0 | 0 | 13,116 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,4 | 43,8 | 0,42 | 0,41 | - |
| 10.08.2022 | 1,099 | 0 | 13,275 | 0 | 0 | 13,028 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,8 | 43,7 | 0,42 | 0,41 | - |
| 11.08.2022 | 1,304 | 0 | 14,62 | 0 | 0 | 14,344 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,4 | 42,7 | 0,42 | 0,41 | - |
| 12.08.2022 | 1,247 | 0 | 14,845 | 0 | 0 | 14,567 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,1 | 43,6 | 0,42 | 0,41 | - |
| 13.08.2022 | 0,807 | 0 | 10,81 | 0 | 0 | 10,614 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63 | 44,8 | 0,42 | 0,41 | - |
| 14.08.2022 | 1,097 | 0 | 11,925 | 0 | 0 | 11,704 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,8 | 41,4 | 0,42 | 0,41 | - |
| 15.08.2022 | 1,16 | 0 | 13,785 | 0 | 0 | 13,526 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,2 | 43,7 | 0,42 | 0,41 | - |
| 16.08.2022 | 1,21 | 0 | 13,945 | 0 | 0 | 13,681 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,4 | 43,3 | 0,42 | 0,41 | - |
| 17.08.2022 | 0,282 | 0 | 5,495 | 0 | 0 | 5,416 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,1 | 43,7 | 0,42 | 0,41 | - |
| 18.08.2022 | 0 | 0 | 0,31 | 0 | 0 | 0,309 | 0 | 0 | 24 | 0 | 28,2 | 35 | 0,41 | 0,4 | - |
| 19.08.2022 | 0 | 0 | 0,095 | 0 | 0 | 0,095 | 0 | 0 | 24 | 0 | 27,5 | 34,1 | 0,41 | 0,4 | - |
| 20.08.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 25 | 32,7 | 0,41 | 0,4 | - |
| Итого: | 29,755 | 0 | 358,905 | 0 | 0 | 352,233 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 7,107 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|--------|---------|--------|--------|---------|-------|-------|---------|--------|
| 20.07.2022 | 38,301 | 449,15 | 0 | 0 | 440,543 | 0 | 0 | 826 | 338 |
| 20.08.2022 | 68,053 | 808,055 | 0 | 0 | 792,776 | 0 | 0 | 1570 | 338 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2022 15:12:45