

#148636#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Дмитрия Донского 23, Калининград (хоз корпус Лит.О)
4538
8435
ТВ7 (ASCII)
17053808
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0,007	0	2,29	0	0	2,286	0	0	24	0	23,8	23	0,41	0,4	-
22.08.2025	0,002	0	0,64	0	0	0,639	0	0	24	0	21,3	20,6	0,41	0,4	-
23.08.2025	-0,004	0	2,835	0	0	2,831	0	0	24	0	21,4	21,7	0,41	0,4	-
24.08.2025	-0,016	0	4,37	0	0	4,367	0	0	24	0	18,5	19,3	0,41	0,4	-
25.08.2025	-0,001	0	1,72	0	0	1,718	0	0	24	0	19,4	19,6	0,41	0,4	-
26.08.2025	0,062	0	39,11	0	0	38,968	0	0	24	0	29,1	28,7	0,41	0,4	-
27.08.2025	1,028	0	45,19	0	0	44,67	0	0	24	0	49	43,5	0,41	0,4	-
28.08.2025	1,142	0	12,215	0	0	11,974	0	0	24	0	65,9	43,1	0,42	0,41	-
29.08.2025	1,181	0	12,29	0	0	12,042	0	0	24	0	66,6	43,2	0,42	0,41	-
30.08.2025	0,995	0	11,59	0	0	11,364	0	0	24	0	65,4	44,5	0,42	0,41	-
31.08.2025	0,65	0	8,65	0	0	8,485	0	0	24	0	64,7	46,4	0,42	0,41	-
01.09.2025	1,103	0	12,17	0	0	11,932	0	0	24	0	65,6	43,6	0,42	0,41	-
02.09.2025	1,17	0	12,655	0	0	12,405	0	0	24	0	65,9	43,4	0,42	0,41	-
03.09.2025	1,092	0	12,305	0	0	12,066	0	0	24	0	65,3	43,7	0,42	0,41	-
04.09.2025	1,23	0	13,045	0	0	12,79	0	0	24	0	65,6	42,6	0,42	0,41	-
05.09.2025	1,098	0	12,24	0	0	11,997	0	0	24	0	66	44,2	0,42	0,41	-
06.09.2025	0,709	0	9,025	0	0	8,85	0	0	24	0	65,4	46,2	0,42	0,41	-
07.09.2025	0,657	0	8,73	0	0	8,563	0	0	23	1	64,8	46,5	0,42	0,41	-
08.09.2025	1,211	0	13,16	0	0	12,898	0	0	24	0	66,2	43,8	0,42	0,41	-
09.09.2025	1,187	0	12,625	0	0	12,375	0	0	24	0	66,1	43,2	0,42	0,41	-
10.09.2025	1,194	0	12,725	0	0	12,472	0	0	24	0	66,3	43,4	0,42	0,41	-
11.09.2025	1,217	0	13,1	0	0	12,843	0	0	24	0	65,6	43	0,42	0,41	-
12.09.2025	1,26	0	13,395	0	0	13,131	0	0	24	0	66	43,1	0,42	0,41	-
13.09.2025	0,744	0	9,465	0	0	9,283	0	0	24	0	65	45,9	0,42	0,41	-
14.09.2025	0,738	0	9,34	0	0	9,162	0	0	24	0	64,7	45,5	0,42	0,41	-
15.09.2025	1,266	0	13,63	0	0	13,363	0	0	24	0	65,6	43	0,42	0,41	-
16.09.2025	1,254	0	12,96	0	0	12,704	0	0	24	0	65,9	42,3	0,42	0,41	-
17.09.2025	1,103	0	11,975	0	0	11,741	0	0	24	0	65,5	43,1	0,42	0,41	-
18.09.2025	1,171	0	12,35	0	0	12,104	0	0	24	0	66,3	43,2	0,42	0,41	-
19.09.2025	1,182	0	12,295	0	0	12,049	0	0	24	0	66,5	43,1	0,42	0,41	-
20.09.2025	0,859	0	10,145	0	0	9,944	0	0	24	0	66	45,4	0,42	0,41	-
Итого:	26,491	0	378,235	0	0	372,016	0	0	743	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,327														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	2576,95	36268,48	0	0,352	35434,3	0	0,348	27269	943
20.09.2025	2603,439	36646,715	0	0,352	35806,315	0	0,348	28012	944

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 16:13:50