

#93180#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 26.08.2024 по 02.09.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Дмитрия Донского 23, Калининград (хоз корпус Лит.О)
4538

Заводской номер счётчика 17053808	Показания прибора, ГДж 02.09.2024	Предыдущие показания, ГДж 26.08.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1839,534	1834,553	4.981	1.19

Подпись исполнителя



*с 24.08.24 по показаниям
ПУ*



#93179#

Отчёт за период с 26.08.2024 по 02.09.2024.

Номер абонента 4538
Порядковый номер 8435
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 17053808
Номер системы 1
Отчёт сформирован 04.09.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
27.08.2024	-	0,253	0	10,79	0	0	10,575	0	0	24	0	66,2	60,4	0,42	0,41
28.08.2024	-	0,897	0	10,305	0	0	10,1	0	0	24	0	66,1	44,9	0,42	0,41
29.08.2024	-	0,847	0	9,72	0	0	9,527	0	0	24	0	66,2	45	0,42	0,41
30.08.2024	-	0,842	0	9,48	0	0	9,294	0	0	24	0	65,7	44	0,42	0,41
31.08.2024	-	0,704	0	8,835	0	0	8,659	0	0	24	0	66,2	46,8	0,42	0,41
01.09.2024	-	0,536	0	7,68	0	0	7,529	0	0	24	0	65,8	48,8	0,42	0,41
02.09.2024	-	0,902	0	10,24	0	0	10,038	0	0	24	0	65,9	44,4	0,42	0,41
Итого:	-	4,981	0	67,05	0	0	65,722	0	0	168	0	66,01	47,76	0,42	0,41

Общее время работы системы 168 час.

Период нормальной работы системы 168 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
26.08.2024	1834,553	28804,04	0	0,294	28134,501	0	0,29	18653	943
02.09.2024	1839,534	28871,09	0	0,294	28200,223	0	0,29	18821	943

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

