

#94419#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 26.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Дмитрия Донского 23, Калининград (хоз корпус Лит.О)
4538

| Заводской номер счётчика 17053808 | Показания прибора, ГДж 20.09.2024 | Предыдущие показания, ГДж 26.08.2024 | Разность показаний, ГДж | Разность показаний, Гкал |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 1855,786 | 1834,553 | 21.233 | 5.071 |

Подпись исполнителя



#94418#

Отчёт за период с 26.08.2024 по 20.09.2024.

Номер абонента 4538
Порядковый номер 8435
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 17053808
Номер системы 1
Отчёт сформирован 24.09.2024

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | tнар, °C | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 27.08.2024 | - | 0,253 | 0 | 10,79 | 0 | 0 | 10,575 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,2 | 60,4 | 0,42 | 0,41 |
| 28.08.2024 | - | 0,897 | 0 | 10,305 | 0 | 0 | 10,1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,1 | 44,9 | 0,42 | 0,41 |
| 29.08.2024 | - | 0,847 | 0 | 9,72 | 0 | 0 | 9,527 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,2 | 45 | 0,42 | 0,41 |
| 30.08.2024 | - | 0,842 | 0 | 9,48 | 0 | 0 | 9,294 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,7 | 44 | 0,42 | 0,41 |
| 31.08.2024 | - | 0,704 | 0 | 8,835 | 0 | 0 | 8,659 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,2 | 46,8 | 0,42 | 0,41 |
| 01.09.2024 | - | 0,536 | 0 | 7,68 | 0 | 0 | 7,529 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,8 | 48,8 | 0,42 | 0,41 |
| 02.09.2024 | - | 0,902 | 0 | 10,24 | 0 | 0 | 10,038 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,9 | 44,4 | 0,42 | 0,41 |
| 03.09.2024 | - | 0,83 | 0 | 9,625 | 0 | 0 | 9,432 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,4 | 45,3 | 0,42 | 0,41 |
| 04.09.2024 | - | 0,914 | 0 | 10,325 | 0 | 0 | 10,12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,2 | 44,6 | 0,42 | 0,41 |
| 05.09.2024 | - | 0,921 | 0 | 10,395 | 0 | 0 | 10,188 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,3 | 44,7 | 0,42 | 0,41 |
| 06.09.2024 | - | 0,969 | 0 | 10,97 | 0 | 0 | 10,753 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,2 | 44,6 | 0,42 | 0,41 |
| 07.09.2024 | - | 0,742 | 0 | 9,255 | 0 | 0 | 9,072 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66 | 46,5 | 0,42 | 0,41 |
| 08.09.2024 | - | 0,579 | 0 | 8,26 | 0 | 0 | 8,099 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,4 | 48,3 | 0,42 | 0,41 |
| 09.09.2024 | - | 0,939 | 0 | 10,875 | 0 | 0 | 10,66 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66 | 45 | 0,42 | 0,41 |
| 10.09.2024 | - | 0,957 | 0 | 11,035 | 0 | 0 | 10,816 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66 | 44,9 | 0,42 | 0,41 |
| 11.09.2024 | - | 0,892 | 0 | 10,85 | 0 | 0 | 10,638 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,5 | 45,5 | 0,42 | 0,41 |
| 12.09.2024 | - | 0,965 | 0 | 11,06 | 0 | 0 | 10,841 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,1 | 44,8 | 0,42 | 0,41 |
| 13.09.2024 | - | 1,003 | 0 | 11,255 | 0 | 0 | 11,031 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,2 | 44,5 | 0,42 | 0,41 |
| 14.09.2024 | - | 0,782 | 0 | 9,795 | 0 | 0 | 9,603 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,6 | 46,2 | 0,42 | 0,41 |
| 15.09.2024 | - | 0,603 | 0 | 8,4 | 0 | 0 | 8,236 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,5 | 48,1 | 0,42 | 0,41 |
| 16.09.2024 | - | 0,969 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10,782 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,1 | 44,6 | 0,42 | 0,41 |
| 17.09.2024 | - | 1,048 | 0 | 11,565 | 0 | 0 | 11,335 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,2 | 44,1 | 0,42 | 0,41 |
| 18.09.2024 | - | 0,975 | 0 | 11,2 | 0 | 0 | 10,978 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66 | 44,8 | 0,42 | 0,41 |
| 19.09.2024 | - | 1,006 | 0 | 11,405 | 0 | 0 | 11,177 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,3 | 44,8 | 0,42 | 0,41 |
| 20.09.2024 | - | 1,159 | 0 | 12,37 | 0 | 0 | 12,122 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,4 | 43,6 | 0,42 | 0,41 |
| Итого: | - | 21,234 | 0 | 256,69 | 0 | 0 | 251,605 | 0 | 0 | 600 | 0 | 66,02 | 45,97 | 0,42 | 0,41 |

Общее время работы системы 600 час.

Период нормальной работы системы 600 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 26.08.2024 | 1834,553 | 28804,04 | 0 | 0,294 | 28134,501 | 0 | 0,29 | 18653 | 943 |
| 20.09.2024 | 1855,786 | 29060,73 | 0 | 0,294 | 28386,104 | 0 | 0,29 | 19253 | 943 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
