

# #116643#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель Авдеев Ю.Б., ИП  
Адрес потребителя Марата 2, Калининград  
Номер абонента 3904  
Порядковый номер 4461  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00123072  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2025	1,038	0	40,65	40,57	0	39,69	40,09	0	0	24	0	0	74,7	48,5	26,16	0,7	0,7	-
22.01.2025	1,04	0	40,56	40,45	0	39,6	39,97	0	0	24	0	0	75	48,8	26,25	0,7	0,7	-
23.01.2025	1,026	0	40,53	40,48	0	39,57	40	0	0	24	0	0	74,6	48,7	25,97	0,7	0,7	-
24.01.2025	0,95	0	40,08	40,16	0	39,12	39,68	0	0	24	0	0	71,4	47,2	24,27	0,7	0,7	-
25.01.2025	0,908	0	41,82	41,95	0	40,86	41,47	0	0	24	0	0	69,4	47,1	22,29	0,7	0,7	-
26.01.2025	0,85	0	40,91	41,15	0	40,08	40,67	0	0	24	0	0	67,1	45,9	21,17	0,7	0,7	-
27.01.2025	0,859	0	40,88	41,09	0	40,02	40,61	0	0	24	0	0	67,9	46,4	21,52	0,7	0,7	-
28.01.2025	0,842	0	41,15	41,4	0	40,28	40,92	0	0	24	0	0	67,6	46,7	20,93	0,7	0,7	-
29.01.2025	0,827	0	41,32	41,57	0	40,49	41,09	0	0	24	0	0	67,4	47	20,37	0,7	0,7	-
30.01.2025	0,799	0	39,01	39,28	0	38,14	38,87	0	0	24	0	0	67,5	46,5	20,99	0,7	0,7	-
31.01.2025	0,685	0	27,16	27,38	0	26,56	27,14	0	0	24	0	0	67,9	42,1	25,75	0,7	0,7	-
01.02.2025	0,634	0	21,25	21,48	0	20,77	21,26	0	0	24	0	0	69,5	38,9	30,6	0,7	0,7	-
02.02.2025	0,602	0	17,82	18,07	0	17,34	18,01	0	0	24	0	0	71,8	37,1	34,69	0,7	0,7	-
03.02.2025	0,775	0	24,96	25,16	0	24,34	25,02	0	0	24	0	0	72,8	40,9	31,9	0,7	0,7	-
04.02.2025	0,884	0	31,84	31,98	0	31,12	31,74	0	0	24	0	0	71,5	43	28,53	0,7	0,7	-
05.02.2025	0,882	0	31,56	31,66	0	30,84	31,42	0	0	24	0	0	71,4	42,7	28,68	0,7	0,7	-
06.02.2025	0,856	0	32,41	32,58	0	31,69	32,34	0	0	24	0	0	69,8	42,8	27,02	0,7	0,7	-
07.02.2025	0,898	0	32,28	32,37	0	31,56	32,13	0	0	24	0	0	72,3	43,8	28,45	0,7	0,7	-
08.02.2025	0,995	0	32,51	32,41	0	31,64	32,17	0	0	24	0	0	76,7	45,2	31,52	0,7	0,7	-
09.02.2025	1,026	0	31,89	31,73	0	30,96	31,49	0	0	24	0	0	78,8	45,6	33,22	0,7	0,7	-
10.02.2025	1,053	0	31,34	31,15	0	30,43	30,91	0	0	24	0	0	79,9	45,3	34,61	0,7	0,7	-
11.02.2025	1,038	0	30,22	30,04	0	29,44	29,8	0	0	24	0	0	79,4	44,2	35,24	0,7	0,7	-
12.02.2025	0,799	0	21,4	21,36	0	20,83	21,27	0	0	24	0	0	78,8	40,3	38,48	0,7	0,7	-
13.02.2025	1,049	0	32,84	32,76	0	31,95	32,49	0	0	24	0	0	78,9	46,1	32,85	0,7	0,7	-
14.02.2025	1,24	0	43,56	43,4	0	42,36	42,92	0	0	24	0	0	78,6	49,3	29,28	0,7	0,7	-
15.02.2025	1,214	0	44,19	44,02	0	42,99	43,54	0	0	24	0	0	78,5	50,3	28,24	0,7	0,7	-
16.02.2025	1,212	0	43,17	42,96	0	41,99	42,48	0	0	24	0	0	79,5	50,6	28,88	0,7	0,7	-
17.02.2025	1,128	0	38,75	38,57	0	37,7	38,2	0	0	24	0	0	78	48,1	29,98	0,7	0,7	-
18.02.2025	1,052	0	35,29	35,03	0	34,33	34,74	0	0	24	0	0	77	46,2	30,73	0,7	0,7	-
19.02.2025	1,05	0	35,24	35	0	34,28	34,69	0	0	24	0	0	76,9	46,3	30,61	0,7	0,7	-
20.02.2025	1,09	0	34,44	34,2	0	33,48	33,87	0	0	24	0	0	79,4	46,8	32,57	0,7	0,7	-
Итого:	29,301	0	1081,03	1081,41	0	1054,45	1071	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,301																	

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.01.2025	48,2	2055,53	2054,31	0	2009,78	2034,1	0
20.02.2025	77,501	3136,56	3135,72	0	3064,23	3105,1	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.02.2025 7:34:16