

# #12091#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2021 по 20.03.2021

Потребитель Авдеев Ю.Б., ИП  
Адрес потребителя Марата 2, Калининград  
Номер абонента 3904  
Порядковый номер 4461  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00123072  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2021	0,911	0	36,37	35,06	0	35,55	34,75	0	0	24	0	0	71,6	46	25,64	0,7	0,7	4,5
22.02.2021	0,862	0	35,66	34,43	0	34,91	34,12	0	0	24	0	0	70,8	46,1	24,7	0,7	0,7	4,6
23.02.2021	0,86	0	36,14	34,87	0	35,38	34,52	0	0	24	0	0	70,7	46,4	24,36	0,7	0,7	4,6
24.02.2021	0,799	0	36,4	35,19	0	35,68	34,88	0	0	24	0	0	68,1	45,7	22,39	0,7	0,7	8,2
25.02.2021	0,579	0	27,45	26,73	0	26,89	26,49	0	0	24	0	0	63,4	41,8	21,54	0,7	0,7	10,7
26.02.2021	0,51	0	22,13	21,58	0	21,65	21,34	0	0	24	0	0	62,5	38,9	23,57	0,7	0,7	4,9
27.02.2021	0,547	0	22,19	21,61	0	21,71	21,37	0	0	24	0	0	64,4	39,4	25,03	0,7	0,7	3,2
28.02.2021	0,573	0	22,25	21,68	0	21,77	21,44	0	0	24	0	0	65,6	39,3	26,36	0,7	0,7	3
01.03.2021	0,601	0	22,1	21,5	0	21,62	21,26	0	0	24	0	0	66,6	38,8	27,82	0,7	0,7	2,5
02.03.2021	0,602	0	22,2	21,6	0	21,72	21,36	0	0	24	0	0	65,5	37,7	27,74	0,7	0,7	3,2
03.03.2021	0,661	0	22,48	21,88	0	22	21,64	0	0	24	0	0	68,9	38,8	30,14	0,7	0,7	1,3
04.03.2021	0,668	0	22,33	21,71	0	21,85	21,47	0	0	24	0	0	68,9	38,4	30,53	0,7	0,7	1,3
05.03.2021	0,707	0	22,32	21,68	0	21,84	21,44	0	0	24	0	0	71,7	39,3	32,4	0,7	0,7	-0,7
06.03.2021	0,695	0	22,42	21,79	0	21,94	21,55	0	0	24	0	0	70,8	39,1	31,74	0,7	0,7	1,4
07.03.2021	0,691	0	22,75	22,12	0	22,27	21,88	0	0	24	0	0	69,8	38,7	31,1	0,7	0,7	1,7
08.03.2021	0,702	0	22,25	21,62	0	21,77	21,38	0	0	24	0	0	70,7	38,5	32,23	0,7	0,7	0
09.03.2021	0,749	0	22,16	21,51	0	21,68	21,27	0	0	24	0	0	73,6	39,1	34,56	0,7	0,7	-1,7
10.03.2021	0,742	0	22,3	21,65	0	21,82	21,41	0	0	24	0	0	72,9	38,8	34,02	0,7	0,7	-0,7
11.03.2021	0,73	0	22,16	21,52	0	21,68	21,28	0	0	24	0	0	72,2	38,6	33,62	0,7	0,7	-0,8
12.03.2021	0,694	0	22,85	22,22	0	22,37	21,98	0	0	24	0	0	69,1	38	31,04	0,7	0,7	4,6
13.03.2021	0,652	0	22,51	21,93	0	22,03	21,69	0	0	24	0	0	66,5	37,1	29,44	0,7	0,7	4,9
14.03.2021	0,619	0	22,13	21,55	0	21,65	21,31	0	0	24	0	0	65,1	36,4	28,78	0,7	0,7	3,7
15.03.2021	0,645	0	22,39	21,81	0	21,91	21,57	0	0	24	0	0	66	36,6	29,36	0,7	0,7	3,2
16.03.2021	0,637	0	21,7	21,13	0	21,22	20,91	0	0	24	0	0	66,8	36,8	30	0,7	0,7	2,5
17.03.2021	0,638	0	21,97	21,37	0	21,49	21,13	0	0	24	0	0	66,9	37,1	29,78	0,7	0,7	1,6
18.03.2021	0,656	0	21,89	21,31	0	21,41	21,07	0	0	24	0	0	67,9	37,4	30,55	0,7	0,7	1
19.03.2021	0,684	0	21,86	21,26	0	21,38	21,02	0	0	24	0	0	70,1	38	32,09	0,7	0,7	-1,1
20.03.2021	0,721	0	22,08	21,45	0	21,6	21,21	0	0	24	0	0	71,8	38,4	33,41	0,7	0,7	-
Итого:	19,135	0	683,44	663,76	0	668,79	656,74	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,135																	

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.02.2021	69,002	2499,27	2410,31	0	2436,22	2384,03	0
20.03.2021	88,137	3182,71	3074,07	0	3105,01	3040,77	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.03.2021 16:22:44