

#12093#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2023 по 20.03.2023

Потребитель Авдеев Ю.Б., ИП
Адрес потребителя Марата 2, Калининград
Номер абонента 3904
Порядковый номер 4461
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123072
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2023	0,721	0	24,11	24,33	0	23,63	24,09	0	0	24	0	0	69,2	38,6	30,6	0,7	0,7	-
22.02.2023	0,774	0	23,66	23,82	0	23,18	23,58	0	0	24	0	0	72,4	39	33,43	0,7	0,7	-
23.02.2023	0,809	0	24,29	24,45	0	23,75	24,21	0	0	24	0	0	73,6	39,5	34,12	0,7	0,7	-
24.02.2023	0,77	0	24,35	24,55	0	23,87	24,31	0	0	24	0	0	71,2	38,9	32,29	0,7	0,7	-
25.02.2023	0,77	0	23,86	24,04	0	23,38	23,8	0	0	24	0	0	71,8	38,8	33,02	0,7	0,7	-
26.02.2023	0,812	0	23,81	23,95	0	23,33	23,71	0	0	24	0	0	73,6	38,9	34,76	0,7	0,7	-
27.02.2023	0,828	0	23,83	23,95	0	23,27	23,71	0	0	24	0	0	75,2	39,6	35,61	0,7	0,7	-
28.02.2023	0,807	0	23,55	23,65	0	23,02	23,41	0	0	24	0	0	74,8	39,6	35,15	0,7	0,7	-
01.03.2023	0,732	0	23,58	23,7	0	23,1	23,46	0	0	24	0	0	70,7	39	31,7	0,7	0,7	-
02.03.2023	0,757	0	23,73	23,82	0	23,25	23,58	0	0	24	0	0	71,9	39,3	32,58	0,7	0,7	-
03.03.2023	0,531	0	17,05	17,13	0	16,71	16,97	0	0	24	0	0	70,3	38,4	31,94	0,7	0,7	-
04.03.2023	0,778	0	24,5	24,56	0	24,02	24,32	0	0	24	0	0	71,8	39,4	32,46	0,7	0,7	-
05.03.2023	0,804	0	24,33	24,38	0	23,75	24,14	0	0	24	0	0	73,7	39,8	33,9	0,7	0,7	-
06.03.2023	0,803	0	23,77	23,79	0	23,24	23,55	0	0	24	0	0	74,2	39,6	34,58	0,7	0,7	-
07.03.2023	0,817	0	23,94	23,96	0	23,37	23,72	0	0	24	0	0	74,7	39,8	34,92	0,7	0,7	-
08.03.2023	0,786	0	23,46	23,51	0	22,98	23,27	0	0	24	0	0	73,2	38,9	34,26	0,7	0,7	-
09.03.2023	0,834	0	23,55	23,57	0	22,98	23,33	0	0	24	0	0	75,7	39,4	36,27	0,7	0,7	-
10.03.2023	0,845	0	23,7	23,7	0	23,07	23,46	0	0	24	0	0	76,1	39,4	36,75	0,7	0,7	-
11.03.2023	0,833	0	24,12	24,12	0	23,56	23,88	0	0	24	0	0	74,6	39,1	35,43	0,7	0,7	-
12.03.2023	0,809	0	24,06	24,08	0	23,58	23,84	0	0	24	0	0	73,2	38,9	34,25	0,7	0,7	-
13.03.2023	0,768	0	24,02	24,06	0	23,54	23,82	0	0	24	0	0	71	38,3	32,71	0,7	0,7	-
14.03.2023	0,733	0	25,09	25,15	0	24,61	24,91	0	0	24	0	0	68,5	38,8	29,75	0,7	0,7	-
15.03.2023	0,682	0	23,02	23,11	0	22,54	22,87	0	0	24	0	0	68,2	37,9	30,34	0,7	0,7	-
16.03.2023	0,613	0	18,47	18,55	0	18,09	18,46	0	0	24	0	0	70,3	36,3	33,97	0,7	0,7	-
17.03.2023	0,548	0	15,72	15,84	0	15,46	15,84	0	0	24	0	0	69,4	33,7	35,61	0,7	0,7	-
18.03.2023	0,536	0	16,06	16,21	0	15,82	16,21	0	0	24	0	0	67,4	33,4	33,97	0,7	0,7	-
19.03.2023	0,539	0	16,29	16,43	0	15,97	16,43	0	0	24	0	0	68,1	34,2	33,91	0,7	0,7	-
20.03.2023	0,52	0	15,93	16,04	0	15,67	16,04	0	0	24	0	0	67,5	34,5	33,01	0,7	0,7	-
Итого:	20,559	0	625,85	628,45	0	612,74	622,92	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,559																	

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.02.2023	104,673	3489,05	3447,46	0	3407,84	3419,42	0
20.03.2023	125,232	4114,9	4075,91	0	4020,58	4042,34	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.03.2023 7:23:56