

#75729#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2024 по 20.03.2024

Потребитель Авдеев Ю.Б., ИП
Адрес потребителя Марата 2, Калининград
Номер абонента 3904
Порядковый номер 4461
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123072
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2024	0,794	0	30,13	29,96	0	29,46	29,72	0	0	24	0	0	68,8	41,8	26,95	0,7	0,7	-
22.02.2024	0,785	0	30,21	30,06	0	29,5	29,82	0	0	24	0	0	68,5	42	26,53	0,7	0,7	-
23.02.2024	0,766	0	30,78	30,64	0	30,06	30,4	0	0	24	0	0	67,7	42,2	25,58	0,7	0,7	-
24.02.2024	0,752	0	29,94	29,85	0	29,3	29,61	0	0	24	0	0	67,3	41,6	25,71	0,7	0,7	-
25.02.2024	0,749	0	30,12	30,04	0	29,44	29,8	0	0	24	0	0	67,4	41,8	25,58	0,7	0,7	-
26.02.2024	0,749	0	30,26	30,15	0	29,59	29,91	0	0	24	0	0	67,7	42,4	25,27	0,7	0,7	-
27.02.2024	0,732	0	29,87	29,84	0	29,26	29,6	0	0	24	0	0	67	41,9	25,13	0,7	0,7	-
28.02.2024	0,73	0	29,65	29,73	0	29,05	29,49	0	0	24	0	0	66,8	41,8	25,09	0,7	0,7	-
29.02.2024	0,648	0	23,75	23,87	0	23,19	23,66	0	0	24	0	0	67,8	39,8	27,96	0,7	0,7	-
01.03.2024	0,59	0	20,39	20,51	0	19,91	20,3	0	0	24	0	0	67	37,3	29,67	0,7	0,7	-
02.03.2024	0,584	0	20,37	20,51	0	19,89	20,27	0	0	24	0	0	66,5	37,1	29,37	0,7	0,7	-
03.03.2024	0,572	0	20,06	20,22	0	19,58	20	0	0	24	0	0	66,4	37,1	29,3	0,7	0,7	-
04.03.2024	0,58	0	19,46	19,59	0	18,98	19,46	0	0	24	0	0	67,2	36,5	30,66	0,7	0,7	-
05.03.2024	0,609	0	19,44	19,54	0	18,96	19,4	0	0	24	0	0	68,3	36,1	32,12	0,7	0,7	-
06.03.2024	0,621	0	19,5	19,56	0	19,02	19,43	0	0	24	0	0	69,3	36,4	32,83	0,7	0,7	-
07.03.2024	0,677	0	20,04	20,03	0	19,56	19,79	0	0	24	0	0	72,4	37,7	34,68	0,7	0,7	-
08.03.2024	0,667	0	19,82	19,87	0	19,34	19,63	0	0	24	0	0	71,8	37,3	34,44	0,7	0,7	-
09.03.2024	0,698	0	19,97	19,98	0	19,49	19,75	0	0	24	0	0	73,3	37,6	35,76	0,7	0,7	-
10.03.2024	0,679	0	19,91	19,92	0	19,43	19,75	0	0	24	0	0	71,9	36,8	35,11	0,7	0,7	-
11.03.2024	0,737	0	23,8	23,84	0	23,22	23,64	0	0	24	0	0	70,1	38,2	31,85	0,7	0,7	-
12.03.2024	0,82	0	29,1	29,08	0	28,38	28,84	0	0	24	0	0	69,2	40,2	28,94	0,7	0,7	-
13.03.2024	0,809	0	30,72	30,7	0	30,04	30,46	0	0	24	0	0	68,1	41,1	26,98	0,7	0,7	-
14.03.2024	0,682	0	24,62	24,67	0	24,14	24,43	0	0	24	0	0	67,1	38,7	28,33	0,7	0,7	-
15.03.2024	0,665	0	24,07	24,14	0	23,59	23,9	0	0	24	0	0	67,2	39,1	28,13	0,7	0,7	-
16.03.2024	0,636	0	23	23,11	0	22,52	22,87	0	0	24	0	0	67	38,8	28,24	0,7	0,7	-
17.03.2024	0,655	0	21,86	21,9	0	21,38	21,66	0	0	24	0	0	68,9	38,2	30,74	0,7	0,7	-
18.03.2024	0,71	0	21,69	21,7	0	21,21	21,46	0	0	24	0	0	71,5	38	33,49	0,7	0,7	-
19.03.2024	0,737	0	22,52	22,52	0	22,04	22,28	0	0	24	0	0	71,4	38	33,41	0,7	0,7	-
20.03.2024	1,001	0	47,52	47,6	0	46,44	47,07	0	0	24	0	0	70,2	48,7	21,52	0,7	0,7	-
Итого:	20,434	0	732,57	733,13	0	715,97	726,4	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,434																	

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.02.2024	251,888	8359,34	8307,95	0	8167,47	8243,76	0
20.03.2024	272,322	9091,91	9041,08	0	8883,44	8970,16	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2024 7:35:26