

#121260#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Авдеев Ю.Б., ИП

Марата 2, Калининград

3904

4461

ВКТ-7

00123072

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	1,028	0	31,91	31,75	0	31,04	31,51	0	0	24	0	0	77,7	44,5	33,15	0,7	0,7	-
22.02.2025	0,898	0	27,78	27,77	0	27,06	27,53	0	0	24	0	0	74,3	41	33,26	0,7	0,7	-
23.02.2025	0,847	0	26,85	26,88	0	26,19	26,64	0	0	24	0	0	72,5	40,1	32,4	0,7	0,7	-
24.02.2025	0,824	0	26,69	26,76	0	26,08	26,52	0	0	24	0	0	71,3	39,8	31,54	0,7	0,7	-
25.02.2025	0,823	0	28,95	29,05	0	28,33	28,81	0	0	24	0	0	69	40	29,03	0,7	0,7	-
26.02.2025	0,883	0	32,75	32,82	0	32,03	32,58	0	0	24	0	0	69,4	41,7	27,63	0,7	0,7	-
27.02.2025	0,846	0	32,8	32,89	0	32,08	32,65	0	0	24	0	0	67,8	41,5	26,29	0,7	0,7	-
28.02.2025	0,842	0	31,78	31,84	0	31,06	31,6	0	0	24	0	0	68,2	41,1	27,09	0,7	0,7	-
01.03.2025	0,898	0	32,29	32,37	0	31,57	32,13	0	0	24	0	0	70,3	41,9	28,44	0,7	0,7	-
02.03.2025	0,908	0	33,3	33,38	0	32,58	33,14	0	0	24	0	0	70,3	42,5	27,83	0,7	0,7	-
03.03.2025	0,847	0	32,4	32,53	0	31,68	32,29	0	0	24	0	0	68,3	41,5	26,81	0,7	0,7	-
04.03.2025	0,833	0	32,2	32,37	0	31,48	32,13	0	0	24	0	0	67,8	41,4	26,48	0,7	0,7	-
05.03.2025	0,811	0	32,47	32,65	0	31,75	32,41	0	0	24	0	0	67,4	41,7	25,64	0,7	0,7	-
06.03.2025	0,643	0	23,68	23,84	0	23,15	23,68	0	0	24	0	0	67,3	39,6	27,76	0,7	0,7	-
07.03.2025	0,54	0	18,35	18,56	0	17,93	18,47	0	0	24	0	0	67	36,7	30,27	0,7	0,7	-
08.03.2025	0,536	0	18,26	18,47	0	17,87	18,35	0	0	24	0	0	66,8	36,9	29,95	0,7	0,7	-
09.03.2025	0,528	0	18,08	18,33	0	17,72	18,23	0	0	24	0	0	66,7	36,7	29,94	0,7	0,7	-
10.03.2025	0,536	0	18,51	18,77	0	18,04	18,63	0	0	24	0	0	67,2	37,4	29,74	0,7	0,7	-
11.03.2025	0,538	0	17,87	18,15	0	17,5	18,15	0	0	24	0	0	67	36,2	30,76	0,7	0,7	-
12.03.2025	0,565	0	18,23	18,47	0	17,78	18,47	0	0	24	0	0	67,7	35,9	31,79	0,7	0,7	-
13.03.2025	0,578	0	17,65	17,88	0	17,18	17,88	0	0	24	0	0	69,1	35,3	33,75	0,7	0,7	-
14.03.2025	0,618	0	17,67	17,85	0	17,19	17,85	0	0	24	0	0	70,9	35	35,89	0,7	0,7	-
15.03.2025	0,631	0	17,72	17,9	0	17,24	17,9	0	0	24	0	0	71,6	35	36,51	0,7	0,7	-
16.03.2025	0,64	0	17,94	18,08	0	17,46	18,08	0	0	24	0	0	71,6	35	36,64	0,7	0,7	-
17.03.2025	0,657	0	18,44	18,56	0	17,96	18,51	0	0	24	0	0	72,1	35,4	36,74	0,7	0,7	-
18.03.2025	0,761	0	24,57	24,68	0	23,97	24,49	0	0	24	0	0	70,5	38,6	31,87	0,7	0,7	-
19.03.2025	0,818	0	29,94	30,02	0	29,25	29,78	0	0	24	0	0	69,4	41,4	28,02	0,7	0,7	-
20.03.2025	0,794	0	30,12	30,21	0	29,47	29,97	0	0	24	0	0	68,4	41,5	26,86	0,7	0,7	-
Итого:	20,671	0	709,2	712,83	0	692,64	708,38	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,671																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.02.2025	77,501	3136,56	3135,72	0	3064,23	3105,1	0
20.03.2025	98,172	3845,76	3848,55	0	3756,87	3813,48	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 8:06:18