

#12090#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2021 по 20.04.2021

Потребитель Авдеев Ю.Б., ИП
Адрес потребителя Марата 2, Калининград
Номер абонента 3904
Порядковый номер 4461
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123072
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2021	0,726	0	22,69	22,08	0	22,21	21,84	0	0	24	0	0	70,9	38,2	32,71	0,7	0,7	1,8
22.03.2021	0,696	0	22,49	21,87	0	22,01	21,63	0	0	24	0	0	69,8	38	31,71	0,7	0,7	2,6
23.03.2021	0,669	0	22,99	22,4	0	22,51	22,16	0	0	24	0	0	68,1	38,3	29,84	0,7	0,7	3,9
24.03.2021	0,638	0	22,74	22,16	0	22,26	21,92	0	0	24	0	0	66,6	37,9	28,69	0,7	0,7	4,8
25.03.2021	0,588	0	22,95	22,38	0	22,47	22,14	0	0	24	0	0	63,8	37,5	26,24	0,7	0,7	6,9
26.03.2021	0,572	0	22,26	21,71	0	21,86	21,53	0	0	24	0	0	63,5	37,3	26,14	0,7	0,7	5,1
27.03.2021	0,605	0	22,6	22,02	0	22,12	21,78	0	0	24	0	0	66,6	39,1	27,41	0,7	0,7	8,7
28.03.2021	0,549	0	20,78	20,25	0	20,32	20,02	0	0	23	0	0	65,7	38,7	27,07	0,7	0,7	5,8
29.03.2021	0,585	0	21,97	21,4	0	21,49	21,16	0	0	24	0	0	65,8	38,6	27,15	0,7	0,7	7,8
30.03.2021	0,592	0	22,57	21,98	0	22,09	21,74	0	0	24	0	0	65,5	38,8	26,7	0,7	0,7	9,8
31.03.2021	0,576	0	22,89	22,31	0	22,41	22,07	0	0	24	0	0	65,1	39,5	25,64	0,7	0,7	8,7
01.04.2021	0,56	0	21,89	21,35	0	21,41	21,11	0	0	24	0	0	64,5	38,4	26,02	0,7	0,7	4,7
02.04.2021	0,562	0	21,17	20,62	0	20,7	20,43	0	0	24	0	0	64,7	37,5	27,19	0,7	0,7	3,8
03.04.2021	0,575	0	21,69	21,14	0	21,21	20,9	0	0	24	0	0	64,6	37,4	27,14	0,7	0,7	3,8
04.04.2021	0,581	0	21,79	21,24	0	21,31	21	0	0	24	0	0	64,7	37,3	27,44	0,7	0,7	4,2
05.04.2021	0,57	0	21,16	20,6	0	20,7	20,43	0	0	24	0	0	64,4	36,6	27,72	0,7	0,7	2,7
06.04.2021	0,608	0	21,4	20,86	0	20,92	20,63	0	0	24	0	0	66,3	37,2	29,04	0,7	0,7	2,6
07.04.2021	0,583	0	20,73	20,17	0	20,25	20,03	0	0	24	0	0	65,5	36,7	28,83	0,7	0,7	2,8
08.04.2021	0,615	0	21,89	21,31	0	21,41	21,07	0	0	24	0	0	66,4	37,6	28,77	0,7	0,7	4,3
09.04.2021	0,593	0	21,77	21,2	0	21,29	20,96	0	0	24	0	0	65,3	37,4	27,92	0,7	0,7	7,2
10.04.2021	0,567	0	21,79	21,23	0	21,31	20,99	0	0	24	0	0	63,7	37,1	26,62	0,7	0,7	4,9
11.04.2021	0,581	0	22,62	22,04	0	22,14	21,8	0	0	24	0	0	64,1	37,8	26,32	0,7	0,7	10,3
12.04.2021	0,564	0	22,47	21,91	0	21,99	21,67	0	0	24	0	0	64,2	38,6	25,58	0,7	0,7	7,7
13.04.2021	0,548	0	21,64	21,08	0	21,16	20,84	0	0	24	0	0	63,4	37,5	25,9	0,7	0,7	4,7
14.04.2021	0,54	0	20,87	20,3	0	20,41	20,1	0	0	24	0	0	63	36,5	26,49	0,7	0,7	4,1
15.04.2021	0,562	0	21,33	20,76	0	20,9	20,58	0	0	24	0	0	63,3	36,4	26,93	0,7	0,7	5,8
16.04.2021	0,589	0	22,34	21,74	0	21,86	21,5	0	0	24	0	0	64,2	37,3	26,9	0,7	0,7	5,6
17.04.2021	0,589	0	22,97	22,39	0	22,49	22,15	0	0	24	0	0	64,3	38	26,26	0,7	0,7	8,3
18.04.2021	0,576	0	23,01	22,46	0	22,53	22,22	0	0	24	0	0	64,4	38,8	25,62	0,7	0,7	10,4
19.04.2021	0,516	0	22,97	22,47	0	22,49	22,23	0	0	24	0	0	62,2	39,2	23,04	0,7	0,7	11
20.04.2021	0,479	0	23,05	22,54	0	22,57	22,3	0	0	24	0	0	60,7	39,4	21,29	0,7	0,7	-
Итого:	18,154	0	685,48	667,97	0	670,8	660,93	0	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,154																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.03.2021	88,137	3182,71	3074,07	0	3105,01	3040,77	0
20.04.2021	106,291	3868,19	3742,04	0	3775,81	3701,7	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2021 7:28:09