

#296899#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Авдеев Ю.Б., ИП
Адрес потребителя Марата 2, Калининград
Номер абонента 3904
Порядковый номер 4461
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123072
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	0,902	0	41,44	41,96	0	40,48	41,48	0	0	24	0	0	71,3	49	22,32	0,7	0,7	-
22.03.2026	0,883	0	41,01	41,33	0	40,07	40,85	0	0	24	0	0	71,4	49,3	22,08	0,7	0,7	-
23.03.2026	0,644	0	26,01	26,26	0	25,4	25,99	0	0	24	0	0	71,1	45,6	25,44	0,7	0,7	-
24.03.2026	0,507	0	15,84	16,11	0	15,5	16,11	0	0	24	0	0	70,4	37,6	32,75	0,7	0,7	-
25.03.2026	0,519	0	16,14	16,43	0	15,8	16,43	0	0	24	0	0	70,1	37,2	32,86	0,7	0,7	-
26.03.2026	0,507	0	15,46	15,76	0	15,19	15,76	0	0	24	0	0	69,9	36,4	33,48	0,7	0,7	-
27.03.2026	0,513	0	15,44	15,81	0	15,17	15,81	0	0	24	0	0	70,2	36,4	33,85	0,7	0,7	-
28.03.2026	0,486	0	14,26	14,62	0	13,98	14,62	0	0	24	0	0	70,2	35,6	34,65	0,7	0,7	-
29.03.2026	0,438	0	12,66	12,95	0	12,43	12,95	0	0	23	0	0	70	34,6	35,4	0,7	0,7	-
30.03.2026	0,456	0	13,01	13,29	0	12,77	13,29	0	0	24	0	0	70	34,2	35,78	0,7	0,7	-
31.03.2026	0,45	0	12,74	13,03	0	12,5	13,03	0	0	24	0	0	69,8	33,8	36,08	0,7	0,7	-
01.04.2026	0,445	0	12,59	12,86	0	12,35	12,86	0	0	24	0	0	69,6	33,3	36,26	0,7	0,7	-
02.04.2026	0,458	0	12,55	12,8	0	12,31	12,8	0	0	24	0	0	70,5	33,3	37,16	0,7	0,7	-
03.04.2026	0,436	0	12,35	12,68	0	12,11	12,68	0	0	24	0	0	69	32,7	36,3	0,7	0,7	-
04.04.2026	0,469	0	12,97	13,28	0	12,73	13,28	0	0	24	0	0	69,8	32,9	36,82	0,7	0,7	-
05.04.2026	0,474	0	13,06	13,35	0	12,82	13,35	0	0	24	0	0	69,8	32,9	36,92	0,7	0,7	-
06.04.2026	0,465	0	12,95	13,22	0	12,71	13,22	0	0	24	0	0	69,6	33	36,64	0,7	0,7	-
07.04.2026	0,492	0	14,03	14,33	0	13,72	14,32	0	0	24	0	0	69,4	33,5	35,91	0,7	0,7	-
08.04.2026	0,78	0	26,71	27,07	0	26,04	26,87	0	0	24	0	0	71,5	41,5	29,97	0,7	0,7	-
09.04.2026	0,944	0	37,85	38,19	0	36,94	37,78	0	0	24	0	0	71,6	46,1	25,5	0,7	0,7	-
10.04.2026	0,932	0	38,55	38,82	0	37,59	38,34	0	0	24	0	0	71,7	46,9	24,83	0,7	0,7	-
11.04.2026	0,904	0	39,36	39,59	0	38,44	39,11	0	0	24	0	0	71,3	47,8	23,52	0,7	0,7	-
12.04.2026	0,878	0	38,89	39,07	0	38,01	38,59	0	0	24	0	0	71,5	48,4	23,09	0,7	0,7	-
13.04.2026	0,643	0	26,84	27,05	0	26,26	26,78	0	0	24	0	0	70,6	46,1	24,49	0,7	0,7	-
14.04.2026	0,382	0	11,58	11,87	0	11,34	11,87	0	0	24	0	0	69,5	35,6	33,85	0,7	0,7	-
15.04.2026	0,373	0	10,97	11,26	0	10,73	11,26	0	0	24	0	0	69,6	34,7	34,87	0,7	0,7	-
16.04.2026	0,385	0	11,04	11,4	0	10,8	11,4	0	0	24	0	0	69,7	33,8	35,97	0,7	0,7	-
17.04.2026	0,392	0	11,03	11,4	0	10,79	11,4	0	0	24	0	0	69,7	33	36,7	0,7	0,7	-
18.04.2026	0,403	0	11,03	11,35	0	10,79	11,35	0	0	24	0	0	69,9	32,7	37,22	0,7	0,7	-
19.04.2026	0,399	0	11,05	11,37	0	10,81	11,37	0	0	24	0	0	69,9	33	36,87	0,7	0,7	-
20.04.2026	0,384	0	10,7	11,02	0	10,46	11,02	0	0	24	0	0	69,2	32,4	36,81	0,7	0,7	-
Итого:	17,343	0	600,11	609,53	0	587,04	605,97	0	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,343																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.03.2026	255,262	11270,98	11279,94	0	10988,87	11137,54	0
20.04.2026	272,605	11871,09	11889,47	0	11575,91	11743,51	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.04.2026 15:11:43