

# #12089#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2023 по 21.04.2023

Потребитель Авдеев Ю.Б., ИП  
Адрес потребителя Марата 2, Калининград  
Номер абонента 3904  
Порядковый номер 4461  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00123072  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2023	0,187	0	5,84	5,96	0	5,71	5,96	0	0	24	0	0	65,8	32,9	32,89	0,7	0,7	-
Итого:	0,187	0	5,84	5,96	0	5,71	5,96	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,187																	

Общее время работы системы, ч 24  
Период нормальной работы системы, ч 24

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.04.2023	141,521	4604,89	4569,54	0	4501,71	4535,97	0
21.04.2023	141,708	4610,73	4575,5	0	4507,42	4541,93	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.05.2023 14:20:07