

#12095#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2022 по 20.11.2022

Потребитель Авдеев Ю.Б., ИП
Адрес потребителя Марата 2, Калининград
Номер абонента 3904
Порядковый номер 4461
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123072
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2022	0,459	0	14,1	13,46	0	13,86	13,46	0	0	24	0	0	65,7	32,4	33,22	0,7	0,7	-
22.10.2022	0,478	0	14,52	13,87	0	14,28	13,87	0	0	24	0	0	66,2	32,7	33,57	0,7	0,7	-
23.10.2022	0,485	0	14,61	13,92	0	14,37	13,92	0	0	24	0	0	66,9	33,1	33,76	0,7	0,7	-
24.10.2022	0,474	0	14,51	13,81	0	14,27	13,81	0	0	24	0	0	66,5	33,2	33,3	0,7	0,7	-
25.10.2022	0,476	0	14,76	14,05	0	14,52	14,05	0	0	24	0	0	66,6	33,8	32,84	0,7	0,7	-
26.10.2022	0,465	0	14,72	14,04	0	14,48	14,04	0	0	24	0	0	66,3	34,1	32,27	0,7	0,7	-
27.10.2022	0,465	0	14,6	13,9	0	14,36	13,9	0	0	24	0	0	66,6	34,2	32,36	0,7	0,7	-
28.10.2022	0,465	0	15,03	14,28	0	14,79	14,28	0	0	24	0	0	66,6	35,1	31,57	0,7	0,7	-
29.10.2022	0,454	0	15,08	14,33	0	14,84	14,33	0	0	24	0	0	65,9	35,4	30,55	0,7	0,7	-
30.10.2022	0,47	0	15,37	14,58	0	15,12	14,57	0	0	25	0	0	66,7	35,3	31,4	0,7	0,7	-
31.10.2022	0,454	0	14,29	13,55	0	14,05	13,55	0	0	24	0	0	67,2	35	32,2	0,7	0,7	-
01.11.2022	0,455	0	14,77	14,03	0	14,53	14,03	0	0	24	0	0	66,5	35,2	31,35	0,7	0,7	-
02.11.2022	0,445	0	14,74	14	0	14,5	14	0	0	24	0	0	66,1	35,3	30,83	0,7	0,7	-
03.11.2022	0,449	0	14,52	13,77	0	14,28	13,77	0	0	24	0	0	66,6	35,2	31,37	0,7	0,7	-
04.11.2022	0,444	0	14,19	13,44	0	13,95	13,44	0	0	24	0	0	66,1	34,1	31,97	0,7	0,7	-
05.11.2022	0,452	0	14,18	13,45	0	13,94	13,45	0	0	24	0	0	65,8	33,6	32,24	0,7	0,7	-
06.11.2022	0,449	0	14,05	13,33	0	13,81	13,33	0	0	24	0	0	66,2	33,4	32,7	0,7	0,7	-
07.11.2022	0,42	0	12,62	11,94	0	12,39	11,94	0	0	24	0	0	65,8	32,1	33,68	0,7	0,7	-
08.11.2022	0,459	0	13,6	12,85	0	13,36	12,85	0	0	24	0	0	66,2	31,9	34,28	0,7	0,7	-
09.11.2022	0,451	0	13,51	12,75	0	13,27	12,75	0	0	24	0	0	66,1	32	34,09	0,7	0,7	-
10.11.2022	0,445	0	13,39	12,63	0	13,15	12,63	0	0	24	0	0	65,8	31,8	34,01	0,7	0,7	-
11.11.2022	0,451	0	13,39	12,62	0	13,15	12,62	0	0	24	0	0	66,3	31,8	34,42	0,7	0,7	-
12.11.2022	0,453	0	13,54	12,73	0	13,3	12,73	0	0	24	0	0	66,2	32,1	34,14	0,7	0,7	-
13.11.2022	0,445	0	13,44	12,64	0	13,2	12,64	0	0	24	0	0	66,1	32,3	33,78	0,7	0,7	-
14.11.2022	0,436	0	13,14	12,33	0	12,9	12,33	0	0	24	0	0	65,9	32,1	33,81	0,7	0,7	-
15.11.2022	0,445	0	13,25	12,42	0	13,01	12,42	0	0	24	0	0	65,9	31,8	34,12	0,7	0,7	-
16.11.2022	0,455	0	12,8	11,97	0	12,56	11,97	0	0	24	0	0	68	31,4	36,52	0,7	0,7	-
17.11.2022	0,642	0	17,25	16,11	0	16,85	16,11	0	0	24	0	0	72,8	34,6	38,21	0,7	0,7	-
18.11.2022	0,716	0	18,9	17,62	0	18,42	17,62	0	0	24	0	0	74,6	35,7	38,91	0,7	0,7	-
19.11.2022	0,72	0	18,07	16,83	0	17,59	16,83	0	0	24	0	0	75,8	34,8	40,97	0,7	0,7	-
20.11.2022	0,777	0	18,88	17,56	0	18,4	17,56	0	0	24	0	0	77,3	35,1	42,24	0,7	0,7	-
Итого:	15,154	0	453,82	428,81	0	445,5	428,8	0	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,154																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 745

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.10.2022	10,188	575,44	562,9	0	562,98	556,46	0
20.11.2022	25,342	1029,26	991,71	0	1008,48	985,26	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.11.2022 15:40:38