

#31788#

Отчёт по теплопотреблению за период с 08.10.2023 по 20.10.2023

|                   |  |
|-------------------|--|
| Потребитель       | Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ |
| Адрес потребителя | Дмитрия Донского 23, Калининград (ВНС)                   |
| Номер абонента    | 4538   |
| Порядковый номер  | 3226   |
| Тип теплосчётчика | ТЭМ-104  |
| Заводской номер   | 1248484  |
| Номер системы     | 1  |

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3  | V2, м3  | V3, м3 | M1, т   | M2, т   | M3, т | TRab   | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 09.10.2023 | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0     | 22,94  | 22,94   | 0      | 0      | 13,9   | 14,1   | 0      | 9       | 5,1     | 0       | -           |
| 10.10.2023 | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0     | 24     | 24      | 0      | 0      | 13,4   | 13,7   | 0      | 9       | 5,1     | 0       | -           |
| 11.10.2023 | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0     | 24     | 24      | 0      | 0      | 13,2   | 13,5   | 0      | 9       | 5,1     | 0       | -           |
| 12.10.2023 | 0,504   | 161,078 | 158,5   | 0      | 157,719 | 155,438 | 0     | 24     | 24      | 0      | 0      | 68,2   | 65,1   | 0      | 9       | 5,1     | 0       | -           |
| 13.10.2023 | 0,418   | 152,672 | 150,238 | 0      | 149,291 | 147,115 | 0     | 24     | 24      | 0      | 0      | 70,5   | 67,8   | 0      | 9       | 5,1     | 0       | -           |
| 14.10.2023 | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0     | 24     | 24      | 0      | 0      | 15,1   | 15,4   | 0      | 9       | 5,1     | 0       | -           |
| 15.10.2023 | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0     | 24     | 24      | 0      | 0      | 14,4   | 13,2   | 0      | 9       | 5,1     | 0       | -           |
| 16.10.2023 | 0,325   | 93,107  | 91,574  | 0      | 91,125  | 89,781  | 0     | 24     | 24      | 0      | 0      | 69,1   | 65,6   | 0      | 9       | 5,1     | 0       | -           |
| 17.10.2023 | 0,309   | 88,33   | 87,004  | 0      | 86,406  | 85,26   | 0     | 24     | 24      | 0      | 0      | 69,9   | 66,4   | 0      | 9       | 5,1     | 0       | -           |
| 18.10.2023 | 0,294   | 86,084  | 85,064  | 0      | 84,24   | 83,391  | 0     | 24     | 24      | 0      | 0      | 69,2   | 65,8   | 0      | 9       | 5,1     | 0       | -           |
| 19.10.2023 | 0,488   | 102,959 | 101,508 | 0      | 100,729 | 99,555  | 0     | 24     | 24      | 0      | 0      | 69,7   | 64,9   | 0      | 9       | 5,1     | 0       | -           |
| 20.10.2023 | 0,605   | 110,596 | 109,205 | 0      | 108,053 | 107,008 | 0     | 24     | 24      | 0      | 0      | 72     | 66,4   | 0      | 9       | 5,1     | 0       | -           |
| Итого:     | 2,943   | 794,826 | 783,093 | 0      | 777,563 | 767,548 | 0     | 286,94 | 286,94  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 2,943   |         |         |        |         |         |       |        |         |        |        |        |        |        |         |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 288  
Период нормальной работы системы, ч 286,94

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3    | V2, м3    | V3, м3 | M1, т     | M2, т     | M3, т | TNar, ч  | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|----------|--------|
| 08.10.2023 | 135,293 | 29209,131 | 28961,234 | 0      | 28476,025 | 28307,576 | 0     | 11371,29 | 0,01   |
| 20.10.2023 | 138,236 | 30003,957 | 29744,328 | 0      | 29253,588 | 29075,123 | 0     | 11658,23 | 0,02   |

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.10.2023 10:40:28