

#68972#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.01.2024 по 20.02.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Дмитрия Донского 27, Калининград (Хоз корпус)
4538

Заводской номер счётчика 1446876	Показания прибора, Гкал 20.02.2024	Предыдущие показания, Гкал 20.01.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	51,847	48,167	3.68
Количество тепловой энергии, система 2	6,016	5,781	0.235

Подпись исполнителя



#68670#

Отчёт за период с 20.01.2024 по 20.02.2024.

Номер абонента 4538
 Порядковый номер 4299
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1446876
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 21.02.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	T _{Нар} , ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.01.2024	-	0	0,006	0,004	0,006	0,004	24	24	0	0	14,6	13,9	9,1	5,1
22.01.2024	-	0,299	59,103	59,755	57,642	58,44	24	24	0	0	75	69,8	9,1	5,1
23.01.2024	-	0,19	47,294	47,934	46,179	46,905	24	24	0	0	73	69	9,1	5,1
24.01.2024	-	0,14	24,886	25,284	24,31	24,774	24	24	0	0	72,3	66,6	9,1	5,1
25.01.2024	-	0,136	23,459	23,817	22,92	23,342	24	24	0	0	72	66,1	9,1	5,1
26.01.2024	-	0,162	26,371	26,789	25,703	26,201	24	24	0	0	76	69,8	9,1	5,1
27.01.2024	-	0,006	0,003	0,002	0,002	0,002	24	24	0	0	23,7	23,9	9,1	5,1
28.01.2024	-	0,009	0,008	0,005	0,008	0,005	24	24	0	0	17,8	19	9,1	5,1
29.01.2024	-	0,163	24,864	25,31	24,249	24,773	24	24	0	0	75	68,3	9,1	5,1
30.01.2024	-	0,157	24,63	25,052	24,039	24,537	23,99	23,99	0	0	73,7	67,2	9,1	5,1
31.01.2024	-	0,16	25,771	26,172	25,154	25,633	24	24	0	0	73,6	67,3	9,1	5,1
01.02.2024	-	0,162	27,504	27,928	26,86	27,363	24	24	0	0	72,7	66,7	9,1	5,1
02.02.2024	-	0,143	23,358	23,695	22,797	23,202	24	24	0	0	73,9	67,7	9,1	5,1
03.02.2024	-	0	0,004	0,002	0,003	0,002	24	24	0	0	21,3	20,6	9,1	5,1
04.02.2024	-	0,001	0,014	0,009	0,014	0,009	24	24	0	0	17,4	17,8	9,1	5,1
05.02.2024	-	0,172	28,387	28,798	27,748	28,24	24	24	0	0	71,2	65,1	9,1	5,1
06.02.2024	-	0,166	26,542	26,943	25,877	26,361	24	24	0	0	75,4	69,1	9,1	5,1
07.02.2024	-	0,151	24,343	24,754	23,757	24,241	24	24	0	0	73,8	67,5	9,1	5,1
08.02.2024	-	0,18	28,874	29,324	28,115	28,656	24	24	0	0	77,5	71,2	9,1	5,1
09.02.2024	-	0,168	25,438	25,843	24,762	25,253	24	24	0	0	78	71,3	9,1	5,1
10.02.2024	-	0	0,007	0,004	0,007	0,004	24	24	0	0	23	21,8	9,1	5,1
11.02.2024	-	0	0,005	0,003	0,004	0,003	24	24	0	0	17,7	16,9	9,1	5,1
12.02.2024	-	0,162	26,391	26,836	25,802	26,323	24	24	0	0	70,8	64,6	9,1	5,1
13.02.2024	-	0,152	25,212	25,666	24,643	25,168	24	24	0	0	71,3	65,2	9,1	5,1
14.02.2024	-	0,146	24,989	25,423	24,417	24,919	24	24	0	0	71,8	66	9,1	5,1
15.02.2024	-	0,155	28,137	28,558	27,507	28,002	24	24	0	0	70,9	65,4	9,1	5,1
16.02.2024	-	0,145	27,542	27,971	26,921	27,418	24	24	0	0	71,2	65,9	9,1	5,1
17.02.2024	-	0	0,009	0,006	0,008	0,006	24	24	0	0	26,3	25,3	9,1	5,1
18.02.2024	-	0	0,008	0,006	0,009	0,005	24	24	0	0	17	16,1	9,1	5,1
19.02.2024	-	0,19	30,287	30,771	29,537	30,116	24	24	0	0	74,9	68,6	9,1	5,1
20.02.2024	-	0,164	27,186	27,641	26,513	27,048	24	24	0	0	75	68,8	9,1	5,1
Итого:	-	3,679	630,632	640,305	615,513	626,955	743,99	743,99	-	-	57,99	53,63	9,1	5,1

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 743,99 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	T _{Нар} , ч	T _{тп} , ч
20.01.2024	48,167	12627,307	12801,628	12308,455	12505,492	13878,91	0,09
20.02.2024	51,847	13257,936	13441,931	12923,965	13132,449	14622,9	0,09

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения