

#121258#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Дмитрия Донского 27, Калининград (Хоз корпус)
4538
4299
ТЭМ-104
1446876
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	0,187	44,412	44,85	43,15	43,689	24	24	0	0	80,9	76,6	9,1	5,1	-
22.02.2025	0,001	0,271	0,887	0,271	0,885	24	24	0	0	29,5	27,2	9,1	5,1	-
23.02.2025	0,157	29,746	29,84	29,018	29,195	24	24	0	0	74,4	69,1	9,1	5,1	-
24.02.2025	0,306	77,59	77,648	75,707	75,926	24	24	0	0	74,2	70,3	9,1	5,1	-
25.02.2025	0,302	74,383	74,463	72,67	72,908	24	24	0	0	72,1	68	9,1	5,1	-
26.02.2025	0,281	79,312	79,379	77,486	77,695	24	24	0	0	72,1	68,5	9,1	5,1	-
27.02.2025	0,249	80,076	80,102	78,316	78,465	24	24	0	0	70,3	67,2	9,1	5,1	-
28.02.2025	0,16	47,428	47,699	46,393	46,742	24	24	0	0	69,9	66,5	9,1	5,1	-
01.03.2025	0,001	0,25	0,691	0,248	0,691	24	24	0	0	28	26	9,1	5,1	-
02.03.2025	0	0,059	0,234	0,059	0,234	24	24	0	0	18,1	17,3	9,1	5,1	-
03.03.2025	0,266	55,549	55,643	54,32	54,551	24	24	0	0	70,5	65,6	9,1	5,1	-
04.03.2025	0,282	76,365	76,449	74,664	74,891	24	24	0	0	70,8	67,1	9,1	5,1	-
05.03.2025	0,266	77,105	77,146	75,412	75,586	24	24	0	0	70,2	66,8	9,1	5,1	-
06.03.2025	0,248	79,486	79,502	77,73	77,871	24	24	0	0	70,5	67,4	9,1	5,1	-
07.03.2025	0,146	46,797	47,111	45,779	46,164	24	24	0	0	69,7	66,6	9,1	5,1	-
08.03.2025	0	0,152	0,5	0,152	0,5	24	24	0	0	28,6	26,8	9,1	5,1	-
09.03.2025	0	0,049	0,215	0,049	0,215	24	24	0	0	19,6	18,8	9,1	5,1	-
10.03.2025	0,256	61,518	61,609	60,16	60,381	24	24	0	0	70,4	66,2	9,1	5,1	-
11.03.2025	0,285	80,305	80,361	78,531	78,732	24	24	0	0	70,4	66,9	9,1	5,1	-
12.03.2025	0,283	81,885	81,93	80,045	80,232	24	24	0	0	71,2	67,7	9,1	5,1	-
13.03.2025	0,287	77,393	77,43	75,566	75,756	24	24	0	0	73	69,3	9,1	5,1	-
14.03.2025	0,18	47,297	47,619	46,156	46,568	24	24	0	0	73,9	70	9,1	5,1	-
15.03.2025	0	0,113	0,428	0,111	0,426	24	24	0	0	29,9	27,3	9,1	5,1	-
16.03.2025	0	0,008	0,074	0,01	0,076	24	24	0	0	17,9	16,9	9,1	5,1	-
17.03.2025	0,317	57,207	57,297	55,752	56,012	24	24	0	0	76,2	70,6	9,1	5,1	-
18.03.2025	0,319	78,568	78,635	76,662	76,898	24	24	0	0	74,2	70,1	9,1	5,1	-
19.03.2025	0,292	78,184	78,244	76,379	76,59	24	24	0	0	72,2	68,4	9,1	5,1	-
20.03.2025	0,277	78,543	78,604	76,785	76,986	24	24	0	0	71	67,4	9,1	5,1	-
Итого:	5,348	1410,051	1414,59	1377,581	1384,865	672	672	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,348													

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	83,139	20536,453	20785,639	20049,451	20338,844	23406,86	0,09
20.03.2025	88,486	21946,504	22200,229	21427,035	21723,711	24078,86	0,09

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 15:49:03