

#122616#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 13.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Дмитрия Донского 27, Калининград (Хоз корпус)
4538

Заводской номер счётчика 1446876	Показания прибора, Гкал 13.04.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.03.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	92,41	88,486	3.924
Количество тепловой энергии, система 2	10,525	10,172	0.353

Подпись исполнителя



#122614#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 13.04.2025.

Номер абонента 4538
Порядковый номер 4299
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1446876
Номер системы 1
Отчёт сформирован 17.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNар, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2025	-	0,176	53,902	54,162	52,752	53,1	24	24	0	0	69,1	65,8	9,1	5,1
22.03.2025	-	0	0,172	0,621	0,172	0,617	24	24	0	0	30,8	28,8	9,1	5,1
23.03.2025	-	0	0,02	0,139	0,02	0,139	24	24	0	0	19,2	18,8	9,1	5,1
24.03.2025	-	0,261	60,012	60,057	58,697	58,877	24	24	0	0	70,1	65,8	9,1	5,1
25.03.2025	-	0,283	79,799	79,828	78,055	78,227	24	24	0	0	70	66,5	9,1	5,1
26.03.2025	-	0,261	80,885	80,91	79,131	79,287	24	24	0	0	69,8	66,5	9,1	5,1
27.03.2025	-	0,261	79,896	79,908	78,17	78,312	24	24	0	0	69,6	66,4	9,1	5,1
28.03.2025	-	0,17	54,797	55,027	53,609	53,924	24	24	0	0	69,7	66,6	9,1	5,1
29.03.2025	-	0	0,205	0,574	0,205	0,572	24	24	0	0	31,2	29,5	9,1	5,1
30.03.2025	-	0	0,023	0,135	0,023	0,133	24	24	0	0	19,6	18,9	9,1	5,1
31.03.2025	-	0,255	62,389	62,459	61,041	61,242	24	24	0	0	69,6	65,5	9,1	5,1
01.04.2025	-	0,267	83,449	83,465	81,623	81,771	24	24	0	0	70,1	66,9	9,1	5,1
02.04.2025	-	0,256	85,975	85,955	84,1	84,207	24	24	0	0	70	67	9,1	5,1
03.04.2025	-	0,234	83,438	83,408	81,598	81,686	23	23	0	0	70,4	67,6	9,1	5,1
04.04.2025	-	0,149	57,273	57,467	56,051	56,312	24	24	0	0	69,1	66,5	9,1	5,1
05.04.2025	-	0	0,176	0,639	0,174	0,637	24	24	0	0	33	31,2	9,1	5,1
06.04.2025	-	0	0,004	0,064	0,004	0,064	24	24	0	0	18	17,6	9,1	5,1
07.04.2025	-	0,274	59,67	59,715	58,266	58,453	24	24	0	0	73	68,8	9,1	5,1
08.04.2025	-	0,307	82,314	82,385	80,43	80,654	24	24	0	0	71,9	68,2	9,1	5,1
09.04.2025	-	0,308	83,873	83,92	81,934	82,141	24	24	0	0	72,3	68,6	9,1	5,1
10.04.2025	-	0,291	83,33	83,377	81,398	81,596	24	24	0	0	72,3	68,8	9,1	5,1
11.04.2025	-	0,171	55,264	55,588	54,025	54,432	24	24	0	0	71	67,9	9,1	5,1
12.04.2025	-	0	0,074	0,5	0,074	0,5	24	24	0	0	30,2	28,8	9,1	5,1
13.04.2025	-	0	0,004	0,061	0,004	0,061	24	24	0	0	20,8	20,1	9,1	5,1
Итого:	-	3,924	1146,944	1150,364	1121,556	1126,944	575	575	-	-	55,45	52,75	9,1	5,1

Общее время работы системы 576 час.

Период нормальной работы системы 575 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	Tn, ч
20.03.2025	88,486	21946,504	22200,229	21427,035	21723,711	24078,86	0,09
13.04.2025	92,41	23093,447	23350,592	22548,59	22850,654	24653,86	0,09

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#122615#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 13.04.2025.

Номер абонента 4538
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1446876
Номер системы 2
Отчёт сформирован 17.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNар, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2025	-	0,017	0,915	54,162	0,915	53,1	24	24	0	0	28,9	10	9,1	5,1
22.03.2025	-	0,009	0,904	0,621	0,904	0,617	24	24	0	0	20	10	9,1	5,1
23.03.2025	-	0,008	0,993	0,139	0,993	0,139	24	24	0	0	17,6	10	9,1	5,1
24.03.2025	-	0,012	0,917	60,057	0,917	58,877	24	24	0	0	23	10	9,1	5,1
25.03.2025	-	0,017	0,926	79,828	0,926	78,227	24	24	0	0	28,6	10	9,1	5,1
26.03.2025	-	0,019	0,93	80,91	0,93	79,287	24	24	0	0	30,2	10	9,1	5,1
27.03.2025	-	0,019	0,915	79,908	0,915	78,312	24	24	0	0	30,8	10	9,1	5,1
28.03.2025	-	0,018	0,896	55,027	0,896	53,924	24	24	0	0	30	10	9,1	5,1
29.03.2025	-	0,011	0,91	-22610,881	0,91	-22126,193	24	24	0	0	22	10	9,1	5,1
30.03.2025	-	0,008	0,906	0	0,906	0	24	24	0	0	18,4	10	9,1	5,1
31.03.2025	-	0,012	0,901	0	0,901	0	24	24	0	0	23,8	10	9,1	5,1
01.04.2025	-	0,017	0,905	0	0,905	0	24	24	0	0	29	10	9,1	5,1
02.04.2025	-	0,025	1,219	0	1,219	0	24	24	0	0	30,7	10	9,1	5,1
03.04.2025	-	0,02	0,895	0	0,895	0	23	23	0	0	32,1	10	9,1	5,1
04.04.2025	-	0,019	0,909	0	0,909	0	24	24	0	0	30,6	10	9,1	5,1
05.04.2025	-	0,009	0,909	0	0,909	0	24	24	0	0	20,1	10	9,1	5,1
06.04.2025	-	0,006	0,909	0	0,909	0	24	24	0	0	16	10	9,1	5,1
07.04.2025	-	0,011	0,9	0	0,9	0	24	24	0	0	21,9	10	9,1	5,1
08.04.2025	-	0,023	1,217	0	1,217	0	24	24	0	0	28,6	10	9,1	5,1
09.04.2025	-	0,019	0,93	0	0,93	0	24	24	0	0	29,9	10	9,1	5,1
10.04.2025	-	0,018	0,906	0	0,906	0	24	24	0	0	30,3	10	9,1	5,1
11.04.2025	-	0,017	0,906	0	0,906	0	24	24	0	0	29,1	10	9,1	5,1
12.04.2025	-	0,009	0,899	0	0,899	0	24	24	0	0	20,2	10	9,1	5,1
13.04.2025	-	0,01	0,997	0	0,997	0	24	24	0	0	19,5	10	9,1	5,1
Итого:	-	0,353	22,614	-22200,229	22,614	-21723,71	575	575	-	-	25,47	10	9,1	5,1

Общее время работы системы 576 час.

Период нормальной работы системы 575 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	T _{тн} , ч
20.03.2025	10,172	1005,463	22200,229	1005,529	21723,711	24078,86	0,09
13.04.2025	10,525	1028,074	0	1028,142	0	24653,86	0,09

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения