

# #296897#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ  
Адрес потребителя Дмитрия Донского 27, Калининград (Хоз корпус)  
Номер абонента 4538  
Порядковый номер 4299  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 1446876  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	0	0,006	0,004	0,006	0,004	24	24	0	0	22,4	21,1	9,1	5,1	-
22.03.2026	0	0	0	0	0	24	24	0	0	18,6	18,1	9,1	5,1	-
23.03.2026	0,242	24,611	24,639	24,035	24,193	24	24	0	0	72,8	62,8	9,1	5,1	-
24.03.2026	0,276	33,67	33,701	32,863	33,047	24	24	0	0	73,6	65,3	9,1	5,1	-
25.03.2026	0,253	34,207	34,252	33,395	33,576	24	24	0	0	73,3	65,8	9,1	5,1	-
26.03.2026	0,245	33,613	33,646	32,818	32,986	24	24	0	0	73,2	65,8	9,1	5,1	-
27.03.2026	0,15	20,635	20,895	20,15	20,486	24	24	0	0	73	65,7	9,1	5,1	-
28.03.2026	0	0,008	0,004	0,008	0,004	24	24	0	0	27,6	25,3	9,1	5,1	-
29.03.2026	0	0,004	0	0,002	0,002	24	24	0	0	19,6	18,9	9,1	5,1	-
30.03.2026	0,246	24,721	24,756	24,141	24,303	24	24	0	0	72,9	62,8	9,1	5,1	-
31.03.2026	0,266	32,619	32,648	31,842	32,02	24	24	0	0	73,4	65,2	9,1	5,1	-
01.04.2026	0,255	32,656	32,674	31,881	32,037	24	24	0	0	73,3	65,4	9,1	5,1	-
02.04.2026	0,243	31,184	31,213	30,428	30,592	23	23	0	0	74,1	66,2	9,1	5,1	-
03.04.2026	0,139	18,727	18,949	18,297	18,594	24	24	0	0	71,8	64,3	9,1	5,1	-
04.04.2026	0	0,004	0,002	0,004	0	24	24	0	0	24,5	23	9,1	5,1	-
05.04.2026	0	0,002	0	0,002	0,002	24	24	0	0	19,8	19,2	9,1	5,1	-
06.04.2026	0,242	22,859	22,898	22,322	22,488	24	24	0	0	72,9	62,2	9,1	5,1	-
07.04.2026	0,287	31,529	31,564	30,783	30,977	24	24	0	0	73,1	63,9	9,1	5,1	-
08.04.2026	0,264	31,377	31,422	30,615	30,807	24	24	0	0	74,2	65,6	9,1	5,1	-
09.04.2026	0,246	32,48	32,492	31,703	31,848	24	24	0	0	73,7	66	9,1	5,1	-
10.04.2026	0,145	19,252	19,465	18,789	19,084	24	24	0	0	73,6	66	9,1	5,1	-
11.04.2026	0,001	0,238	0,438	0,238	0,436	24	24	0	0	29,6	27,2	9,1	5,1	-
12.04.2026	0	0,004	0,002	0,004	0,002	24	24	0	0	19,8	19	9,1	5,1	-
13.04.2026	0,227	23,18	23,209	22,631	22,781	24	24	0	0	73,2	63,2	9,1	5,1	-
14.04.2026	0,251	32,91	32,939	32,133	32,299	24	24	0	0	73,1	65,4	9,1	5,1	-
15.04.2026	0,238	32,504	32,504	31,734	31,863	24	24	0	0	73,3	65,9	9,1	5,1	-
16.04.2026	0,228	32,908	32,916	32,123	32,256	24	24	0	0	73,5	66,5	9,1	5,1	-
17.04.2026	0,103	15,67	15,805	15,303	15,492	24	24	0	0	72,7	66	9,1	5,1	-
18.04.2026	0	0,023	0,006	0,021	0,008	24	24	0	0	23,9	23,1	9,1	5,1	-
19.04.2026	0	0,002	0,002	0,002	0	24	24	0	0	21,1	20,4	9,1	5,1	-
20.04.2026	0,08	5,992	6,17	5,859	6,076	24	24	0	0	70,8	57,3	9,1	5,1	-
Итого:	4,627	567,595	569,215	554,132	558,263	743	743	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,627													

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	127,945	27795,762	28105,318	27131,592	27505,934	32838,09	0,09
20.04.2026	132,572	28363,357	28674,533	27685,725	28064,195	33581,09	0,09

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.04.2026 15:06:21