

#27151#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Дмитрия Донского 27, Калининград (Хоз корпус)
4538

Заводской номер счётчика 1446876	Показания прибора, Гкал 20.08.2023	Предыдущие показания, Гкал 20.07.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	32,478	32,478	0
Количество тепловой энергии, система 2	4,434	4,179	0.255 0

Подпись исполнителя



#27149#

Отчёт за период с 20.07.2023 по 20.08.2023.

Номер абонента 4538
 Порядковый номер 4299
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1446876
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 23.08.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNар, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.07.2023	-	0	0,492	1,405	0,492	1,403	24	24	0	0	19,6	19,6	9,1	5,1
22.07.2023	-	0	1,05	2,168	1,049	2,166	24	24	0	0	19,6	19,6	9,1	5,1
23.07.2023	-	0	0,673	1,267	0,673	1,266	24	24	0	0	19,2	19,2	9,1	5,1
24.07.2023	-	0	0,176	0,67	0,176	0,669	24	24	0	0	19,6	19,6	9,1	5,1
25.07.2023	-	0	0,479	1,064	0,478	1,063	24	24	0	0	20	20,1	9,1	5,1
26.07.2023	-	0	0,366	0,916	0,366	0,915	24	24	0	0	19,7	19,7	9,1	5,1
27.07.2023	-	0	0,011	0,019	0,011	0,019	24	24	0	0	19,6	19,7	9,1	5,1
28.07.2023	-	0	0,011	0,012	0,011	0,012	24	24	0	0	19,4	19,5	9,1	5,1
29.07.2023	-	0	0,044	0,411	0,044	0,412	24	24	0	0	19,5	19,5	9,1	5,1
30.07.2023	-	0	0,19	0,925	0,189	0,923	24	24	0	0	20	20,1	9,1	5,1
31.07.2023	-	0	0,373	1,296	0,373	1,295	24	24	0	0	20	20	9,1	5,1
01.08.2023	-	0	0,08	0,849	0,08	0,848	24	24	0	0	20	20,1	9,1	5,1
02.08.2023	-	0	1,147	2,172	1,147	2,17	24	24	0	0	19,8	19,9	9,1	5,1
03.08.2023	-	0	0,184	1,072	0,184	1,071	24	24	0	0	19,7	19,8	9,1	5,1
04.08.2023	-	0	0,469	1,525	0,468	1,523	24	24	0	0	19,4	19,6	9,1	5,1
05.08.2023	-	0	0,004	0,01	0,004	0,01	24	24	0	0	19,3	19,4	9,1	5,1
06.08.2023	-	0	0,005	0,004	0,005	0,004	24	24	0	0	19,3	19,5	9,1	5,1
07.08.2023	-	0	0,013	0,012	0,013	0,012	24	24	0	0	19,3	19,4	9,1	5,1
08.08.2023	-	0	0,007	0,003	0,006	0,004	24	24	0	0	18,8	19	9,1	5,1
09.08.2023	-	0	0,001	0,002	0,002	0,001	24	24	0	0	18,4	18,3	9,1	5,1
10.08.2023	-	0	0,004	0,002	0,004	0,003	24	24	0	0	17,8	17,7	9,1	5,1
11.08.2023	-	0	0,008	0,007	0,008	0,006	24	24	0	0	17,8	17,8	9,1	5,1
12.08.2023	-	0	0,006	0,004	0,006	0,005	24	24	0	0	17,9	17,9	9,1	5,1
13.08.2023	-	0	0,002	0,002	0,002	0,001	24	24	0	0	18,6	18,6	9,1	5,1
14.08.2023	-	0	0,005	0,003	0,005	0,003	24	24	0	0	18,4	18,3	9,1	5,1
15.08.2023	-	0	0,006	0,003	0,005	0,004	24	24	0	0	19,7	19,7	9,1	5,1
16.08.2023	-	0	0,005	0,003	0,005	0,003	24	24	0	0	20,2	20,2	9,1	5,1
17.08.2023	-	0	0,001	0,001	0,002	0	24	24	0	0	20	20,1	9,1	5,1
18.08.2023	-	0	0,002	0	0,001	0,001	24	24	0	0	20,5	20,6	9,1	5,1
19.08.2023	-	0	0,005	0,003	0,005	0,003	24	24	0	0	20,9	21	9,1	5,1
20.08.2023	-	0	0,006	0,003	0,006	0,003	24	24	0	0	21,3	21,3	9,1	5,1
Итого:	-	0	5,825	15,833	5,82	15,818	744	744	-	-	19,46	19,51	9,1	5,1

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	Tтп, ч
20.07.2023	32,478	9448,202	9586,615	9209,528	9362,69	9464,53	0,09
20.08.2023	32,478	9454,024	9602,446	9215,346	9378,507	10208,53	0,09

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#27150#

Отчёт за период с 20.07.2023 по 20.08.2023.

Номер абонента 4538
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1446876
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 23.08.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab,	T _{нар} , ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.07.2023	-	0,008	0,929	0,929	24	24	0	0	18,4	10	9,1	5,1
22.07.2023	-	0,008	0,931	0,931	24	24	0	0	18,3	10	9,1	5,1
23.07.2023	-	0,008	0,936	0,936	24	24	0	0	18	10	9,1	5,1
24.07.2023	-	0,009	1,068	1,068	24	24	0	0	18,3	10	9,1	5,1
25.07.2023	-	0,008	0,913	0,914	24	24	0	0	18,6	10	9,1	5,1
26.07.2023	-	0,008	0,934	0,934	24	24	0	0	18,4	10	9,1	5,1
27.07.2023	-	0,013	1,511	1,511	24	24	0	0	18,3	10	9,1	5,1
28.07.2023	-	0,008	0,924	0,924	24	24	0	0	18,2	10	9,1	5,1
29.07.2023	-	0,008	0,935	0,935	24	24	0	0	18,2	10	9,1	5,1
30.07.2023	-	0,008	0,928	0,928	24	24	0	0	18,6	10	9,1	5,1
31.07.2023	-	0,008	0,93	0,93	24	24	0	0	18,6	10	9,1	5,1
01.08.2023	-	0,008	0,916	0,916	24	24	0	0	18,7	10	9,1	5,1
02.08.2023	-	0,008	0,925	0,925	24	24	0	0	18,6	10	9,1	5,1
03.08.2023	-	0,011	1,231	1,231	24	24	0	0	18,7	10	9,1	5,1
04.08.2023	-	0,009	0,981	0,981	24	24	0	0	18,8	10	9,1	5,1
05.08.2023	-	0,008	0,918	0,919	24	24	0	0	18,7	10	9,1	5,1
06.08.2023	-	0,009	0,996	0,996	24	24	0	0	18,9	10	9,1	5,1
07.08.2023	-	0,008	0,916	0,916	24	24	0	0	18,9	10	9,1	5,1
08.08.2023	-	0,008	0,93	0,93	24	24	0	0	18,2	10	9,1	5,1
09.08.2023	-	0,007	0,923	0,923	24	24	0	0	17,8	10	9,1	5,1
10.08.2023	-	0,007	0,931	0,931	24	24	0	0	17,4	10	9,1	5,1
11.08.2023	-	0,007	0,928	0,928	24	24	0	0	17,5	10	9,1	5,1
12.08.2023	-	0,007	0,918	0,918	24	24	0	0	17,6	10	9,1	5,1
13.08.2023	-	0,008	0,988	0,988	24	24	0	0	18,1	10	9,1	5,1
14.08.2023	-	0,008	0,92	0,92	24	24	0	0	18,1	10	9,1	5,1
15.08.2023	-	0,007	0,936	0,936	24	24	0	0	17,6	10	9,1	5,1
16.08.2023	-	0,008	0,924	0,924	24	24	0	0	18,2	10	9,1	5,1
17.08.2023	-	0,008	0,93	0,93	24	24	0	0	19	10	9,1	5,1
18.08.2023	-	0,009	0,924	0,924	24	24	0	0	19,3	10	9,1	5,1
19.08.2023	-	0,009	0,907	0,907	24	24	0	0	19,7	10	9,1	5,1
20.08.2023	-	0,009	0,907	0,907	24	24	0	0	20,1	10	9,1	5,1
Итого:	-	0,257	29,888	29,89	744	744	-	-	18,45	10	9,1	5,1

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	T _{нар} , ч	T _{тп} , ч
20.07.2023	4,179	409,387	409,414	9464,53	0,09
20.08.2023	4,434	439,275	439,304	10208,53	0,09

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
